

SUNJIN |주|선진엔지니어링 종합건축사사무소

우06333 서울시 강남구 개포로 625 /전화 02.2226.9152 Fax 02.2226.9153 / 담당 천 영 석



문서번호 : 탄천하감 2019-229호

시행일자 : 2019. 07. 09.

수 신 : 도시기반시설본부장

경 유 :

참 조 : 방재시설부장

선			지	
결			시	
점	일	자	결	재
	시	간		
수	번 호		공	람
처 리 과				
담 당 자				

제 목 : 관급자재 (레미콘) 물품검사(수)조서 제출



1. 총무부-13751(2019.07.09.)와 관련입니다.
2. 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 시행 중 현장에 반입된 관급자재 [레미콘(25-30-150)]에 대한 물품검사(수)조서를 붙임과 같이 제출합니다.

붙임 1. 물품검사(수)조서[내역서 및 사진포함] 각 1부. 끝.

탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업
책임건설사업관리기술자 윤 수 열



물 품 검 사 (수) 조 서

계 약 건 명	탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 레미콘 구매			
납 품 자	상 호	서울경인레미콘공업협동조합	성 명	김 영 석
계 약 금 액	₩ 700,347,960원 (금 칠억삼십사만칠천구백육십원정)			
금 회 검 수 금 액	₩ 22,241,440원 (금 이천이백이십사만일천사백사십원정)			
계약체결년월일	2018년 01월 12일			
납 품 기 한	2019년 10월 31일			
납 품 년 월 일	2019년 07월 08일			
검사(수)년월일	2019년 7월 9일			
검사(수) 장 소	공사 현장내			
검 수 자 의 견 ※4개항목 모두체크	① 수량은 일치 하는가? 예(○), 아니오() ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예(○), 아니오() ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예(), 해당없음(○) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예(), 해당없음(○)			
물품관리시스템 등록대상구분	비대상 (), 대상 (등록 ○ , 미등록)			물 품 출 납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음				물 품 출 납 원
2019년 7월 9일				
검수자	탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 건설사업관리단	직급	책임건설 사업관리 기술자	성명 윤 수 열 
검수자	탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 건설사업관리단	직급	토목분야 건설사업 관리기술자	성명 천 영 석 
				분 임 물 품 출 납 원

□ 검수사진



검수1	관급자재(레미콘) 반입 검수[25-30-150]	일자	2019.06.05

시행	총무부-13751
시행일자	2019.7.9.
접수번호	방재시설부-10092
수신자	방재시설부장

결재	주무관	재무예산과장		
	김효영	07/09 홍수열		

검사원 지정요구(탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업_레미콘 구매)

계약번호 : 121810188800
 사업명 : 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업_레미콘 구매
 품명 및 수량 : *세부내역 별첨
 계약금액 : 금700,347,960원
 금회납품액 : 금22,241,440원
 검수요청일 : 2019/07/08
 검사요청일 : 2019/07/08

계약자 주소 : 서울특별시 강남구 논현로 507,(성지하이츠3-601) (역삼동)
 상호 : 서울,경인레미콘공업협동조합
 성명 : 김영석

『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙』 제66조 및 『서울특별시 재무회계규칙』 제111조에 의거 검사원 지정을 요청하니 소속 **공무원을 검사(검수)원으로 지정하여** 소정기간 내 검사하시기 바라며, 완료 즉시 **나라장터 검사(수) 등록 및 지출(공기업 하수도특별회계)**될 수 있도록 처리하시기 바랍니다.

2019. 07. 09.

총무부장
 홍수열

검 사 검 수 요 청 서

※ 나라장터 전자문서 출력물

[공공기관]

기 관 명 : 서울특별시 도시기반시설본부

기 관 코 드 : 6112262

우 편 번 호 : 4520

주 소 : 서울특별시 중구 청계천로8 (무교동 96번지) 프리미어플레이스빌딩 11층

담 당 전 화 : 02-3708-2373

담 당 팩 스 : 02-3708-2329

[납품업체]

업 체 명 : 서울,경인레미콘공업협동조합

대 표 자 : 김영석

사업자등록번호 : 220-82-00293

우 편 번 호 : 6132

주 소 : 서울특별시 강남구 논현로 507,(성지하이츠3-601) (역삼동)

납 품 담 당 자 : 김기영

담 당 전 화 : 02-539-2651

담 당 팩 스 : 02-539-2655

[실제납품업체]

업 체 명 : 신일

대 표 자 :

검사검수요청번호 : 1907086823200

계 약 건 명 : 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업_레미콘 구매

계 약 금 액 : (납품요구금액) 금 칠억삼십사만칠천구백육십원 원정(₩ 700,347,960)

지 급 요 청 액 : 22,241,440 품 대 : 22,241,440

계 약 번 호 : 12171118500 계 약 구 분 : 단가계약

납 품 요 구 번 호 : 121810188800 납 품 요 청 번 호 :

주 문 번 호 : 출 고 요 청 번 호 :

검 사 요 청 일 자 : 2019년 07월 08일 검 수 요 청 일 자 : 2019년 07월 08일

검 사 기 관 : 서울특별시 도시기반시설본부 검 수 기 관 : 서울특별시 도시기반시설본부

소요량 통보서

접 수 일 자 :

번 호	물품분류번호	물품식별번호	품 명		규 격
	수 량		단 위	단 가	금 액
1	30111505	10063110	레미콘		레미콘, 25-30-150
		296.000	m ³	75,140.000	22,241,440

위와 같이 납품하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2019.07.08

작성일자 : 2019년 07월 08일

업 체 명 : 서울,경인레미콘공업협동조합

대 표 자 : 김영석



조달청 (서울지방조달청)

송 신 처 :서울지방조달청 서울 서초구 반포대로 217 (반포동 520-3) 전 회 :070-4056-8629 F A X :0505-480-1525 당 당 :전정수	연락처 전화번호 FAX번호 수 요 기 관 :02-3708-2373 02-3708-2329 4520 서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동 96번지) 프 리미어플레이스빌딩 11층 당 당 :배문경 조 달 입 체 :02-539-2651 02-539-2655 6132 서울특별시 강남구 논현로 507, (성지하이츠3 -601) (역삼동)
---	---

<후정수 > < EDI 요청분 >

분할납품요구및통지

선 고 지 번 호 : 납 품 요 구 번 호 :12-18-1-01888-00 수 요 기 관 :서울특별시 도시기반시설본부 수 요 기 관 번 호 :2038300918 나 라 장 터 등 록 번 호 :6112262 사 업 자 등 록 번 호 :2038300918 문 서 번 호 :발재시설부-431 하 자 담 보 책 임 기 간 비 고 :단, 한국토지주택공사와 지방공사 등에서 공	지 급 방 법 :대지급 납 품 요 구 일 자 :2018/01/12 계 약 자 :서울,경인레미콘공업합동조합 대 표 자 명 :배조웅 등 록 번 호 : 사 업 자 등 록 번 호 :2208200293 전 화 번 호 :02-539-2651 하 자 담 보 책 임 기 간 :2년 간
---	---

귀 수요물품을 다음과 같이 계약자에게 납품요구를 하였습니다오니 인수하시기 바랍니다. 계약번호 12171118500 호로 계약제결한 아래 물품을 계약조건에 따라 납품하시기 바랍니다.

품 태 계	수 수 료	합 계 금 액	분 할 납 품	검 사	공 수
700,347,960	3,582,780	703,940,740	가능	서울특별시 도시기반 시설본부	서울특별시 도시기반 시설본부

공 사 명 : 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업_레미콘 구매

순 번	물건대 상품목 번호	납품 명세번호	납품 식별번호	품 명 규 격	단위	단	수	납품기한	검사원계 여부	중기권 결정 여부
						가	량			
						금	납			
						액	품			
							장			
							소			
							의			
							조			
							건			
1		30111505	10063110	레미콘	㎥	73,970.0	9468	2019/10/31		
				레미콘. 25-30-150		700,347,960			N	Y

수 량 합 계 : 9468

합인전금액합계: 700,347,960

배 정 변 경 통 보 서

※ 나라장터 전자문서 출력물

문 서 번 호 : 121810188800

작 성 일 자 : 2018/01/16

[배 정 정 보]

납 품 요 구 번 호 : 121810188800

납 품 요 구 일 자 : 2018/01/12

계 약 번 호 : 12171118500

배 정 업 체 : (주)신일씨엠

배 정 일 자 : 2018/01/15

배 정 차 수 : 1

배 정 업 체 전 화 : 02-407-5500

공 사 명 : 단천물재생센터 3차(중인)처리시설 설치사업_레이콘 구매

※본 물품은 납품시 단가가 적용되므로 당초 납품요구 금액과 다를수 있습니다.

- 방재시설부, 박중모, 02-3708-8772

※레이콘 단가계약체결 시 조달청에서 품질보증 및 물품대금 반납 보증각서를 징수하고 있기 때문에 물품납품후 검사요청시 납품업체자체 시험성적서를 제출하면 검수공무원은 즉시 시험검사전 발행임을 표기하고 물품납품 및 영수증을 발행하여야함

* 조달청에 일괄하자보증서를 제출한 물품입니다. 단 단가계약 만료일로부터 60일 이후 납품되는 경우에는 개별 하자보증서를 수요기관에 제출하여야 합니다.

기 타 사 항 : * 하자보수보증금율 : 6% 이상

<하자보수보증금 납부관련 안내>

* 조달청에 "일괄하자보증서"를 제출한 물품입니다.

단, '단가계약 만료일(2018.6.30)'로부터 60일 이후 납품되는 경우에는

개별 하자보증서를 수요기관에 제출하여야 합니다.

* 하자보수보증금율 : 계약금액의 110%의 5% 이상

* 하자보수기간 : 계약기간+하자기간+60일

[배 정 내 역]

No	물품분류번호	물품식별번호	품명	단가	
	변경전수량	변경후수량	증감수량	변경전단가	변경후단가
1	30111505	10063110	레이콘	25-30-150	
	4,868.0			73,970.0	

배정 변경 통보서

※ 나라장터 전자문서 출력물

문서 번호 : 121810188800

작성 일자 : 2018/01/16

[배정 정보]

납품요구번호 : 121810188800

납품요구일자 : 2018/01/12

계약번호 : 12171118500

배정업체 : 천마콘크리트공업(주)

배정일자 : 2018/01/15

배정차수 : 1

배정업체전화 : 02-2203-0733

공시명 : 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업_레이콘 구매

※본 물품은 납품시 단가가 적용되므로 당초 납품요구 금액과 다를수 있습니다.

- 방재시설부, 박종모, 02-3708-8772

※레이콘 단가계약체결시 조달청에서 품질보증 및 물품대금 반납 보증각서를 징수하고 있기 때문에 물품납품후 검사요청시 납품업체자체 시험성적서를 제출하면 검수공무원은 즉시 시험검사전 발행임을 표기하고 물품납품 및 영수증을 발행하여야함

* 조달청에 일괄하자보증을 제출한 물품입니다. 단 단가계약 만료일로부터 60일 이후 납품되는 경우에는 개별 하자보증서를 수요기관에 제출하여야 합니다.

기 타 사 항 : * 하자보수보증금율 : 6% 이상

<하자보수보증금 납부관련 안내>

* 조달청에 "일괄하자보증서"를 제출한 물품입니다. 단, '단가계약 만료일(2018.6.30)'로부터 60일 이후 납품되는 경우에는 개별 하자보증서를 수요기관에 제출하여야 합니다.

* 하자보수보증금율 : 계약금액의 110%의 5% 이상

* 하자보수기간 : 계약기간+하자기간+60일

[배정 내역]

No	물품분류번호	물품식별번호	품명	규격	
	변경전수량	변경후수량	증감수량	변경전단가	변경후단가
1	30111505	10063110	레이콘	25-30-150	
	4,600.0			73,970.0	

구조물별 콘크리트 타설현황

구 분			
25-18-80	A	25-40-150	E
25-18-150	B		F
25-21-80	C		G
25-30-150	D	25-24-150	H

구조 물명	타설 일자	타설 부위	설계량 (m³)	타설량 (m³)	콘크리트 배합종류	납품 회사	타설 방법	타설 시간	타설시 온도 (°C)	시 험 결 과				시 험 자			
										슬럼프 (mm)	공기량 (%)	염분량 (kg/m³)	28일 압축 강도 (MPa)	시공사 직원		공사감독자(건설사업관리 기술자)	
														성명	서명	성명	서명
2차대강 파랑벽설	2019 06.04	유관로 보통공	18	18	A	천바	B/Hobw	10min	28.1	110	5.0	0.108		정시권	서명	김정현	서명
1차대강 구조물공	2019 06.05	B-Block 1단벽체	500	150	D	삼호	핑프카	12min	24.1	155	4.4	0.031	39.13	정시권	서명	김정현	서명
"	"	"	"	102	"	삼호	"	"	26.5	160	4.8	0.038	39.03	정시권	서명	김정현	서명
"	"	"	"	150	"	신원	"	"	27.8	160	4.1	0.024	41.20	정시권	서명	김정현	서명
"	"	"	"	102	"	신원	"	"	27.9	170	5.2	0.035	40.89	정시권	서명	김정현	서명
2차대강 간축	2019 06.06	관입등 카부싱라브	50	51	H	"	"	10min	24.9	170	3.1	0.045		정시권	서명	김정현	서명
3차대강 간축	"	"	60	59	"	"	"	"	25.6	145	4.3	0.048		정시권	서명	김정현	서명

구조물별 콘크리트 타설현황

구 분			
25-18-80	A	25-40-150	E
25-18-150	B	25-18-180	F
25-21-80	C		G
25-30-150	D		H

구조 물명	타설 일자	타설 부위	설계량 (m³)	타설량 (m³)	콘크리트 배합종류	납품 회사	타설 방법	타설 시간	타설시 온도 (°C)	시 험 결 과				시 험 자			
										슬럼프 (mm)	공기량 (%)	염분량 (kg/m³)	28일 압축 강도 (MPa)	시공사 직원		공사감독자(건설사업관리 기술자)	
														성명	서명	성명	서명
2차리장 구조물공	2019 06.20	2차리장 1단벽체	165	120	D	한일	펌프차	10min	28.6	160	3.4	0.014		정세민	정세민	정세민	정세민
"	2019. 06.27	2차리장 한쪽벽체 1단벽체	46	44	D	신일	"	09:40 ~ 13:20	27.6	165	4.2	0.050		정세민	정세민	정세민	정세민
1차리장 구조물공	"	1차리장 A-Block 바닥	24	24	B	"	"	14:26 ~ 15:45	29.3	160	5.0	0.160		정세민	정세민	정세민	정세민
2차리장 유압골조	"	2차리장 구내배관 못입구근처벽	6	6	B	"	B/H	15:45 ~ 16:35	28.4	190	5.1	0.115		정세민	정세민	정세민	정세민
1차리장 벽	2019 06.28	B-Block 3단벽체	180	150	F	쌍용	펌프차	09:15 ~ 17:38	25.1	180	4.3	0.017		정세민	정세민	정세민	정세민
"	"	"	"	30	"	"	"	"	26.3	185	4.6	0.027		정세민	정세민	정세민	정세민
2차리장	2019 09.07	3차리장	260	150	"	"	"	09:37 ~ 16:40	25.7	180	4.6	0.021		정세민	정세민	정세민	정세민

지 급 자 재 송 장 첩

공사명 : 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

뒷면 별첨

반입일	품 명	규 격	단 위	설계량	반입수량	누계량	공종 및 위치	비고
2019.06.05	레미콘	25-30-150	m ³	4,868	252	1,901	1처리장 구조물	신일레미콘

018860



2호기 전차=135 207
레디믹스트 콘크리트 납품서거래명세서

표 준 명: 레디믹스트콘크리트
 종류및등급: 보통,포장,고강도콘크리트
 표준번호: KSF 4009
 인증번호: 제99-0605호
 인증기관: 한국표준협회

1차리량 B-Black 10만방지

서울시도시기반시설본부 귀하

No. 26-42 2019 년 06 월 05 일

공급자	사업자등록번호	215-81-72880		
	상 호	(주)신일씨엠	성명	서호각
	사업장소재지	서울특별시 송파구 성남대로 1541-32(장기동)		

납품장소	탄천물 재생센터 3차층인			
운반차번호	166 (안득규)	운전기사	안득규	
납품시각	출발 16시 38분	도착 17시 20분	타설	18시 15분
납품용적	6.00 m ³ 누 계		252.00 m ³	

호칭방법	콘크리트의 종류에 따른구분	굵은골재의 최대 치수에 따른구분 mm	호칭강도 MPa	슬럼프 또는 슬럼프 플로 mm	시멘트 종류에 따른 구분
	보통콘크리트	25	30	150	보통포틀랜드1종

시방배합표 (kg/m³)

시멘트 ①	시멘트 ②	물	회수수	잔골재 ①	잔골재 ②	잔골재 ③	굵은골재 ①	굵은골재 ②	굵은골재 ③	혼화재 ①	혼화재 ②	혼화재 ③	혼화제 ①	혼화제 ②	혼화제 ③
261		84	83		430	433		894			56	56	2.24	2.61	
물-결합재비			44.8 %				잔골재율			49.3 %					

지정사항 **고로슬래그미분말 15%, 플라이애시 15%**

비고 **공기량: 4.5±1.5% 염화물 0.3kg/m³이하**

인수자 확인 *김시진* 표시사항확인 이봉오
 출하계 확인

※ 사용전 뒷면의 취급시 주의사항을 필독하시고 작업자에게 주지시켜 주시기 바랍니다.



주식회사 신 일 씨 엠

TEL: (02)407-5500 (代)

출하실: (02)408-0924

FAX: (02)406-1051

※고객불만 접수처: (02)409-9091

지 급 자 재 송 장 철

공사명 : 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

뒷면 별첨

반입일	품 명	규 격	단 위	설계량	반입수량	누계량	공종 및 위치	비고
2019.06.27	레미콘	25-30-150	m ³	4,868	44	1,945	2처리장 합류혼화교반	신일레미콘

01888



2호기 HP:010-2389-9575 전차=134 154
레디믹스트 콘크리트 납품서거래명세서

표준명:레디믹스트콘크리트
종류및등급:보통,포장,고강도콘크리트
표준번호:KSF 4009
인증번호:제99-0605호
인증기관:한국표준협회

2차대량 합동 혼화 2만 1만 백제

서울시도시기반시설본부 귀하

No. 37-8 2019년 06월 27일

공급자	사업자등록번호	215-81-72880		
	상 호	(주)신일씨엠	성명	서호
	사업장소재지	서울특별시 송파구 성남대로 1541-32(장지동)		

납품장소	탄천물 재생센터 3차층인			
운반차번호	165 (설창옥)	운전기사	설창옥	
납품시각	출발 12시 44분	도착 13시 15분	타설	13시 20분
납품용적	2.00 m ³ 누계		44.00 m ³	

호칭방법	콘크리트의 종류에 따른구분	굵은골재의 최대 치수에 따른구분 mm	호칭강도 MPa	슬럼프 또는 슬럼프 플로 mm	시멘트 종류에 따른구분
보통콘크리트		25	30	150	보통포틀랜드1종

시방배합표 (kg/m ³)														
시멘트 ①	시멘트 ②	물	회수수	잔골재 ①	잔골재 ②	잔골재 ③	굵은골재 ①	굵은골재 ②	굵은골재 ③	혼화재 ①	혼화재 ②	혼화재 ③	혼화재 ④	혼화재 ⑤
261		84	83		430	433			894		56	56	2.24	2.61
물-결합제비				44.8 %			잔골재율			49.3 %				

지정사항 고로슬래그미분말 15%, 플라이애시 15%

비고 공기량:4.5±1.5% 염화물0.3kg/m³이하

인수자확인 [인수인] 표시사항확인 출하게확인 이봉오

※ 사용전 뒷면의 취급시 주의사항을 필독하시고 작업자에게 주지시켜 주시기 바랍니다.



주식회사 신일씨엠
TEL:(02)407-5500(代)
출하실:(02)408-0924
FAX:(02)406-1051
※고객불만 접수처:(02)409-9091