

가족자연체험시설 캠핑장별 점검 결과

I

점검 개요

- 기 간 : '19. 5. 20.(월) ~ 6. 28.(금)
- 대 상 : 횡성 별빛마을 캠핑장 등 8개소
- 점검인력 : 8개반 23명(서울시, 해당 지자체·소방서 공무원)
 - 서울시 교육정책과 교육사업지원팀장 및 직원(3명)
 - 해당 지자체·소방서 공무원(20명)
- 점검방법 : 점검표에 의거 시설과 소방 및 전기 설비에 대해
점검반 현장 확인
 - ※ 단, 전기분야는 한국전기안전공사에 시행하고 점검 결과 통보
- 중점점검 내용
 - 폭우로 인한 급경사지, 절개사면 등 산사태 발생 위험요소 유무
 - 화재사고 예방을 위한 소방시설 작동상태 및 잔불처리시설 적정 유무
 - 누전차단기 정상 작동상태 및 건물 내 누수 발생 여부
 - 비상손전등 비치 및 작동 상태 확인 및 비상대피소 표시 여부
 - 건물 내 청소·위생 상태 점검
 - 각종 표지판 게시 상태 및 조명 설치 여부
 - 비상시 행동요령 숙지 여부 및 비상연락망 비치 여부
 - 대피로에 적치물 등 통행 방해물이 없도록 관리 여부

- ◆ 가족자연체험시설에 대한 합동안전점검결과 안전기준 준수 및 위생관리가 양호하며 전반적으로 적정 관리되고 있으나, 일부 개선이 필요한 사항에 대해 즉시 조치하였으며, 전문적이고 규모가 있는 부분은 지속적인 개선 추진 예정
 - 소방·전기 안전시설 및 이용객 대피시설 확보, 안내 등 양호하나 일부 시설의 대피로 및 소화기 보강함
 - 화장실 청소 상태는 양호하나, 일부시설에서 악취가 발생하여 조치함
 - 일부 시설의 안내 표지판이 노후되어 교체하고, 조명 추가 설치함
 - 잔물처리시설 및 소화기 비치가 전반적으로 양호하나 화재 예방을 위해 주변 잔가지 등 환경 정비 실시함
 - 일부시설의 노후화 정비 및 CCTV 추가 설치 필요함
 - 비상시 행동요령의 숙지 및 연락망을 인지하고 있으며, 비상시를 대비 유관기관 연락처를 이용객이 쉽게 볼 수 있도록 보강 조치함
- ◆ 지자체의 야영장 안전·시설관리 담당자와 합동점검 실시하여 가족자연체험시설에 대한 해당 지자체 관심유도 및 책임감 고취

III

캠핑장별 점검 및 조치결과

1 횡성 별빛마을 서울캠핑장

구분	주요 점검 사항	점검 결과 (안전, 요주의, 불안전, 해당없음 중 택1)	조치 결과
안전 관리	진입로 및 대피로에 적치물 등 차량이나 사람의 통행 방해물은 없는가?	요주의 교사동 비상 유도등 설치 및 대피로 추가 확보 요망	조치완료 비상 유도등 설치 및 대피로 추가 확보 완료
	비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령 등의 정보 및 게시판 상태는 양호한가?	안전	
	침수위험은 없는가? 배수가 잘 되고 있는가?	안전	
	옹벽, 절벽, 급경사지 등의 붕괴 위험이나 산사태.토사류, 낙석의 위험은 없는가?	안전	
	추락.낙상 방지용 난간 및 배수로 덮개 상태는 양호한가?	안전	
	구급함, 소화기, 소화기는 배치상태가 양호하고 사용에 문제가 없는가?	안전	
	전선 피복 노출 여부, 감전위험, 누전차단기 작동 등 전기시설 상태는 안전한가?	안전	
	문어발식 전기코드 사용 개소는 없는가?	안전	
	배관의 부식 상태 및 미사용 배관 막음 처리 등 가스시설 상태는 안전한가?	해당없음	
	야영장 야간 조명 및 CCTV 운영.작동 상태는 양호한가?	요주의 CCTV 등 시설 보강 필요	이용객의 불편 없도록 보강공사 시행 예정
	각종 주의.금지.위험 게시판은 적재적소에 양호한 상태로 배치되어 있는가?	안전	
	관리요원은 비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령을 숙지하고 있는가?	안전	
	야영 한계선 밖 야영 금지 및 텐트 간 안전이격거리 확보는 잘 지켜지고 있는가?	안전	
	야영장내 숯불.담배불 잔불처리는 잘 되어 있는가?	안전	
	소화수(방화사)는 즉시 사용이 가능한 상태로 준비되어있는가?	안전	
환경 위생 관리	화장실, 쓰레기 처리장, 샤워실, 개수대, 취사장 등 공동구역 위생상태는 양호한가?	안전	
	식수는 음용적합 유효 기간 이내이며 기타 요인에 의한 오염은 없는가?	안전	
	유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질이 방치되어있지 않는가?	안전	
기타 사항	-소화기(1대) 압력 불량으로 교체 및 교육 실시 완료 -교사동 외부 벽면 정비 완료 -교사동 파손 유리 및 방충망 정비 완료 -샤워실, 개수대 시설 보강 예정		

2 포천 자연마을 서울캠핑장

구분	주요 점검 사항	점검 결과 (안전, 요주의, 불안전, 해당없음 중 택1)	조치 결과
안전 관리	진입로 및 대피로에 적치물 등 차량이나 사람의 통행 방해물은 없는가?	안전	
	비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령 등의 정보 및 게시판 상태는 양호한가?	안전	
	침수위험은 없는가? 배수가 잘 되고 있는가?	안전	
	옹벽, 절벽, 급경사지 등의 붕괴 위험이나 산사태.토사류, 낙석의 위험은 없는가?	안전	
	추락.낙상 방지용 난간 및 배수로 덮개 상태는 양호한가?	안전	
	구급함, 소화기, 소화기는 배치상태가 양호하고 사용에 문제가 없는가?	안전	
	전선 피복 노출 여부, 감전위험, 누전차단기 작동 등 전기시설 상태는 안전한가?	안전	
	문어발식 전기코드 사용 개소는 없는가?	안전	
	배관의 부식 상태 및 미사용 배관 막음 처리 등 가스시설 상태는 안전한가?	해당없음	
	야영장 야간 조명 및 CCTV 운영.작동 상태는 양호한가?	안전	
	각종 주의.금지.위험 게시판은 적재적소에 양호한 상태로 배치되어 있는가?	안전	
	관리요원은 비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령을 숙지하고 있는가?	안전	
	야영 한계선 밖 야영 금지 및 텐트 간 안전이격거리 확보는 잘 지켜지고 있는가?	안전	
야영장내 숯불.담배불 잔불처리는 잘 되어 있는가?	안전		
소화수(방화사)는 즉시 사용이 가능한 상태로 준비되어있는가?	안전		
환경 위생 관리	화장실, 쓰레기 처리장, 샤워실, 개수대, 취사장 등 공동구역 위생상태는 양호한가?	안전	
	식수는 음용적합 유효 기간 이내이며 기타 요인에 의한 오염은 없는가?	안전	
	유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질이 방치되어있지 않는가?	안전	
기타 사항	-이탈된 탁구장내 열감지기 정비 완료 -휘어진 가로등 수리 완료 -이탈된 복도 비상 조명 개선 완료 -화장실 악취 원인에 대한 청소 방법 교육 및 전구 교체 완료		

3 제천 하늘뜨레 서울캠핑장

구분	주요 점검 사항	점검 결과 (안전, 요주의, 불안전, 해당없음 중 택1)	조치 결과
안전 관리	진입로 및 대피로에 적치물 등 차량이나 사람의 통행 방해물은 없는가?	요주의 복도 적치물 제거 및 비상유도등 설치 요망	조치완료 복도 적치물 제거 및 비상 유도등 설치 완료
	비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령 등의 정보 및 게시판 상태는 양호한가?	안전	
	침수위험은 없는가? 배수가 잘 되고 있는가?	안전	
	옹벽, 절벽, 급경사지 등의 붕괴 위험이나 산사태, 토사류, 낙석의 위험은 없는가?	안전	
	추락, 낙상 방지용 난간 및 배수로 덮개 상태는 양호한가?	안전	
	구급함, 확성기, 소화기는 배치상태가 양호하고 사용에 문제가 없는가?	안전	
	전선 피복 노출 여부, 감전위험, 누전차단기 작동 등 전기시설 상태는 안전한가?	안전	
	문어발식 전기코드 사용 개소는 없는가?	안전	
	배관의 부식 상태 및 미사용 배관 막음 처리 등 가스시설 상태는 안전한가?	해당없음	
	야영장 야간 조명 및 CCTV 운영, 작동 상태는 양호한가?	안전	
	각종 주의, 금지, 위험 게시판은 적재적소에 양호한 상태로 배치되어 있는가?	안전	
	관리요원은 비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령을 숙지하고 있는가?	안전	
	야영 한계선 밖 야영 금지 및 텐트 간 안전이격거리 확보는 잘 지켜지고 있는가?	안전	
	야영장내 숯불, 담배불 잔불처리는 잘 되어 있는가?	안전	
	소화수(방화사)는 즉시 사용이 가능한 상태로 준비되어있는가?	안전	
환경 위생 관리	화장실, 쓰레기 처리장, 샤워실, 개수대, 취사장 등 공동구역 위생상태는 양호한가?	안전	
	식수는 음용적합 유효 기간 이내이며 기타 요인에 의한 오염은 없는가?	안전	
	유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질이 방치되어있지 않는가?	안전	
기타 사항	<ul style="list-style-type: none"> -야외수영장 및 캠핑장 안전헬스 정비 예정 -잔불처리 시설 정비 예정 -화장실 경사로 포장 정비 예정 -화장실 입구 상단 빗물받이 설치 완료 -소방차 등 긴급 차량 진입 문제없음(소방서 의견) 		

4 철원 평화마을 서울캠핑장

구분	주요 점검 사항	점검 결과 (안전, 주의, 불안전, 해당없음 중 택1)	조치 결과
안전 관리	진입로 및 대피로에 적치물 등 차량이나 사람의 통행 방해물은 없는가?	안전	
	비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령 등의 정보 및 게시판 상태는 양호한가?	안전	
	침수위험은 없는가? 배수가 잘 되고 있는가?	안전	
	옹벽, 절벽, 급경사지 등의 붕괴 위험이나 산사태, 토사류, 낙석의 위험은 없는가?	안전	
	추락, 낙상 방지용 난간 및 배수로 덮개 상태는 양호한가?	안전	
	구급함, 확성기, 소화기는 배치상태가 양호하고 사용에 문제가 없는가?	안전	
	전선 피복 노출 여부, 감전위험, 누전차단기 작동 등 전기시설 상태는 안전한가?	안전	
	문어발식 전기코드 사용 개소는 없는가?	안전	
	배관의 부식 상태 및 미사용 배관 막음 처리 등 가스시설 상태는 안전한가?	해당없음	
	야영장 야간 조명 및 CCTV 운영, 작동 상태는 양호한가?	안전	
	각종 주의, 금지, 위험 게시판은 적재적소에 양호한 상태로 배치되어 있는가?	안전	
	관리요원은 비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령을 숙지하고 있는가?	안전	
	야영 한계선 밖 야영 금지 및 텐트 간 안전이격거리 확보는 잘 지켜지고 있는가?	안전	
	야영장내 숯불, 담배불 잔불처리는 잘 되어 있는가?	안전	
	소화수(방화사)는 즉시 사용이 가능한 상태로 준비되어있는가?	안전	
환경 위생 관리	화장실, 쓰레기 처리장, 샤워실, 개수대, 취사장 등 공동구역 위생상태는 양호한가?	안전	
	식수는 음용적합 유효 기간 이내이며 기타 요인에 의한 오염은 없는가?	안전	
	유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질이 방치되어있지 않는가?	안전	
기타 사항	-화재 경보기 2대 배터리 교체 완료 -수영장 배관 및 부동전 주위 정비 완료 -유관기관 비상연락망, 안내게시판 개선 완료		

5 합평 나비마을 서울캠핑장

구분	주요 점검 사항	점검 결과 (안전, 요주의 , 불안전, 해당없음 중 택1)	조치 결과
안전 관리	진입로 및 대피로에 적치물 등 차량이나 사람의 통행 방해물은 없는가?	안전	
	비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령 등의 정보 및 게시판 상태는 양호한가?	요주의 게시판 및 교사동 출입구에 비상연락망 게시 요망	조치완료 안내게시판 및 교사동 출입구에 비상연락망 게시 완료
	침수위험은 없는가? 배수가 잘 되고 있는가?	안전	
	옹벽, 절벽, 급경사지 등의 붕괴 위험이나 산사태, 토사류, 낙석의 위험은 없는가?	안전	
	추락, 낙상 방지용 난간 및 배수로 덮개 상태는 양호한가?	안전	
	구급함, 소화기, 소화기는 배치상태가 양호하고 사용에 문제가 없는가?	안전	
	전선 피복 노출 여부, 감전위험, 누전차단기 작동 등 전기시설 상태는 안전한가?	안전	
	문어발식 전기코드 사용 개소는 없는가?	안전	
	배관의 부식 상태 및 미사용 배관 막음 처리 등 가스시설 상태는 안전한가?	해당없음	
	야영장 야간 조명 및 CCTV 운영, 작동 상태는 양호한가?	안전	
	각종 주의, 금지, 위험 게시판은 적재적소에 양호한 상태로 배치되어 있는가?	안전	
	관리요원은 비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령을 숙지하고 있는가?	안전	
	야영 한계선 밖 야영 금지 및 텐트 간 안전이격거리 확보는 잘 지켜지고 있는가?	안전	
	야영장내 숯불, 담배불 잔불처리는 잘 되어 있는가?	안전	
	소화수(방화사)는 즉시 사용이 가능한 상태로 준비되어 있는가?	안전	
환경 위생 관리	화장실, 쓰레기 처리장, 샤워실, 개수대, 취사장 등 공동구역 위생상태는 양호한가?	요주의 화장실 상부 벽면 타일 정비 필요	조치완료 타일 낙하 방지 등 정비 완료
	식수는 음용적합 유효 기간 이내이며 기타 요인에 의한 오염은 없는가?	안전	
	유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질이 방치되어 있지 않는가?	안전	
기타 사항	-화장실 기존 누전 차단기를 인체감전 보호용 누전차단기로 교체 완료 -잔불처리 주변 잔가지 정비 완료 -교사동 주 출입구 계단 및 주변 시설 정비 예정		

6 서천 금빛노을 서울캠핑장

구분	주요 점검 사항	점검 결과 (안전, 요주의, 불안전, 해당없음 중 택1)	조치 결과
안전 관리	진입로 및 대피로에 적치물 등 차량이나 사람의 통행 방해물은 없는가?	안전	
	비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령 등의 정보 및 게시판 상태는 양호한가?	안전	
	침수위험은 없는가? 배수가 잘 되고 있는가?	안전	
	옹벽, 절벽, 급경사지 등의 붕괴 위험이나 산사태.토사류, 낙석의 위험은 없는가?	안전	
	추락.낙상 방지용 난간 및 배수로 덮개 상태는 양호한가?	안전	
	구급함, 소화기, 소화기는 배치상태가 양호하고 사용에 문제가 없는가?	안전	
	전선 피복 노출 여부, 감전위험, 누전차단기 작동 등 전기시설 상태는 안전한가?	안전	
	문어발식 전기코드 사용 개소는 없는가?	안전	
	배관의 부식 상태 및 미사용 배관 막음 처리 등 가스시설 상태는 안전한가?	해당없음	
	야영장 야간 조명 및 CCTV 운영.작동 상태는 양호한가?	안전	
	각종 주의.금지.위험 게시판은 적재적소에 양호한 상태로 배치되어 있는가?	안전	
	관리요원은 비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령을 숙지하고 있는가?	안전	
	야영 한계선 밖 야영 금지 및 텐트 간 안전이격거리 확보는 잘 지켜지고 있는가?	안전	
	야영장내 숯불.담배불 잔불처리는 잘 되어 있는가?	안전	
소화수(방화사)는 즉시 사용이 가능한 상태로 준비되어있는가?	안전		
환경 위생 관리	화장실, 쓰레기 처리장, 샤워실, 개수대, 취사장 등 공동구역 위생상태는 양호한가?	안전	
	식수는 음용적합 유효 기간 이내이며 기타 요인에 의한 오염은 없는가?	안전	
	유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질이 방치되어있지 않는가?	안전	
기타 사항	-노후된 안내 표시판 교체 완료 -샤워실 출입문에 문발 설치 완료 -CCTV 설치 안내문 수정 게시 완료 -해먹 설치 기둥에 추락 주의문 부착 완료		

7 봉화 솔향가득 서울캠핑장

구분	주요 점검 사항	점검 결과 (안전, 요주의 , 불안전, 해당없음 중 택1)	조치 결과
안전 관리	진입로 및 대피로에 적치물 등 차량이나 사람의 통행 방해물은 없는가?	안전	
	비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령 등의 정보 및 게시판 상태는 양호한가?	요주의 비상연락망 게시요망	조치완료 비상연락망 3개소 게시 완료
	침수위험은 없는가? 배수가 잘 되고 있는가?	안전	
	옹벽, 절벽, 급경사지 등의 붕괴 위험이나 산사태.토사류, 낙석의 위험은 없는가?	안전	
	추락.낙상 방지용 난간 및 배수로 덮개 상태는 양호한가?	안전	
	구급함, 소화기, 소화기는 배치상태가 양호하고 사용에 문제가 없는가?	안전	
	전선 피복 노출 여부, 감전위험, 누전차단기 작동 등 전기시설 상태는 안전한가?	안전	
	문어발식 전기코드 사용 개소는 없는가?	안전	
	배관의 부식 상태 및 미사용 배관 막음 처리 등 가스시설 상태는 안전한가?	해당없음	
	야영장 야간 조명 및 CCTV 운영.작동 상태는 양호한가?	안전	
	각종 주의.금지.위험 게시판은 적재적소에 양호한 상태로 배치되어 있는가?	요주의 대피소 표지판 게시요망	조치완료 대피소 표지판 2개소 게시 완료
	관리요원은 비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령을 숙지하고 있는가?	안전	
	야영 한계선 밖 야영 금지 및 텐트 간 안전이격거리 확보는 잘 지켜지고 있는가?	안전	
	야영장내 숯불.담배불 잔불처리는 잘 되어 있는가?	안전	
소화수(방화사)는 즉시 사용이 가능한 상태로 준비되어있는가?	안전		
환경 위생 관리	화장실, 쓰레기 처리장, 샤워실, 개수대, 취사장 등 공동구역 위생상태는 양호한가?	안전	
	식수는 음용적합 유효 기간 이내이며 기타 요인에 의한 오염은 없는가?	안전	
	유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질이 방치되어있지 않는가?	요주의 오수탱크 주변 폐기물 처리 요망	조치완료
기타 사항	-잔불처리 시설이 양호하나 철재 소재로 덮개 보강 예정 -텐트 내 주의사항 안내문 교체 완료		

8 상주 감꽃마을 서울캠핑장

구분	주요 점검 사항	점검 결과 (안전, 요주의, 불안전, 해당없음 중 택1)	조치 결과
안전 관리	진입로 및 대피로에 적치물 등 차량이나 사람의 통행 방해물은 없는가?	안전	
	비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령 등의 정보 및 게시판 상태는 양호한가?	요주의 비상연락망 게시요망	조치완료 비상연락망 게시 완료
	침수위험은 없는가? 배수가 잘 되고 있는가?	안전	
	옹벽, 절벽, 급경사지 등의 붕괴 위험이나 산사태, 토사류, 낙석의 위험은 없는가?	안전	
	추락, 낙상 방지용 난간 및 배수로 덮개 상태는 양호한가?	안전	
	구급함, 확성기, 소화기는 배치상태가 양호하고 사용에 문제가 없는가?	안전	
	전선 피복 노출 여부, 감전위험, 누전차단기 작동 등 전기시설 상태는 안전한가?	요주의 좌우 1분기 배전기를 차단기로 교체 하고 관리실 분전함 접지 요망	조치완료 교체 및 접지 완료
	문어발식 전기코드 사용 개소는 없는가?	안전	
	배관의 부식 상태 및 미사용 배관 막음 처리 등 가스시설 상태는 안전한가?	해당없음	
	야영장 야간 조명 및 CCTV 운영, 작동 상태는 양호한가?	안전	
	각종 주의, 금지, 위험 게시판은 적재적소에 양호한 상태로 배치되어 있는가?	요주의 CCTV 설치 안내문에 기재사항 미비	조치완료 CCTV 설치 안내문 보완 완료
	관리요원은 비상연락망, 전체배치도, 안전행동요령을 숙지하고 있는가?	안전	
	야영 한계선 밖 야영 금지 및 텐트 간 안전이격거리 확보는 잘 지켜지고 있는가?	안전	
	야영장내 숯불, 담배불 잔불처리는 잘 되어 있는가?	안전	
소화수(방화사)는 즉시 사용이 가능한 상태로 준비되어있는가?	안전		
환경 위생 관리	화장실, 쓰레기 처리장, 샤워실, 개수대, 취사장 등 공동구역 위생상태는 양호한가?	안전	
	식수는 음용적합 유효 기간 이내이며 기타 요인에 의한 오염은 없는가?	안전	
	유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질이 방치되어있지 않는가?	안전	
기타 사항	-화재 수신기 보조 배터리 교체 및 화재 발신기 커버 설치 완료 -노후 분전함 및 정화조 콘센트 보강 조치 완료 -노출된 전자렌지 배선 주름관으로 배선 작업 완료 -장애인 화장실 정비 및 소화기 비치 완료		