


담당	팀장	소장
이현기	김미선	

## 2019년 08월 생활폐기물 소각량 및 LNG 사용현황

날짜	LNG사용량 (m <sup>3</sup> )						폐기물 소각량 (톤)		
	LNG MAIN		보조 보일러	사용량 합계	1호기	2호기	소계		
	1호기	2호기							
8/1	109395	5193	234307	2812	0	8005	239.53	271.22	510.75
8/2	119056	9661	238294	3987	0	13648	230.09	277.35	507.44
8/3	130101	11045	241030	2736	0	13781	217.37	271.93	489.30
8/4	138225	8124	241319	289	0	8413	238.34	272.42	510.76
8/5	148459	10234	243266	1947	0	12181	124.71	271.84	396.55
8/6	148459	0	243773	507	0	507	0.00	270.18	270.18
8/7	148459	0	244129	356	0	356	0.00	271.77	271.77
8/8	154085	5626	244129	0	0	5626	125.57	272.36	397.93
8/9	157269	3184	244542	413	0	3597	279.15	281.63	560.78
8/10	157269	0	244561	19	0	19	285.87	286.36	572.23
8/11	157484	215	244561	0	0	215	286.88	287.77	574.65
8/12	158388	904	245307	746	0	1650	293.58	292.81	586.39
8/13	159707	1319	245659	352	0	1671	292.10	291.07	583.17
8/14	159895	188	245659	0	0	188	290.54	293.50	584.04
8/15	165488	5593	247127	1468	0	7061	291.01	290.81	581.82
8/16	173182	7694	250710	3583	0	11277	288.31	290.70	579.01
8/17	174588	1406	251001	291	0	1697	270.94	291.37	562.31
8/18	174588	0	251001	0	0	0	291.85	291.46	583.31
8/19	177958	3370	251001	0	0	3370	291.80	294.65	586.45
8/20	177958	0	251021	20	0	20	290.64	290.56	581.20
8/21	177958	0	251889	868	0	868	284.29	286.64	570.93
8/22	177958	0	251889	0	0	0	286.67	297.00	583.67
8/23	177958	0	251889	0	0	0	290.49	297.07	587.56
8/24	177958	0	251889	0	0	0	294.00	294.41	588.41
8/25	177958	0	251889	0	0	0	294.47	293.53	588.00
8/26	178560	602	251889	0	0	602	283.00	293.07	576.07
8/27	178560	0	251889	0	0	0	293.30	291.04	584.34
8/28	178560	0	251889	0	0	0	290.92	290.57	581.49
8/29	178560	0	251889	0	0	0	285.73	290.26	575.99
8/30	178575	15	251953	64	0	79	291.23	291.62	582.85
8/31	178575	0	251953	0	0	0	291.11	290.67	581.78
합계	74373.0		20458.0	0	0	94831	7813.49	8877.64	16691.13

1. LNG MAIN 2호기는 폐열보일러 2호기 LNG 사용량 + 보조보일러 LNG 사용량 임.
2. 보조보일러의 배출구는 3, 4번 배출구 임.