


### 열병합발전시설 열순환펌프 전력료 산출내역서

구 분	센터전력량 (kwh) (①)	센터전력료 (원) (②)	적용단가 (원/kwh) (③=②/①)	전기사용량(kwh)							전력료(원) (③×⑥)	비 고
				제1처리장			제2처리장			계 (⑥=④+⑤)		
				전월 지침	금월 지침	전기사용량 (지침차*1000) ④	전월 지침	금월 지침	전기사용량 (지침차*1000) ⑤			
'19년.01월	13,540,541	1,638,555,300	121.01	1452.00	1484.00	32,000	1267.00	1286.00	19,000	51,000	6,171,510	
'19년.02월	12,175,848	1,442,727,410	118.49	1484.00	1513.00	29,000	1286.00	1286.00	0	29,000	3,436,210	
'19년.03월	13,483,494	1,270,539,000	94.23	1513.00	1548.00	35,000	1286.00	1286.00	0	35,000	3,298,050	
'19년.04월	13,442,198	1,293,858,300	96.25	1548.00	1581.00	33,000	1286.00	1301.00	15,000	48,000	4,620,000	
'19년.05월	13,892,851	1,323,162,080	95.24	1581.00	1609.00	28,000	1301.00	1326.00	25,000	53,000	5,047,720	
'19년.06월	13,121,711	1,566,289,450	119.37	1609.00	1638.00	29,000	1326.00	1352.00	26,000	55,000	6,565,350	
계						186,000			85,000	271,000	29,138,840	

2019. 09.

확 인 자 : 서남환경 운영1실 과장

이성열 

서남바이오에너지주식회사 운영소장 이충열 

### 수도권기상청 방재기상관측장비 전력료 산출내역서

구 분	센터전력량(kwh) (①)	센터전력료(원) (②)	적용단가(원/kwh) (③=②/①)	전기사용량(kwh)			전력료(원) (③×④)	비 고
				전월지침	금월지침	전기사용량(kwh) (④)		
'19년.1월	13,540,541	1,638,555,300	121.01	472.2	513.5	41.3	4,990	
'19년.2월	12,175,848	1,442,727,410	118.49	513.5	554.2	40.7	4,820	
'19년.3월	13,483,494	1,270,539,000	94.23	554.2	592.1	37.9	3,570	
'19년.4월	13,442,198	1,293,858,300	96.25	592.1	631.8	39.7	3,820	
'19년.5월	13,892,851	1,323,162,080	95.24	631.8	672.1	40.3	3,830	
'19년.6월	13,121,711	1,566,289,450	119.37	672.1	711.9	39.8	4,750	
계							25,780	

2019. 09.

확 인 자 : (주)서남환경 운영1실 과장

이 성 열

수도권 기상청 관측과

한 국 남

