

시험·검사 성적서

접수번호 : 2B19-07939

페이지 1 / 1

1. 의뢰인	동작구보건소장(보건기획과장)
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	중양온수 등 3건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	참고용
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2019년 9월 18일 결과완료일 : 2019년 10월 5일

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
중양온수(동작 19)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
중양온수(동작 20)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
중양온수(동작 21)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			

비고	
----	--

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 : 김희순

책임자 : 이상미



서울특별시보건환경연구원장