

점검결과 지적 내역서

소방대상물 상호(명칭)	잠실엘스아파트	관계인	관리소장 김만태 (02-416-2883)
소방대상물의 위치	서울시 송파구 올림픽로 99 (잠실동 19번지)		
점검결과	「각 설비별 점검결과」 참조		
점검자 (직위 및 성명)	대성방재(주) 소방시설관리사 윤 세 근		

각 설비별 점검결과

소화기구	이 상 없 음
소화설비	지 적 내 역 참 조
경보설비	지 적 내 역 참 조
피난설비	지 적 내 역 참 조
소화용수설비	이 상 없 음
소화활동설비	지 적 내 역 참 조
화재취약시설	이 상 없 음
그 밖의 소방시설등	지 적 내 역 참 조

2019년 잠실엘스APT 소방시설 종합점검 결과

설비	동	라인	층	장 소	문 제 점	대책	비고
소 화 설 비	5기계실		B2	펌프실	저층부 압력챔버 셋팅불량	정상요함	NFSC102 제6조
	2기계실		B2	펌프실	저층부 압력챔버 셋팅불량	정상요함	NFSC102 제6조
	145	3-4	19	소화전	기동표시등 파손(24V)	교체요함	NFSC102 제7조
	146	1-2	10	소화전	소화전 사용설명서 탈락	부착요함	NFSC102 제7조
	111	1-4	20	알람벨브	알람벨브 템퍼스위치 불량	정비요함	NFSC103 제8조
	166	1-4	20	알람벨브	알람벨브 템퍼스위치 불량	정비요함	NFSC103 제8조
	대림주차장		B1	163동프리액션 벨브	프리액션벨브 B감지기 오동작	보수요함	NFSC103 제9조
	대림주차장		B2	154동프리액션 벨브	프리액션벨브 B감지기 오동작	보수요함	NFSC103 제9조
	대림주차장		B2	157동프리액션 벨브	프리액션벨브 A감지기 오동작	보수요함	NFSC103 제9조
	대림주차장		B2	D-4번 프리액션벨브	프리액션감지기 선로단선	보수요함	NFSC103 제9조
	대림주차장		B2	155동 프리액션벨브	싸이렌 불량	교체요함	NFSC103 제9조
	현산주차장		B1	132동프리액션 벨브실	프리액션벨브 A감지기 오동작	보수요함	NFSC103 제9조
	현산주차장		B1	F-12번 프리액션벨브	프리액션감지기 선로단선	보수요함	NFSC103 제9조
	현산주차장		B1	12번 프리액션벨브	프리액션벨브 A감지기 선로단선	정비요함	NFSC103 제9조
	현산주차장		B2	2번프리액션벨 브	프리액션B감지기 오동작	보수요함	NFSC103 제9조
	현산주차장		B2	4번프리액션벨 브	솔레노이드 불량	교체요함	NFSC103 제9조
	현산주차장		B1	5번프리액션벨 브	프리액션벨브 오동작상태	보수요함	NFSC103 제9조
	현산주차장		B1	6번프리액션벨 브	프리액션벨브 B감지가 오동작	보수요함	NFSC103 제9조
	현산주차장		B2	5번 프리액션벨브	프리액션벨브 B감지기 오동작	보수요함	NFSC103 제9조
	삼성주차장		B1	112동 프리액션벨브	프리액션벨브 A감지기 선로단선	정비요함	NFSC103 제9조
삼성주차장		B1	128동프리액션 벨브실	프리액션벨브 A감지기 오동작	보수요함	NFSC103 제9조	
삼성주차장		B1	127동프리액션 벨브실	프리액션벨브 B감지기 오동작	보수요함	NFSC103 제9조	

설비	동	라인	층	장 소	문 제 점	대책	비고
소화설비	삼성주차장		B2	128동프리액션밸브	프리액션밸브 B감지기 오동작	보수요함	NFSC103 제9조
	삼성주차장		B2	121동프리액션밸브	프리액션밸브 오작동	정비요함	NFSC103 제9조
	삼성주차장		B2	115동프리액션밸브	프리액션감지기 오동작	교체요함	NFSC103 제9조
	삼성주차장		B2	125동프리액션밸브	프리액션감지기 오동작	교체요함	NFSC103 제9조
	삼성주차장		B2	120동프리액션밸브	싸이렌 불량	교체요함	NFSC103 제9조
	현대주차장		B1	D154번기동측프리액션밸브	프리액션밸브 A감지기 오동작	보수요함	NFSC103 제9조
	현대주차장		B1	105동프리액션밸브	프리액션밸브 A감지기 오동작	보수요함	NFSC103 제9조
경보설비	167	1-2	전층	비상방송	비상방송 연동불량(앰프연동 불량)	정비요함	NFSC202 제5조
	167	3-4	전층	비상방송	비상방송 연동불량(앰프연동 불량)	정비요함	NFSC202 제5조
	전동	전라인	전층	비상방송	비상방송 단락, 단선 시 다른 층의 화재통보 부적합	정비요함	NFSC202 제5조
	118	3-4	B1	비상전원반	비상전원반 배터리불량	교체요함	NFSC203 제5조
	관리동		B1	통합방재실	수신기 주음향 연동불량	정비요함	NFSC203 제5조
	106	1-4	B2	중계기	106동템퍼스위치 통신이상	교체요함	NFSC203 제6조
	107	3-4	7	소화전	중계기불량(4회로)	교체요함	NFSC203 제6조
	123	1-2	4	소화전	중계기불량(4회로)	교체요함	NFSC203 제6조
	126	1-2	9	소화전	중계기불량(4회로)	교체요함	NFSC203 제6조
	127	1-2	1	소화전	중계기불량(2회로)	교체요함	NFSC203 제6조
	148	1-2	18	소화전	중계기불량(4회로)	교체요함	NFSC203 제6조
	149	3-4	B2	22,21,20	중계기불량(4회로, 화재연동시 출력1번대신 출력2번이 연동됨)	교체요함	NFSC203 제6조
	149	3-4	B2	19,18	중계기불량(4회로, 화재연동시 출력1번대신 출력2번이 연동됨)	교체요함	NFSC203 제6조
	154	3-4	2	소화전	중계기불량	교체요함	NFSC203 제6조
	현산주차장		B2	B-2번프리액션밸브	SVP중계기 통신불량(A감지기이상)	교체요함	NFSC203 제6조
	현대주차장		B2	E-2번프리액션밸브	SVP중계기 통신불량(A감지기이상)	교체요함	NFSC203 제6조
	현대주차장		B1	E-3번프리액션밸브	SVP중계기 통신불량(A감지기이상)	교체요함	NFSC203 제6조

설비	동	라인	층	장 소	문 제 점	대책	비고
경 보 설 비	현대주차장		B1	D177기동맞은 편단독발신기	중계기불량(2회로)	교체요함	NFSC203 제6조
	102	1-2	1	소화전	경종불량	교체요함	NFSC203 제8조
	106	1-4	1	소화전	경종불량	교체요함	NFSC203 제8조
	107	1-2	1	소화전	경종불량	교체요함	NFSC203 제8조
	107	3-4	1	소화전	경종불량	교체요함	NFSC203 제8조
	108	3-4	1	소화전	경종불량	교체요함	NFSC203 제8조
	111	1-4	1	소화전	경종불량	교체요함	NFSC203 제8조
	116	3-4	1	소화전	경종불량	교체요함	NFSC203 제8조
	120	3-4	1	소화전	경종불량	교체요함	NFSC203 제8조
	127	3-4	10	소화전	경종불량	교체요함	NFSC203 제8조
	129	1-2	1	소화전	경종불량	교체요함	NFSC203 제8조
	145	3-4	4	소화전	경종불량	교체요함	NFSC203 제8조
	148	3-4	1	소화전	경종불량	교체요함	NFSC203 제8조
	150	3-4	1	소화전	경종불량	교체요함	NFSC203 제8조
	152	3-4	1	소화전	경종불량	교체요함	NFSC203 제8조
	154	1-2	1	소화전	경종불량	교체요함	NFSC203 제8조
	154	3-4	1	소화전	경종불량	교체요함	NFSC203 제8조
	161	1-2	21	소화전	경종불량	교체요함	NFSC203 제8조
	161	3-4	1	소화전	경종불량	교체요함	NFSC203 제8조
	163	1-2	21	소화전	경종불량	교체요함	NFSC203 제8조
	164	1-2	1	소화전	경종불량	교체요함	NFSC203 제8조
170	1-4	1	소화전	경종불량	교체요함	NFSC203 제8조	
대림주차장		B1	A88번기동 단독발신기	경종불량	교체요함	NFSC203 제8조	

설비	동	라인	층	장 소	문 제 점	대책	비고
정보설비	현산주차장		B2	5번발신기	경종불량	교체요함	NFSC203 제8조
	현산주차장		B2	3번발신기	경종불량	교체요함	NFSC203 제8조
	현산주차장		B2	52번 단독발신기	경종불량	교체요함	NFSC203 제8조
	삼성주차장		B1	C53번기동옆 단독발신기	경종불량	교체요함	NFSC203 제8조
	삼성주차장		B1	C31번기동 단독발신기	경종불량	교체요함	NFSC203 제8조
	현대주차장		B1	D293번기동 단독발신기	경종불량	교체요함	NFSC203 제8조
	현대주차장		B1	D113~114번 기동사이 단독발신기	경종불량	교체요함	NFSC203 제8조
	현대주차장		B1	D116번기동옆 웬룸벽 단독발신기	경종불량	교체요함	NFSC203 제8조
	현대주차장		B1	D148번기동 맞은편 단독발신기	경종불량	교체요함	NFSC203 제8조
	현대주차장		B1	D190기동옆 단독발신기	경종불량	교체요함	NFSC203 제8조
	현대주차장		B1	D220번기동옆 단독발신기	경종불량	교체요함	NFSC203 제8조
	현대주차장		B2	D02기동 단독발신기	경종불량	교체요함	NFSC203 제8조
	현대주차장		B2	D73번기동 단독발신기	경종불량	교체요함	NFSC203 제8조
	현대주차장		B2	D66번기동 단독발신기	경종불량	교체요함	NFSC203 제8조
	현산주차장		B2	9번발신기	경종연동불량(출력0V)	보수요함	NFSC203 제11조
	삼성주차장		B1	I11동입구앞 단독발신기	단독발신기 선로 불량	보수요함	NFSC203 제11조
		101	1-4	13	소화전	감지기 선로 단선	보수요함
	150	1-2	3	소화전	감지기 선로 단선	보수요함	NFSC203 제11조
	139	1-2	21	소화전	감지기 선로 단선	보수요함	NFSC203 제11조
	104	1-2	19	소화전	감지기 선로 오작동	보수요함	NFSC203 제11조
피난설비	102	1-2	25	엘레베이터홀	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조
	102	3-4	B1	엘레베이터홀	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조

설비	동	라인	층	장 소	문 제 점	대책	비고
피난설비	102	3-4	B2	동출입구	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조
	103	3-4	B1	동출입구	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조
	104	1-2	13/12	비상계단	통로유도등 점등불량(좌상우하)	교체요함	NFSC303 제9조
	106	1-4	B2	엘레베이터홀	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조
	107	3-4	25	엘레베이터홀	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조
	107	3-4	B1	엘레베이터홀	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조
	107	3-4	B1	동출입구	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조
	113	1-2	B1	동출입구	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조
	113	3-4	B2	동출입구	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조
	116	1-2	B1, B2	엘레베이터홀	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조
	116	3-4	B2	엘레베이터홀	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조
	117	1-2	B2	엘레베이터홀	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조
	119	3-4	B2	엘레베이터홀	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조
	120	1-2	B1	엘레베이터홀	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조
	120	1-2	B1	동출입구	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조
	123	1-2	B1	엘레베이터홀	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조
	123	1-2	B1	동출입구	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조
	125	1-2	1/B1	비상계단	통로유도등 점등불량(좌상우하)	교체요함	NFSC303 제9조
	126	1-2	B2	엘레베이터홀	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조
	127	1-2	B1	동출입구	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조
	128	1-2	B2	엘레베이터홀	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조
	129	1-2	B2	동출입구	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조
	129	3-4	B1	동출입구	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조

설비	동	라인	층	장 소	문 제 점	대책	비고
피난설비	129	3-4	B2	엘레베이터홀	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조
	130	1-2	1/B1	비상계단(상단)	통로유도등 점등불량(좌상우하)	교체요함	NFSC303 제9조
	130	1-2	B1	동출입구	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조
	132	1-2	B1	동출입구	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조
	133	1-2	1/B1	비상계단(상단)	통로유도등 점등불량(좌상우하)	교체요함	NFSC303 제9조
	133	1-2	B1.B2	엘레베이터홀	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조
	134	3-4	B1	엘레베이터홀	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조
	136	1-2	B1	엘레베이터홀	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조
	137	1-2	1/B1	비상계단(상단)	통로유도등 점등불량(좌상우하)	교체요함	NFSC303 제9조
	138	1-2	B1	엘레베이터홀	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조
	139	1-2	1/B1	비상계단	통로유도등 점등불량(좌상우하, 2개)	교체요함	NFSC303 제9조
	139	1-2	B1/B2	비상계단	통로유도등 점등불량(좌상우하)	교체요함	NFSC303 제9조
	140	1-2	B1	엘레베이터홀	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조
	141	1-2	B2	엘레베이터홀	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조
	143	1-2	B1/B2	비상계단	통로유도등 점등불량(좌상우하)	교체요함	NFSC303 제9조
	143	1-2	B2	엘레베이터홀	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조
	145	1-2	B1	동출입구	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조
	145	3-4	B1	동출입구	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조
	146	1-2	B1	엘레베이터홀	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조
	148	1-2	B2	동출입구	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조
149	1-2	B2	동출입구	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조	
150	1-2	B2	동출입구	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조	
153	1-2	B2	엘레베이터홀	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조	

설비	동	라인	층	장 소	문 제 점	대책	비고	
피난설비	157	1-4	1/B1	비상계단	통로유도등 점등불량(좌상우하)	교체요함	NFSC303 제9조	
	159	3-4	18/17	비상계단	통로유도등 점등불량(좌상우하)	교체요함	NFSC303 제9조	
	160	1-2	B1	동출입구	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조	
	162	1-4	B1	엘레베이터홀	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조	
	165	1-2	B1	엘레베이터홀	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조	
	166	1-4	B1/B2	비상계단	통로유도등 점등불량(좌상우하)	교체요함	NFSC303 제9조	
	166	1-4	B2	동출입구	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조	
	167	1-2	B1	엘레베이터홀	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조	
	167	3-4	B1	동출입구	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조	
	168	3-4	1/B1	비상계단	통로유도등 점등불량(좌상우하)	교체요함	NFSC303 제9조	
	170	1-4	B1, B2	엘레베이터홀	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조	
	172	1-4	B1	엘레베이터홀	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조	
	172	1-4	B1/B2	비상계단	통로유도등 점등불량(좌상우하)	교체요함	NFSC303 제9조	
	대림주차장			B1	161동1-2라인 앞 주차램프	피난구유도등 점등불량(천정형, 양면)	교체요함	NFSC303 제9조
	대림주차장			B1	A07기둥 맞은편기둥	통로유도등 점등불량(좌방향)	교체요함	NFSC303 제9조
	현산주차장			B1	134동측 주차램프	피난구유도등 점등불량(천정형, 양면)	교체요함	NFSC303 제9조
	현산주차장			B1	131동측 주차램프	피난구유도등 점등불량(천정형, 양면)	교체요함	NFSC303 제9조
	현산주차장			B1	B02기둥	통로유도등 점등불량(좌방향)	교체요함	NFSC303 제9조
	현산주차장			B2	138동측 주차램프	피난구유도등 점등불량(천정형, 양면)	교체요함	NFSC303 제9조
	현산주차장			B2	132동측 주차램프	피난구유도등 점등불량(천정형, 양면)	교체요함	NFSC303 제9조
	삼성주차장			B1	C98번기둥	통로유도등 점등불량(우방향)	교체요함	NFSC303 제9조
	삼성주차장			B1	C107번기둥옆	통로유도등 점등불량(좌방향)	교체요함	NFSC303 제9조
	삼성주차장			B1	C69번기둥측 방화셔터옆	통로유도등 점등불량(좌방향)	교체요함	NFSC303 제9조

설비	동	라인	층	장 소	문 제 점	대책	비고
피난설비	삼성주차장		B1	C31번기둥	통로유도등 점등불량(좌방향)	교체요함	NFSC303 제9조
	삼성주차장		B1	C37번기둥	통로유도등 점등불량(좌방향)	교체요함	NFSC303 제9조
	삼성주차장		B1	C15번기둥 좌측기둥	통로유도등 점등불량(좌방향)	교체요함	NFSC303 제9조
	삼성주차장		B1	C10번기둥 좌측기둥	통로유도등 점등불량(좌방향)	교체요함	NFSC303 제9조
	삼성주차장		B2	125동측 주차램프	피난구유도등 점등불량(천정형, 양면)	교체요함	NFSC303 제9조
	현대주차장		B1	D280번기둥	통로유도등 점등불량(좌방향)	교체요함	NFSC303 제9조
	현대주차장		B1	D175~176번 기둥사이	통로유도등 점등불량(좌방향)	교체요함	NFSC303 제9조
	현대주차장		B1	D81번기둥우측 연동제어기기 등	통로유도등 점등불량(좌방향)	교체요함	NFSC303 제9조
	현대주차장		B1	D134~135번 기둥사이	통로유도등 점등불량(좌방향)	교체요함	NFSC303 제9조
	현대주차장		B1	D113번기둥옆	통로유도등 점등불량(좌방향)	교체요함	NFSC303 제9조
	현대주차장		B1	D65~66기둥사이	통로유도등 점등불량(좌방향)	교체요함	NFSC303 제9조
	현대주차장		B1	D07기둥맞은편	통로유도등 점등불량(우방향)	교체요함	NFSC303 제9조
	현대주차장		B1	104동1-2라인 입구측	통로유도등 점등불량(좌방향)	교체요함	NFSC303 제9조
	현대주차장		B2	105동1-2라인 앞 주차램프	피난구유도등 점등불량(천정형, 양면)	교체요함	NFSC303 제9조
	현대주차장		B2	D229번기둥측벽	통로유도등 점등불량(좌방향)	교체요함	NFSC303 제9조
	현대주차장		B2	109동측 전기실앞	통로유도등 점등불량(좌방향)	교체요함	NFSC303 제9조
	현대주차장		B2	170동측주차 램프방화셔터	피난구유도등 점등불량(벽부형, 중형)	교체요함	NFSC303 제9조
	현대주차장		B2	116동측 주차램프	피난구유도등 점등불량(천정형, 단면)	교체요함	NFSC303 제9조
	소화활동설비	137	3-4	22	급기댐퍼	급기댐퍼 모터불량	교체요함
146		3-4	12	급기댐퍼	급기댐퍼 모터불량	교체요함	NFSC501A 제17조
147		1-2	B2	급기댐퍼	급기댐퍼 모터불량	교체요함	NFSC501A 제17조
161		3-4	B2	급기댐퍼	급기댐퍼 모터불량	교체요함	NFSC501A 제17조
162		1-4	전층	급기댐퍼	급기댐퍼 연동불량	정비요함	NFSC501A 제17조

설비	동	라인	층	장 소	문 제 점	대책	비고
소화활동설비	170	1-4	B1	급기댐퍼	급기댐퍼 모터불량	교체요함	NFSC501A 제17조
	172	1-4	B2	엘레베이터홀	급기댐퍼 모터불량	교체요함	NFSC501A 제17조
	103	1-2	B1	급기휀	급기휀 연동불량	정비요함	NFSC501A 제19조
	124	1-4	B1	급기휀	급기휀 연동불량	정비요함	NFSC501A 제19조
	153	1-2	B1	제연휀룸	제연휀룸판넬 전원OFF상태	정비요함	NFSC501A 제19조
	155	3-4	B1	제연휀룸	제연휀룸판넬 휴즈파손	정비요함	NFSC501A 제19조
기타설비	102	3-4	PH	옥상문	옥상개폐장치 연동불량	정비요함	소방시설법 제10조
	122	1-4	11,3	4호측방화문	도어클로저 분리상태	정비요함	소방시설법 제10조
	122	1-4	15	1호측방화문	도어클로저 파손	교체요함	소방시설법 제10조
	124	1-4	11,8	4호측방화문	도어클로저 분리상태	정비요함	소방시설법 제10조
	128	1-2	23	방화문	도어클로저 분리상태	정비요함	소방시설법 제10조
	129	3-4	2	방화문	도어클로저 파손	교체요함	소방시설법 제10조
	131	1-4	1	2호측방화문	도어클로저 분리상태	정비요함	소방시설법 제10조
	131	1-4	1	2호측방화문	도어클로저 파손	정비요함	소방시설법 제10조
	143	3-4	18	방화문	도어클로저 분리상태	정비요함	소방시설법 제10조
	144	1-2	10	방화문	도어클로저 분리상태	정비요함	소방시설법 제10조
	162	1-4	10,13,14	4호측방화문	도어클로저 분리상태	정비요함	소방시설법 제10조
	162	1-4	11,12,14	1호측방화문	도어클로저 분리상태	정비요함	소방시설법 제10조
	162	1-4	16	4호측방화문	도어클로저 분리상태(2개소)	정비요함	소방시설법 제10조
	162	1-4	3,5,8	4호측방화문	도어클로저 분리상태	정비요함	소방시설법 제10조
	163	3-4	26	방화문	도어클로저 분리상태	정비요함	소방시설법 제10조
	166	1-4	13	4호측방화문	도어스토퍼설치됨	제거요함	소방시설법 제10조
	168	1-2	8	방화문	도어클로저 파손	교체요함	소방시설법 제10조

설비	동	라인	층	장 소	문 제 점	대책	비고
기 타 설 비	170	1-4	12,10	4호측방화문	도어클로저 분리상태	정비요함	소방시설법 제10조
	170	1-4	12,2	1호측방화문	도어클로저 분리상태	정비요함	소방시설법 제10조
	172	1-4	10	1호측방화문	도어클로저 분리상태	정비요함	소방시설법 제10조
	삼성주차장		B2	125동측 방화셔터	방화셔터 열감지기 불량	교체요함	소방시설법 제10조
	삼성주차장		B2	119동측 방화셔터	방화셔터 열감지기 불량	교체요함	소방시설법 제10조