

보도블록 선정 위원회

정릉 공공주택지구 조성사업(행복주택 건설)

2019.06.

서울주택도시공사 근린재생사업부

목 차

- 보도블록 선정위원회 개요
- 공사 개요
 - 토지이용계획
 - 포장계획평면
- 의결사항
 - 자재선정대상
 - 자재선정 기준
 - 자재검토 비교표

보도블록 심사위원회 개요

1. 목적

공정하고 투명한 자재 구매를 통한 보도 디자인 경쟁력 및 품질 향상

2. 위원회 구성

위원장 : 공사부서 소관 처장

간 사 : 공사부서 소관 부장

위 원 : 내부위원 **2명**(토목, 조경직 부장)

외부위원 **3명**[우리공사 건설디자인위원(디자인분야 **1명**필수)]

3. 위원회 운영(안)

운영부서 : 모든 보도블록(지급자재) 구매 부서

부의대상 : 모든 보도블록(지급자재) 구매


부의시기 : 구매방침(공사부서) 수립전

심사내용 : 보도블록 자재 선정의 적정성 및 공정성 심의

공사 개요

1. 공 사 명 : 정릉 공공주택지구 조성사업(행복주택 건설)
2. 위 치 : 서울시 성북구 정릉동 894-22번지 일원
3. 면 적 : (대지) 5,619.12 m², (건축) 2,150.81 m²
4. 시 공 사 : 대흥토건(주)
5. 도 급 액 : 11,343 백만원
(지급자재 비 별도)








(공종별 포장계획도면 별도첨부)

1. 심사대상

| 건명 | 규격 | 수량(m ²) |
|--|-------------------------|----------------------|
| 정릉 공공주택지구 조성사업(행복주택 건설) 보차도용콘크리트블록 조달구매 | 200*200* T60 투수, 칼라 | 1,874 m ² |
| | 200*200* T60 불투수, 칼라 | 556 m ² |

2. 자재 선정 기준

- 조달청 다수공급자계약 중인 업체
- 서울시 보도포장용 재료 기준 부합 여부
 - 투수성능 지속성시험 **3등급(0.1~0.5 MM/S)** 이상
 - 미끄럼 저항 평지기준 **40BPN** 이상
- 설계단가(**26,600원/m²**) 대비 조달단가의 경제성
- 공장 소재지 등 납품 관련 사항

| 업체명 | A | B | C |
|---------|---|--|---|
| 본사 소재지 | 서울시 강동구 | 서울시 서초구 | 경기도 성남시 분당구 |
| 공장 소재지 | 경기도 파주시 | 강원도 원주시 | 충청북도 괴산군 |
| 규격 | 200×200×60mm, 인조화강블록, 컬러, 투수/불투수 | 200×200×60mm, 인조화강블록, 컬러, 투수/불투수 | 200×200×60mm, 규사블록, 컬러, 투수/불투수 |
| 인도조건 | 납품장소 차상도 | 납품장소 차상도 | 납품장소 차상도 |
| 이미지 |  |  |  |
| 인증 | 환경표지제품 한국표준규격(KS) | 환경표지제품 한국표준규격(KS) Q마크 | 한국표준규격(KS) |
| 가격 | 18,300 원/m ² | 28,000 원/m ² | 투수: 24,900원/m ² 불투수: 22,300원/m ² |
| 식별번호 | 투수: 22580534 불투수: 22580535 | 투수: 22420551 불투수: 22420547 | 투수: 21896045 불투수: 21896067 |
| 투수 지속성 | 3등급 (0.12mm/s) | 3등급 (0.35mm/s) | 3등급 (0.4mm/s) |
| 미끄럼 저항성 | 50 BPN | 44 BPN | 45 BPN |