

# 2019년도 작동기능점검 지적내역서

공덕자이아파트

	지적 내용	조치 내용	법적 근거
소화 설비	<input type="checkbox"/> 자동확산소화기 미설치 관리동 이화초록별어린이집 주방	설치요함	화재안전기준 101 제4조
	<input type="checkbox"/> 소방펌프 압력스위치 불량 옥내소화전&스프링클러 겸용 주펌프, 예비펌프	보수요함	화재안전기준 103 제5조
	<input type="checkbox"/> 소방펌프 압력세팅 불량 옥내소화전&스프링클러 겸용 주펌프, 예비펌프	보수요함	화재안전기준 103 제5조
경보 설비	<input type="checkbox"/> 감지기 선로단선 102동(2계단) 16층 107동(1계단) 6층 (2계단) 11층 109동(2계단) 12층	보수요함	화재안전기준 203 제11조
소화 활동 설비	<input type="checkbox"/> 제연댐퍼 모터 불량 101동(2계단) B4층	교체요함	화재안전기준 501A 제17조