

# 정기(기동점검) 점검 조치결과보고

## [서울의료원 권역응급의료센터 증축 기계설비공사[장기1차]]

- 점검일시 : 2020.01.17 (금)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 이상현

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 화재/폭발/질식 재해 예방</p> <p>- 외부 위험물 보관소 안에 있는 소화기는 화재 시 사용 가능하도록 위험물 보관소 바깥에 비치하기 바람</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-024(위험물 보관소)</p>		2020.01.21	
		<p>지적사항 조치완료</p> <p>- 위험물 저장소 정, 부 작성 및 물질안전 보건자료 부착</p> <p>- 위험물 저장소 주변 소화기 비치</p>	
<p>○ 화재/폭발/질식 재해 예방</p> <p>- 현장에서 사용하는 소화기는 월 1회 이상 점검하여 점검결과를 부착 관리하기 바람</p> <p>※ 건설안전 기본지침 P49(소방시설 설치 및 관리)</p>		2020.01.21	
		<p>지적사항 조치완료</p> <p>- 소화기 점검 및 수입상태 확인</p> <p>- 소화기 점검표 최신화</p>	