

# 정기(기동점검) 점검 결과보고

## [신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(3공구)]

- 점검일시 : 2021.04.08 (목)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 한종수

### ○ 기타 안전관리(도시철도사업부)

- 111정거장 승강장 바닥정리를 위하여 면갈이 중으로 면갈이 처리수가 집수정으로 유입되고 있으니 하수관이 막히지 않도록 조치하기 바람.



### ○ 기타 안전관리(도시철도사업부)

- 110정거장 되메우기 실시한 부위에 전선 공관에서 누수되어 물이 떨어지고 있으니 되메우기 부위에 물이 떨어지지 않도록 조치하기 바람.

