

등록번호	여성가족과-41336
등록일자	2014.10.21.
결재일자	2014.10.24.
공개구분	대시민공개

주무관	여성가족과장 직무대리	복지문화국장	부구청장	구청장	
이철규	황치문	이태목	조인동	10/24 문석진	
협 조	정책기획담당관 예산팀장 건축과장 공공시설물팀장	임근래 나윤수 한봉구 윤학병			

## 『구립 우리어린이집』 위험담장 보수공사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사업비
	기관·부서·단체명	협의내용	협의결과	

서 대 문 구  
여성가족과

# 구립우리어린이집

## 『위험담장』 보수공사 계획

구립우리어린이집 담장에 붕괴 위험이 있어 긴급보수공사를 실시하여 안전사고를 사전에 예방하고자 함.

### 1. 우리어린이집 현황


- 위 치 : 서대문구 홍제동 287-121
- 규 모 : 연면적 266.4㎡, 지상1층(조립식철판넬철골조)
  - ※ 재정부 소유 토지로 점용료 납부하고 있음
- 시설현황

위탁운영체	원 장	종 사 자	정원	비 고
사회복지법인 연화원	김 영 숙	11명 (보육교사10, 취사부1)	74	장애아통합시설

### 2. 위험담장 현황

- 위 치 : 우리어린이집 뒷편 담장(홍제동285-12 진양하이빌 사이)
- 규 모 : 높이 3m, 길이 20m (약 60㎡)
- 원인 및 경위
  - 2014. 9. 12 우리구 홈페이지 『구청장에 바란다』 에 위험담장 보수요청 (진양하이빌 주민)
  - 우리어린이집과 담장사이에 수목이 있어 그 뿌리가 담장으로 뻗어 담장에 균열이 있을 것으로 추측이 됨 (어린이집과 진양하이빌 사이 담장을 두고 약 2m 정도의 낙차 있음)

○ 현장 위치도



○ 현장 사진



### 3. 건축과(공공시설물팀) 현장 실사

- 일 시 : 2014. 10. 14(화) 14:00~17:00
- 실사자 : 건축과 직원 2명(공공시설물팀장, 건축담당), 여성가족과 담당
- 현장확인후 의견
  - 담장크랙이 진행되고 있어 시급한 공사가 필요
  - 경계담장 이므로 이웃한 이해관계인의 동의서 필요함
  - 기존담장 철거시 인접지반과의 높이 차이가 있으므로 안전에 유의하여 시공
  - 신설담장의 단차부분(약 2m)은 콘크리트 옹벽 등으로 튼튼하게 시공되어야 할 것임.

### 4. 소요예산 및 예산확보

- 소요금액 : 19,000천원
- 산출내역

(단위 : 천원)

총소요액	가설공사비	철거비	철근콘크리트 공사	미장 및 웬스공사	기타 제비용 및 이윤
19,000	2,240	2,514	7,081	1,480	5,685

※ 산출세부내역 붙임 참조

- 예산확보
  - 정책기획담당관과 협의하여 예비비 사용
  - 예비비 사용 필요성 : 당초 예상하지 못했던 사항이며, 향후 동절기에 담장이 무너질수도 있어 즉시 공사시행이 타당함