

시 민

문서번호	공공디자인과-4234	주무관	공공디자인정책팀장	공공디자인과장	문화관광디자인본부장
결재일자	2013. 4. 1.	정유선	홍성덕	임경호	04/01 한문철
공개여부	대시민공개	협 조			
방침번호					

2013년 제12차 서울시민디자인위원회(제2실무위) 심의결과



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



UNESCO City of Design
Member of the Creative Cities
Network since 2010

2013. 3.

문화관광디자인본부
【공공디자인과】

사건 검토항목

∴ 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시 민 참 여 고 려 사 항	● 시 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 전 문 가 : 유 ■ () 무 <input type="checkbox"/>
	● 음 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
법 령 및 기 타 고 려 사 항	● 법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 ■ (디자인) 무 <input type="checkbox"/>
	● 기 타 사 항 : 고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/> 홍보 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 ■
	갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/>
타 자 원 의 활 용	● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
관 계 기 관 및 단 체 협 의	● 관 계 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 시 산 하 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■

제12차 서울시민디자인위원회(제2실무위) 심의결과

○ 심 의 일 시 : 2013. 3. 28.(목) 14:00 ~ 16:30

○ 심 의 장 소 : 서소문청사 1동 13층 세미나룸 A

○ 참 석 자 : 총 7인

공순구, 최강선, 오경은, 길연준, 신경선, 김현아, 박현진

○ 신청안건(총4건)

(단위 : 건)

계	심의안건	자문안건	보고안건	기 타
4	4			

○ 심의결과 : 재심1, 조건부동의 3

연번	사업명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
12-1	제기동 청사 신축	동대문구 (도시디자인과)	• 지하1층/지상5층 (연면적 2,114.19㎡)	심의	조건부동의
12-2	독산파출소 신축	금천경찰서	• 지상3층 (연면적 329.82㎡)	심의	조건부동의
12-3	공항동 어린이집 신축	강서구 (건축과)	• 지상3층 (연면적 299.76㎡)	심의	재심
12-4	논현1동 데이케어센터 신축	강남구 (건축과)	• 지하1층/지상3층 (연면적 437.64㎡)	심의	조건부동의

붙임 : 1. 제12차 서울시민디자인위원회 심의자료 1부.

2. 제12차 서울시민디자인위원회 회의록 1부. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 3. 28(목). 14:00 ~ 16:30		
심의대상	지하1층, 지상5층(연면적 2,114.19㎡) / 동주민센터		
안건명	제기동 청사 신축		
심의번호	12-1	심의결과	조건부 동의

【 의결 내용 】

- 아래 의견을 반영하고, 반영결과(반영 전·후가 비교된 이미지나 도면)를 문화관광디자인본부에 통보하여, 위원회 의견 반영여부 확인 후, 사업진행하여 주시기 바랍니다.
- 건물의 전체적인 매스와 어울리도록 강당 외부 창호높이를 재조정하기 바람.
- 강당 외부 창호의 색은 너무 밝지 않도록 조정하기 바람.
- 외부 사각기둥은 기존안대로 원형기둥으로 검토하기 바람.(아래 이미지 참조)
- 2층 동장실 외부 불필요한 창호 띠는 삭제하여 외관을 단순화하는 방안을 검토하기 바람.
(아래 이미지 참조)
- 1층 주출입구는 장애인 등이 출입이 편하게 하기 바람.
- 옥상 계단실 출입문은 옥상내부가 투시되는 방화성있는 강화유리문을 검토하기 바람.



< 불필요한 띠 삭제, 사각기둥 >

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 3. 28(목). 14:00 ~ 16:30		
심의대상	지상3층, 연면적 329.82㎡		
안건명	독산 파출소 신축		
심의번호	12-2	심의결과	조건부 동의

【 의결 내용 】

- 아래 의견을 반영하고, 반영결과(반영 전·후가 비교된 이미지나 도면)를 문화관광디자인본부에 통보하여, 위원회 의견 반영여부 확인 후, 사업진행하여 주시기 바랍니다.

- 외부 창호, 화강석마감이 모듈화 되도록 입면계획하기 바람.(아래 이미지 참조)
- 건물 전면부를 동쪽으로 변경하거나, 건물 동쪽 입면의 인지도를 높일 수 있는 계획을 검토 바람.
- 1층 방풍실, 화장실은 장애인 등이 출입이 편하게 하기 바람.
- 3층 여경휴게실은 샤워부스 등 편의시설을 확보하기 바람.



< 입면 창호 모듈화 >

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 3. 28(목). 14:00 ~ 16:30		
심의대상	지상3층, 연면적 299.76m ²		
안 건 명	공항동 어린이집 신축		
심의번호	12-3	심의결과	재심
<p>【 의결 내용 】</p> <p>○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 건물 외관 및 평면계획에 대하여 (벤치마킹 등을 통하여) 어린이집답게 재계획하기 바람. · 각 층의 홀이 너무 비좁으니 환기·채광·피난 등 안전을 위하여 확대하기 바람. · 유아들이 이용하는 화장실이므로 보육실내에 설치하고, 교사들이 확인할 수 있는 구조 등으로 계획하시기 바람. · 영유아보육법 등 어린이집 설치기준에 적합하게 계획하기 바람. · 옥상 계단실 출입문은 옥상내부가 투시되는 방화성있는 강화유리문을 검토하기 바람. 			

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 3. 28(목). 14:00 ~ 16:30		
심의대상	지하1층, 지상3층, 연면적 437.64㎡		
안 건 명	논현1동 데이케어센터 신축		
심의번호	12-4	심의결과	조건부 동의
<p>【 의결 내용 】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시고, 위원회 의견 반영결과(반영 전 · 후가 비교된 이미지나 도면)를 문화관광디자인본부에 통보하여 주시기 바랍니다. - 1층 주출입구 방풍실은 확장을 검토하기 바람. - 옥상 계단실 출입문은 옥상내부가 투시되는 방화성있는 강화유리문을 검토하기 바람. 			