

문서번호	공공디자인과-3194
결재일자	2013.3.11.
공개여부	대시민공개
방침번호	

시 민

주무관	공공디자인정책팀장	공공디자인과장	문화관광디자인본부장
정광순	정택근	임경호	03/11 한문철

2013년 제8차 서울시민디자인위원회(제2실무위) 심의결과



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



UNESCO City of Design
Member of the Creative Cities
Network since 2010

2013. 3.

문화관광디자인본부
(공공디자인과)

사건 검토항목

∴ 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시 민 참 여 고 려 사 항	● 시 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 전 문 가 : 유 ■ () 무 <input type="checkbox"/>
	● 음 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
법 령 및 기 타 고 려 사 항	● 법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 ■ (디자인) 무 <input type="checkbox"/>
	● 기 타 사 항 : 고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/> 홍보 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 ■
	갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/>
타 자 원 의 활 용	● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
관 계 기 관 및 단 체 협 의	● 관 계 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 시 산 하 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■

제8차 서울시민디자인위원회(제2실무위) 심의결과

○ 심 의 일 시 : 2013. 3. 7.(목) 14:00 ~ 16:30

○ 심 의 장 소 : 서소문청사 1동 13층 세미나룸

○ 참 석 자 : 총 5인

공순구, 허범팔, 김희옥, 주범, 신경선

○ 신청안건(총5건)

(단위 : 건)

계	심의안건	자문안건	보고안건	기 타
5	5	-	-	-

○ 심의결과 : 조건부동의 3, 재심2

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
8-1	수유마을시장 주차장 신축	강북구 (주차관리과)	•지상4층 주차장 (주차118대)	심의	조건부동의
8-2	서초소방서 반포수난구조대	서초소방서 (현장지휘대)	•철골조 2층(바지선)	심의	재심
8-3	구립 성동 보듬이나눔 어린이집 신축	성동구 (보육가족과)	•지상 3층 (노유자시설)	심의	조건부동의
8-4	제기동 청사 신축	동대문구 (도시디자인과)	•지하1층/지상5층 (동주민센터)	심의	재심
8-5	양천구 자원봉사센터 신축	양천구 (건축과)	•지하2층/지상5층 (자원봉사센터)	심의	조건부동의

- 붙임 1. 제8차 서울시민디자인위원회 심의자료 1부.
2. 제8차 서울시민디자인위원회 회의록 1부. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 3. 7(목). 14:00 ~ 16:30		
심의대상	주차장(지상4층)		
안 건 명	수유마을시장 주차장 신축		
심의번호	8-1	심의결과	조건부동의
<p>【 의결 내용 】</p> <p>○ 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시고, 반영 결과를 문화관광디자인본부 공공디자인과에 통보해 주시기 바랍니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1층 화장실은 남녀를 구분하기 바람 - 2~3층 경차 주차면은 회전반경을 고려하여 1대 삭제하기 바람 - 보조 출입구 기둥은 차량 진출입에 지장이 없도록 위치를 조정하기 바람 - 시장 로고는 색상을 단순화하고 크기를 줄이기 바람. 끝. 			

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 3. 7(목). 14:00 ~ 16:30		
심의대상	소방서(철골조 2층, 바지선)		
안 건 명	서초소방서 반포수난구조대		
심의번호	8-2	심의결과	재심

【 의결 내용 】

○ 아래 의견을 반영하여 재심의 신청하시기 바랍니다.

- 외관 형태 디자인이 자연(한강)과 어울리도록 박스형이 아닌 역동적 디자인으로 재 계획하기 바람
- 외장재도 변경 검토하기 바람
- 실 배치는 시민이 주로 이용하는 안전교육장을 2층으로 배치하는 등 전면 수정하기 바람
- 천정고는 최소 거실기준인 2.4m 이상으로 계획하기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 3. 7(목). 14:00 ~ 16:30		
심의대상	어린이집(지상3층)		
안 건 명	구립 성동 보듬이나눔 어린이집 신축		
심의번호	8-3	심의결과	조건부동의
<p>【 의결 내용 】</p> <p>○ 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시고, 반영 결과를 문화관광디자인본부 공공디자인과에 통보해 주시기 바랍니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1층 주출입구 현관문은 공간 활용도를 높이기 위해 자동문으로 하고, 바깥쪽엔 안전을 위해 울타리 설치를 검토하기 바람 - 옥상 계단실은 진행방향으로 출입문을 변경하고 옥상놀이터의 투시를 위한 출입문 및 창문을 설치하기 바람 - 3층 화장실을 유아용에 맞게 레이아웃을 재 검토하기 바람 - 외벽 색상 디자인은 많은 색이 사용되지 않도록, 계단실 알루미늄 복합판넬 부분 색상을 저층부 외장타일 색상으로 변경하기 바람 - 옥상 난간 유리는 친환경 소재(나무)로 변경하고 옥상 방수는 복합방수로 하기 바람. 끝. 			

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 3. 7(목). 14:00 ~ 16:30		
심의대상	동주민센터(지하1층, 지상5층)		
안건명	제기동 청사 신축		
심의번호	8-4	심의결과	재심

【 의결 내용 】

○ 아래 의견을 반영하여 재심의 신청하시기 바랍니다.

- 발주처 필요실 면적을 줄여서라도 복도폭을 늘리고, 비상계단도 4층까지 연장하며, 주민 휴게공간을 확보하고, 엘리베이터 정원은 20인승으로 조정하기 바람
- 화산석은 너무 무거운 느낌의 재료니 동청사에 맞게 좀더 경쾌한 재료로 변경을 검토하기 바람
- 장애인을 고려하여 지하1층 주출입구 단차는 없애고, 화장실 접이식 문을 자동문으로 변경하기 바람
- 강당 외부 창높이는 너무 높아 무거운 느낌이므로 좀더 낮게 검토하고, 입면 창호계획은 통일감 있게 계획하기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 3. 7(목). 14:00 ~ 16:30		
심의대상	자원봉사센터(지하2층, 지상5층)		
안건명	양천구 자원봉사센터 신축		
심의번호	8-5	심의결과	조건부동의

【 의결 내용 】

- 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시고, 반영 결과를 문화관광디자인본부 공공디자인과에 통보해 주시기 바랍니다.

- 주출입구 동선계획이 불필요하게 길게 되어 있으므로 재 계획하기 바람
- 2층 화장실 면적을 키우기 바람(가능한 덕트공간 줄일 것)
- 다목적 홀 창호계획 등 창호는 실 기능에 충실하게 재 검토하기 바람 서향에 대한 차양 계획을 검토하기 바람
- 보행자 안전을 고려하여 지하1층 주차램프는 건물 안쪽으로 조금 후퇴시키는 방법을 검토하기 바람
- 엘리베이터는 정원은 20인승으로 조정하기 바람
- 5층 평면에서 창고와 화장실 위치 조정 등 평면을 재 계획하기 바람. 끝.