

등록번호	시장경제과-7560
등록일자	2015.2.17.
결재일자	2015.2.17.
공개구분	대시민공개

주무관	시장경제팀장	시장경제과장	기획재정국장	
이승현	최경호	이재호	전결 02/17 박진석	
협조				

동절기 전통시장 화재예방 및 재난사고 대비 안전점검 추진계획



기획재정국
시장경제과

동절기 전통시장 화재예방 및 재난사고 대비 안전점검 추진계획

겨울철 화재예방 및 재난사고 대비 동절기 전통시장 시설물 안전점검으로 안전한 쇼핑환경 조성
및 전통시장 활성화에 기여

I 관련근거

- 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」 제3조 제2항
- 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 시행규칙」 제3조 제2항
- 「전통시장 및 상점가 사업 운영지침」 제3조 제8항

II 전통시장현황 : 24개소(별첨3)

III 세부추진계획

- 점검기간 : 2015.2.17. ~ 2.26.
- 점검대상 : 남대문시장 외 23개소 (붙임3)
- 점검내용 : 전통시장내 전기·가스·소방시설, 건축물, 기계설비 등

소방분야	- 소방계획서 및 긴급재난 대피지침 작성 등 소방관리분야 - 화재탐지 자동설비, 비상조명등, 소화기 등 소화시설분야
전기분야	- 관리이력카드 및 유사시 비상연락망 작성 등 전기관리분야 - 누전차단기, 배전반, 부사설비 등의 전기안전 시설분야
가스분야	- 안전관리자 선임여부, 관리자 부재시 대응계획 등 가스관리분야 - 가스용기 관리, 차단기, 경보기 설치 등 가스안전 시설분야
토목·건축분야	- 보·기둥의 뒤틀림이나 처짐 등 하중에 의한 변형 상태 - 벽체의 균열상태, 철골구조 이음부 불량 및 부식 상태 - 지붕·계단 및 옹벽·석축·담장 등의 균열 상태
기계설비분야	- 설비별 이력카드 작성, 안전관리자 선임 여부 등의 설비관리분야 - 보일러, 공조시설 작동상태 등 시설분야

- 점검방법 : 전통시장내 전기·가스·소방시설은 관련 유관기관에 점검요청하고
건축, 기계설비는 점검반을 편성하여 육안점검
 - 전기 : 한국전기안전공사, 가스 : 한국가스안전공사, 소방시설 : 중부소방서
 - 건축물, 기계설비 : 점검반 구성하여 육안점검
- 점검반구성 : 2인1조 2개반(4명)
- 점검결과 조치
 - 개선과 보수를 요하는 시설물은 2016년 시설현대화사업에 반영하여 개선
 - 현지지정이 가능하면 현지지정 조치하되 상인회 또는 소유자가 개선해야 할 사안에 대해서는 시정조치 요구

IV

행정사항

- 유관기관 동절기 전통시장 화재예방 안전점검 요청 (중구⇒유관기관)
: 기시행(시장경제과-1152,2015.1.9)
- 안전점검 결과 및 조치계획 제출 (중구⇒시) : 2015.2.27.

- 붙임 1. 분야별 안전점검표 1부
 2. 안전점검결과 및 조치계획 관련서식 1부
 3. 전통시장 점검대상 (남대문시장외 23개소) 1부. 끝.