공중이용시설 실내공기질 측정기록표

(측정일자 및 시간 : . . . :)

1. 시 설 현 황

업 소 명	(준공연월일: . . .)				
소 재 지	서울특별시 구 동 번지 호				
대 표 자			전화번호		
관리부서명		관리자성명 (측정시관계자)		부서전화 (또는 관계자휴대폰)	
시 설 구 분	업무시설, 복합건축물, 예식장, 학원, 체육시설, 공연장, 기타( )				
공조시스템 유무 (자동공기순환장치)	(해당란 ○ 표시) 유( ), 무( )		종조시스템의 종류		

2. 온도 및 습도 (오늘의 날씨 : 맑음. 흐림, 기타-)

측 정 지 점	온 도 (18℃~28℃)	습 도 (30~60%)	시 설 상 태		비 고
			이용자수	창문개폐여부	
①			명		
②			명		

※ 비오는 날이나 습도가 너무 높은 날은 측정 불가
※ 측정지점 : 층수, 로비, 사무실명, 객석, 대기실 등 되도록 상세히 기재

3. 항목별 측정결과

측 정 지 점	미세먼지(㎍/㎥) - 150㎍/㎥ 이하	CO (ppm) - 25ppm 이하	CO_2 (ppm) - 1,000ppm 이하	포름알데히드(㎍/㎥) - 120㎍/㎥ 이하
측정지점①				
측정지점②				
비 고 (오염도초과사유)				

※ 포름알데히드(㎍/㎥) 기준 120㎍/㎥ = 약 0.096ppm
※ 비고 : 오염도 초과사유 작성
(주변환경, 밀폐공간, 모인 사람수, 신축, 리모델링 등 시설주(관리자)등과 분석)

. .

측정자 : 직 성명 (서명)
명예공중위생감시원 성명 (서명)
명예공중위생감시원 성명 (서명)