
민방위 시설장비 운영관리점검 및 정비 결과 보고

2016. 6.

○○동

민방위 시설장비 일제 점검·정비 결과보고

총 평

- 주민대피시설/비상급수시설/민방위장비/방독면 등 확충사업

-

-

주요 지적(현장조치) 사항

- 주민대피시설/비상급수시설/민방위장비/방독면 등 확충사업

-

-

※ 점검·정비 사진 포함

미흡한 점 및 개선방안

- 주민대피시설/비상급수시설/민방위장비/시설장비 확충사업

-

※ [대피시설]공공용지정 시설 출입구 물건 적체 등 관리부실 시 대책방안 포함

※ [급수시설]비상급수시설의 사후관리(청소·검사·정비 등) 미실시 시 대책방안 포함

※ [급수시설]비상발전기 미보유 또는 작동불능 시 대책방안 포함

※ [시설장비 확충사업]보조사업 집행률 저조 시 대책방안 포함

수범사례 및 장려사항

- 주민대피시설/비상급수시설/민방위장비/시설장비 확충사업

-

-

건의사항

-

□ 점검사진

비상대피시설	비상급수시설
[] ○○동	[] ○○동
민방위장비	화생방장비
[] ○○동	[] ○○동

“인물위주가 아닌 점검대상의 상태위주(수범사례 및 개선사항)로 사진촬영”

시설·장비 분야별 점검결과 (00동)

※ 16.5.31. 기준 작성

□ 공공용지정 주민대피시설 ※ 서울행정시스템과 실제 현황 일치 여부 확인

점 검 사 항	점 검 결 과
· 시설 지정실태	
- 동별 대피인구/유동인구 고려 시설 설치 및 확보	100%확보 : 개 (동) 중 개소 * 최고확보 %, 최저확보 : %
- 각 시설별 관리책임자 지정 * 소유자, 관리자 또는 점유자 등	대피시설 총 개소 (개소) 지정 (개소), 미지정 (개소)
- 방송청취 가능여부	대피시설 총 개소 (개소) 가능 (개소), 불가능 (개소)
- 2개이상 출입구 보유	대피시설 총 개소 (개소) 2개이상 (개소), 2개미만 (개소)
- 행정구역도상 시설 위치 및 현황도	대피시설 총 개소 (개소) 작성 (개소), 미작성 (개소)
· 시설 관리실태	
- 시설별 관리카드 작성여부(관리 지침 서식 참조)	대피시설 총 개소 (개소) 작성 (개소), 미작성 (개소)
- 시설내부 관리실태	적정 (개소), 미적정 (개소) *미적정사유 : 고정시설설치(), 물건적치(), 정리불량(), 기타()
- 활용가능 시설 지정여부 * 청사 등 건축물 지하층, 지하상가, 지하주차장 등	지정 (개소), 미지정 (개소)
- 시설 정기점검 여부 * 분기1회 실시	실시 (개소), 미실시 (개소)
- 공공용시설 소유자·관리자 지속 계도 실시 여부	실시 (개소), 미실시 (개소)
- 시설현황 서울행정시스템 입력여부	입력 (개소), 미입력 (개소)
· 시설활용 및 홍보	
- 주민대피시설 안내 및 유도표지판 설치	대피시설 총 개소 (개소) 설치 (개소), 미설치 (개소)
- 안내 및 유도표지판 부착 여부	적절 (개소), 부적절 (개소) * 부적절사유 : 후미진 장소 부착(), 파손(), 탈색 등 식별곤란()
- 시설위치 및 사용요령 등 홍보 * 홈페이지, 시설내 안내문 비치 등	홍보 (개소), 미홍보 (개소)

※ 기 실시한 공공용대피시설 전수조사(안전처 민방위과-789호('16.2.24.))와 중복지, 전수조사 결과 바탕으로 제출가능

□ 비상급수시설 ※ 새울행정시스템과 실제 현황 일치 여부 확인

점 검 사 항	점검 결과
• 확충 및 지정실태	
- 지역별 급수인구 대비 적정량(100%) 확보	확보율 : % * 음용수 %, 생활용수 %
- 각 시설별 관리책임자 지정	지정 (개소), 미지정 (개소)
- 행정구역도상 시설 위치 및 현황도	작성 (개소), 미작성 (개소)
• 시설 관리실태	
- 비상발전기 가동상태 * 발전기 미보유 및 작동불능 시 대책방안 수립 여부	가동 (대수), 미가동 (대수) * 미가동 사유 : 배터리 방전(), 연료부족(), 시동모터불량(), 기타() * 대책방안 : 수립(), 미수립(), 수립중()
- 배터리 충전상태 * 1~2회 가동시 양호, 3회이상 불량	양호 (개소), 불량 (개소)
- 비상발전기 연료 확보실태 * 연료통내 1/2이상 연료충전 등	양호 (개소), 불량 (개소)
- 비상급수시설 정기점검(관리일지확인) * 수질검사(분기1회), * 시설검사(개방·부분개방 월1회, 미개방 분기 1회)	실시 (개소), 미실시 (개소)
- 사후관리에 필요한 조치(청소, 검사, 정비 등) 여부	실시 (개소), 미실시 (개소)
- 시설현황 새울행정시스템 입력여부	입력 (개소), 미입력 (개소)
• 시설활용 및 홍보	
- 비상급수시설 안내판 설치	설치 (개소), 미설치 (개소)
- 수질검사 결과 게시	게시 (개소), 미게시 (개소)
- 시설위치 및 이용 홍보	홍보 (개소), 미홍보 (개소)
- 평시 개방 활용 여부	활용 (개소), 미활용 (개소)

□ 민방위장비 ※ 서울행정시스템과 실제 현황 일치 여부 확인

점 검 사 항	점검 결과
· 민방위 장비	
- 기준에 맞게 적정장비 확보 여부	양호 (개소), 미흡 (개소) * 확보율 %
- 장비 보관 장소의 적정 여부 * 일반 장비와 구분 보관	양호 (개소), 미흡 (개소)
- 사용불가 장비 확보 여부 * 내구연한 경과, 수리필요 등	양호 (개소), 미흡 (개소)
- 재난부서 공동 활용 현황관리 여부	양호 (개소), 미흡 (개소)
- 서울행정시스템에 현황입력 여부	관리, 미관리

□ 화생방 장비 ※ 서울행정시스템과 실제 현황 일치 여부 확인

점 검 사 항	점검 결과				
· 방독면					
· 보급목표 대비 확보수량 확인 * 지역대 : 대원수의 80%, 직장대 : 대원수 100%	양호 (개소), 미흡 (개소) * 확보율 : 지역대 %, 직장대 %				
· 방독면 보관관리 상태 * 전용창고 확보 및 읍면동 주민센터 등 통합 보관 * 박스 4단 이상 적재 금지, 밀봉포장 유지 등 * 현황관(종류, 수량, 생산년도, 배부계획 등) 기록 관리	양호 (개소), 미흡 (개소) ※미흡 대상지 기재				
· '15년 성능검사 결과 부적합품 폐기 여부 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>일반방독면</td> <td>K-1방독면</td> </tr> <tr> <td>2005년 생산품까지</td> <td>2005년 생산품까지</td> </tr> </table>	일반방독면	K-1방독면	2005년 생산품까지	2005년 생산품까지	완료 (개소), 미완료 (개소) * 미완료 사유 : 계획미수립 () 시행중 ()
일반방독면	K-1방독면				
2005년 생산품까지	2005년 생산품까지				
· 분대장비					
· 확보기준 대비 보유수량 확인 * 해독제, 제독키트는 추후 확보기준 조정에 따른 추가 구매금지상태	적정 (개소), 부적정 (개소) ※부족장비 내용 기재				
· 분대장비 보관관리 상태 * 습기 및 직사광선이 없는 통풍이 잘되는 곳에 보관	적정 (개소), 부적정 (개소)				
· 유효기간 경과 시 폐기 * 용액이 누출되는 등 사용 불가능한 경우 생산년도 관계없이 폐기	적정 (개소), 부적정 (개소)				