

등록번호	청소행정과-13734
등록일자	2016.6.16.
결재일자	2016.6.16.
공개구분	대시민공개

★주무관	시설장비팀장	청소행정과장	환경도시국장		
김원중	허병구	오문식	06/16 황도현		
협 조					

『공중화장실 안전관리 계획』 추진결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사업비
	기관·부서·단체명	협의내용	협의결과	

서 대 문 구
청소행정과

『공중화장실 안전관리 계획』 추진결과 보고

우리구 관내 공중화장실의 안전성을 확보하기 위한 『공중화장실 안전관리 계획』을 수립·시행하고 그 결과를 보고함

1 추진근거

- 부구청장 지시사항 : 공중화장실 안전점검 철저
- 청소행정과-11875(2016.5.16.)호 : 공중화장실 안전관리 계획

2 「안전관리 계획」 추진 결과

□ 근거리 안전망 비콘 및 비상벨 운영개시

○ 추진현황

- 대 상 : 공중화장실 18개소
- 설치비용 : 7,308천원
 - 비 콘 및 안내현판 : 1,188천원 (18개소)
 - 비상벨 : 6,120천원 (12개소 설치, 6개소는 기설치 사용중)
- 운영개시
 - 2016. 06. 09 : 비상벨 운영개시
 - 2016. 06. 13 : 비콘 운영개시

○ 홍보내용

- 새울 및 서대문구청 홈페이지 공지사항에 홍보물 게시
- 홍보과 소식지, SNS 담당에게 비콘 및 비상벨 설치 완료 홍보 요청

□ 자율방법대 순찰 협업 요청 완료

○ 자율방법대 순찰 협업 요청

- 대 상 : 천연동 외 9개 주민센터
- 협업 요청 내용
 - 자율방법대 순찰코스에 공중화장실 경유 요청
 - 주 2회 20:00 ~ 22:00 점검 요청

□ 공중화장실 특별 안전점검 실시

○ 점검기간 : 2016. 5. 27(금) ~ 6. 3(금)

○ 점검대상 : 공중화장실 18개소

○ 점검내용 : 시건장치, 내부·외부 조명, 안내표지판 등 적정 여부

○ 시설물 점검결과

- 홍제2공중화장실 외 2개소 금연 안내문 미부착
- 현저·연희 공중화장실 외부등 고장
- 흥남교공중화장실 남자칸 내부전등 타이머 고장
- 현저공중화장실 외부 안내표지판 훼손

○ 조치 내용 및 계획

- 홍제2공중화장실 외 2개소 금연 안내문 부착 완료
- 현저·연희 공중화장실 외부전등 설치 예정
- 흥남교공중화장실 남자칸 내부전등 교체 예정
- 현저공중화장실 외부 안내표지판 보수 예정

□ 민간개방화장실 양적 확대 추진

○ 우리구 현황 : 53개소

○ 목 표 : 70개소로 확대

○ 진행현황 : 구내 133개소 식품접객 업소에 민간개방화장실 신청안내 우편물 배포

3 향후 추진 계획

- 공중화장실 안전점검 결과 미흡사항에 대하여 조속한 시일 내 보완 조치 예정
- 민간개방화장실 신청건에 대해 현장 시설물 확인 후 지정 등록 추진. 끝.