

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	사회복지과-28348
등록일자	2016.6.17.
결재일자	2016.6.21.
공개구분	대시민공개

주무관	자활주거팀장	사회복지과장	복지문화국장		
박경민	마재현	이규형	전결 06/21 김효길		
협조자					

2016년 하절기 강남지역자활센터 복지부 합동 안전점검 결과보고

- 점검기간 : 2016. 6. 10. ~ 6. 15.
- 점검대상 : 강남지역자활센터(역삼로107길 20-30)
- 점검반 구성 : 4인 1조(보건복지부, 강남구, 강남지역자활센터)
 - 반 장 : 자활주거팀장
 - 반 원 : 박경민(사회복지과), 문병기(지역자활센터), 홍모래(보건복지부 자립지원과)
 - 분야별 점검기관 및 점검자

구 분	시설안전공단	전기안전공사	가스안전공사
점검일자	2016.6.10(금)	2016.6.15(수)	2016.6.15.(수)
점검자(조사자)	지관선외1명	문채연	홍웅기
연락처	*****	*****	*****

- 점검방법
 - ‘안전점검조사표’에 의거 현장방문 점검
 - 주요 지적사항에 대하여는 지속 관리(조치 전·후 사진촬영)
 - 최근 점검 시 지적사항을 사전 파악하여 이행실태 확인
- 점검사항 : 가스·전기·시설물 등
- 점검결과 종합의견

하절기 재난 대응과 관련하여 주요점검 부분인 건축물의 지반침하, 구조체에 변형이나 누수가 없이 양호, 지붕·흡통 주변의 하수구, 배수구에 막힌부분 없이 상태가 양호, 가스, 전기 등 잘 관리하고 있어 모두 양호함.

2016. 6. 17.

강 남 구
(사 회 복 지 과)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】

검토분야	확인 및 적시사항																																				
<b style="color: green;">관련 규정 및 근거	<p>현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 사회복지사업법 시행령 제34조의 3 																																				
<b style="color: green;">추진 경위	<p>추진 경위는 무엇입니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 서울시 자활지원과-2328(2016.2.22.), 강남구 재난안전과-3205(2016.2.22.) 사회복지과-10823(2016.3.7.), 서울시 자활지원과-7179(2016.6.7.)호와 관련 산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까? 																																				
<b style="color: green;">예산 사항	<ul style="list-style-type: none"> • 근거 및 기준을 검토한 결과 적정함 																																				
<b style="color: green;">수혜자 및 범위	<p>이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 대상 : 강남구민 																																				
<b style="color: green;">분야별 검토사항 [계속 :] [신규 :]	<p>이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까?</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">①</td> <td style="width: 75%;">관련부서 협조</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">-----</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>이해관계인 및 예상되는 민원</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>추진상 사전 걸림돌</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>④</td> <td>미래행정 수요예측</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>⑤</td> <td>시장조사</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>⑥</td> <td>민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>⑦</td> <td>업무 매뉴얼 및 관련 법규</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>⑧</td> <td>행사관련 의전 및 선거법</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> <tr> <td>⑨</td> <td>투융자 심사 등 관련절차 준수</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요 	①	관련부서 협조	-----	()	②	이해관계인 및 예상되는 민원	-----	()	③	추진상 사전 걸림돌	-----	()	④	미래행정 수요예측	-----	()	⑤	시장조사	-----	()	⑥	민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	-----	()	⑦	업무 매뉴얼 및 관련 법규	-----	()	⑧	행사관련 의전 및 선거법	-----	()	⑨	투융자 심사 등 관련절차 준수	-----	()
①	관련부서 협조	-----	()																																		
②	이해관계인 및 예상되는 민원	-----	()																																		
③	추진상 사전 걸림돌	-----	()																																		
④	미래행정 수요예측	-----	()																																		
⑤	시장조사	-----	()																																		
⑥	민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	-----	()																																		
⑦	업무 매뉴얼 및 관련 법규	-----	()																																		
⑧	행사관련 의전 및 선거법	-----	()																																		
⑨	투융자 심사 등 관련절차 준수	-----	()																																		
<b style="color: green;">타 기관 사례	<p>타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 각 자치구별로 안전점검 실시 																																				
<b style="color: green;">전문가 자문	<p>전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 해당없음 																																				

2016년 하절기 강남지역자활센터 복지부 합동 안전점검 결과보고

하절기 자연재해 및 화재사고로 인해 피해가 발생하지 않도록 2016. 하절기 강남지역자활센터 안전점검을 보건복지부 자립지원과와의 합동 안전점검 실시로 시설 안전에 만전을 기함.

I 추진근거

- 「2016년 국가 안전대진단(지역자활센터) 점검 실시 협조요청」 서울시 자활지원과-2328(2016.2.22.)호
- 「2016. 강남구 안전대진단 추진계획 통보 및 협조요청」 강남구 재난안전과-3205(2016.2.22.)호
- 사회복지과-10823(2016.3.7.)호 및 서울시 자활지원과-71792(2016.6.7.)호와 관련 임.

II 점검개요

- 사업명: 2016. 하절기 강남지역자활센터 보건복지부 합동 안전점검
- 점검대상 : 강남지역자활센터(강남구 역삼로107길 20-30)
- 점검기간 : 2016. 6. 10. ~ 6. 15.
- 점검반 구성 : 4인 1조(보건복지부, 강남구, 강남지역자활센터)
 - 반 장 : 자활주거팀장
 - 반 원 : 박경민(사회복지과), 문병기(지역자활센터), 홍모래(보건복지부 자립지원과)
 - 분야별 점검기관 및 점검자

구 분	시설안전공단	전기안전공사	가스안전공사
점검일자	2016.6.10(금)	2016.6.15(수)	2016.6.15.(수)
점검자(조사자)	지관선외1명	문채연	홍웅기
연락처	*****	*****	*****

점검방법

- ‘안전점검조사표’에 의거 현장방문 점검
- 주요 지적사항에 대하여는 지속 관리(조치 전·후 사진촬영)
- 최근 점검 시 지적사항을 사전 파악하여 이행실태 확인

점검사항 : 가스·전기·시설물 등

III 추진내용

점검방법

- 강남지역자활센터 자체 점검 실시: 2016. 5. 24. ~ 5. 31.
- 구청 점검반 현장점검: 2016. 6. 10. ~ 6. 15.

합동 안전점검 내용 및 상태

점검구분	점검분야	점검내용	상태
사회복지시설 안전점검	안전관리 계획수립 및 교육훈련 분야 책임보험가입여부	<ul style="list-style-type: none"> •소방안전계획 수립 및 안전관리 책임관 정·부 지정됨 •피난안내도 부착 및 피난장소 지정됨 •KB손해보험 가입 	양호 가입
	소방안전관리	<ul style="list-style-type: none"> •규정에 따라 소화기 설치 되어 있고, 소화기 내부 분말이 굳어 있지 않음. •모든 스위치가 정상위치에 있고 표시등은 항상 켜져 있어 수신기가 정상 작동하고 있음 •피난유도등은 항상 켜져 있으며, 식별에 방해가 되는 장애물 없음 •휴대용조명등은 지정위치에 설치되어 있으며, 정상 작동하고 있음 	양호
	전기안전관리	<ul style="list-style-type: none"> •배선용차단기 및 누전차단기는 바른 순서로 설치되어 있음. •문어발식 콘센트를 사용하지 않으며 노출된 전선에 피복이 벗겨진 부분없음. 	양호
	가스안전관리	<ul style="list-style-type: none"> •가스 누설차단밸브가 설치되어 있음. •가스 저장용기 주변에 가연물이나 화기가 없으며 보관상태 적절함. 	양호
	급식위생안전관리	<ul style="list-style-type: none"> •위생모, 위생복, 등은 청결하며 식품 제조, 가공 조리시 복장과 마스크를착용하고 있음. •부패·변질 되거나 유통기한이 경과한 원료를 사용하지 않음. •조리기구 및 조리용 설비 등 청결함. 	양호
	자연재난안전관리	<ul style="list-style-type: none"> •재난대응 협력기관과 비상 연락망 준비되어 있음. •이용자들에게 피난계획에 따라 교육·훈련을 실시 함 •건물의 지반침하, 구조체에 변형 및 누수 흔적 없음. •철근의 노출·부식, 콘크리트의 벗겨짐 또는 떨어짐, 창호 틈새 등과 같은 건축물에 이상 현상이 발생한 부분 없음. •지붕·홍통 또는 주변의 하수구, 배수구에 막힘 부분없음 •부대시설 부러짐 일상적인 관찰 요함. 	양호

□ 종합의견

○ 시설안전분야 : 주요점검 부분인 건축물의 지반침하, 구조체에 변형이나 누수가 없이 양호하며, 지붕·흡통 주변의 하수구, 배수구 막힌 부분 없이 상태가 양호 함.

- 도로 및 대치유수지 건물을 연결하는 다리 하단 철골 구조물 받침대간 이음새 부분의 콘크리트의 떨어짐 현상을 발견 보수 필요



○ 가스 및 전기안전분야 : 가스, 전기 등 잘 관리하고 있어 모두 양호 함.

○ 소방안전분야 : 시설 이용자와 종사자의 안전을 위해 1층 관리사무소(BTL 민간투자사업)와 연계하여 「2016년 상반기 소방안전교육」을 2016. 3. 11.(금) 14:00~15:00 합동으로 실시함으로써 소방교육을 보다 전문적이고 효과적인 교육을 실시 함.

IV 행정사항

- 보건복지부 지정 시설안전공단의 시설 주변의 담장이나 옹벽부분 손상 여부 점검시 도로와 대치유수지를 연결하는 다리 하단의 철골 구조물 받침대간 이음새 콘크리트의 떨어짐 현상을 관리 부서인 치수과로 보수 조치 토록 알림

붙임 : 사회복지시설 안전점검표 1부. 끝.