

문서번호	안전치수과-9642
결재일자	2016.6.21.
공개여부	대시민공개

주 무 관	치 수 팀 장	안 전 치 수 과 장	
협 조			

## 우기대비 하수시설물 안전점검

우기기대비 우리 구 관내 하수시설물에 대하여 안전점검을 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

- ◇ 점검구간 : 시흥대로(대림삼거리~구로교), 보라매로(신대방삼거리~보라매e편한세상APT), 대림로(대림로8~대림로62), 사당로23길2~사당로23길274
- ◇ 점검기간 : 2016. 06. 09. ~ 06. 16.(8일간)

점 검 분 야	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
하수관거	· 관거 파손에 따른 침하(동공)	시흥대로 646(벽체파손)	연간단가작업지시
	· 홈관 연결부 접합상태	특이사항 없음	
맨 홀	· 맨홀 구체파손 및 뚜껑망실	대림로57(맨홀주변파손)	연간단가작업지시
	· 맨홀 저판 세굴	특이사항 없음	
빗물받이	· 빗물받이 구체파손 및 뚜껑망실	특이사항 없음	
	· 횡단 빗물받이 파손 및 뚜껑망실	특이사항 없음	
	· 토사등 이물질 퇴적여부	특이사항 없음	
U형 측구	· 측구 파손 및 뚜껑 망실	특이사항 없음	
	· 토사 등 협잡물 퇴적상태	특이사항 없음	
기 타	점검항목 외 점검사항 및 점검자 의견		

2016. 06.

점검자 직급 시설7급 성명 조 재 민 (인)

붙임 1. 위치도 및 현장사진 1부. 끝.