

시 민

문서번호	물재생시설과-9107
결재일자	2015.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	물재생기전팀장	물재생시설과장
안종필	황철호	07/03 이철해
협조		



「서남 #2 급수동 사여과수 유량계」 집행계획검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과	
				19.8 백만원

2015.7.3

도시안전본부
(물재생시설과)

「서남 #2 급수동 사여과수 유량계」 집행계획검토보고

서남환경에서 승인요청한 「#2처리장 급수동 사여과수 유량계 등 전기공사」에 대한 검토결과를 보고드립니다.

관련근거

- '15.6.25 시설비사업 집행계획 승인요청(서남환경)

요청내용

- 사업명 : 제2처리장 급수동 사여과수 유량계외 1개소 전기설비공사
- 사업내용 : 유량계 및 계측기함 1면, 분전반 1면
- 사업비 : 19,842천원
- 계약방법 : 제한경쟁(지역제한)
- 사업기간 : 계약일로부터 25일간

검토내용

- 사업의 타당성 : 적정
 - ▶ 장기간 사용으로 내구연한(10년)이 경과되어 정상적인 유량측정이 불가능한 급수동 사여과수 유량계 1대와 고장난 탈취동 분전함 1면을 교체하는 공사로 시행함이 적정 ('99.5월 : 유량계 설치)



초음파유량계



계측기함



탈취동 분전함

○ 원가산정 적정성

▶ 설계내역

(단위 :천원)

단위사업	설계내역	조달금액 (3자단가)	공사금액	비 고
소규모수선	19,842	11,649	8,193	유량계, 계측기함

▶ 제경비율 및 전기품셈 적용, 산출기초조사 적정

○ 계약방법의 적정성 : 제한경쟁

▶ 법적근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령

제20조(제한입찰에 의한 계약과 제한사항 등) 제1항 제6호

「행정자치부령이 정하는 금액미만인 계약의 경우에는 그 주된 영업소의 소재지

▶ 서울특별시에 주된 영업소를 둔 전기공사업체간 제한입찰 적정

□ 조치의견

○ 승인 요청한 위 사업에 대하여 승인금액 이내로 조정 발주하고,

○ 현장 작업시 가스질식, 화재, 추락 등 안전사고 예방대책 및 공정 계획을 수립 안전조치 후 작업하고, 시험 운전 결과 지침서 내용이 충족되면 준공토록 집행 계획을 승인코자 함. 끝.