

# 소방활동 자료조사서

## 1. 일반현황

대상명	태평양물산(주)서울공장	위 치	서울특별시 구로구 디지털로 31길 12-0	전 화	02-3494-9323
소유자	태평양물산(주)		관리자	김성은	
소방안전 관리자	김성은		위험물안전 관리자		
주용도	공장	취 약 장 소	지하층상가		
건 물 구 조	철근콘크리트구조 조 지하4층/ 지상19층 1동 연면적 : 46549.73㎡ / 바닥면적 : 2563㎡				
특 이 사 항	* 2022.12.27. 소방시설 추가(15층 전산실내 할로겐화합물 소화설비)완공				

## 2. 조사사항

구 분	자 료 조 사 내 용
소방대상물과의 거 리	본서 : 4000m / 119관할센터(관할) 500m / 119안전센터(최단거리) 500m
소방용수시설 현 황	1332호 20m / 2485호 20m /
소 방 시 설 활 용 여 건 (소화활동설비)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 소방시설 유지 및 관리 철저토록 지도함</li> <li>- 지하1층 방재실내 수신기 위치함</li> <li>- 건물 좌측(지하주차장입구)화단에 연결송수구(SP &amp; 옥내소화전, 연결송수관용) 10구 위치함</li> </ul>
비상용승강기 및 피난설비 활용 장애요인	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 비상용승강기 및 피난설비 부근 장애물 방치행위 금지토록 지도함</li> </ul>

소방차 긴급통행 등 소방활동 장애요인	- 특이사항 없음
위험물 및 기타 위험시설 (위험물, 기타 위험시설 등 현황)	- 위험물 허가사항 없음
연소확대요인 (인접건물 현황 등)	- 유사시 인접건물과 지근거리에 위치하고 있어 연소확대 상존함
다수 인명 피해 발생 우려지역(층)	- 지하상가 화재시 상층부로 연소확대방지를 위한 방화문등 방화구획 관련시설 유지 철저토록 지도함
인명구조 및 피난계획	- 각층 계단이용 인명구조 작전전개 및 피난통로상 장애물 방치 엄금 지도함
자위소방대 및 피난계획	- 자위소방대 조직 및 운영됨
기타 조치필요 사항	- 건물 관계자에게 자체 소방훈련 및 피난대피훈련 실시토록 지도함
소방활동 정보카드 수정.입력여부	2023년01월17일 / 위. 정종관,장. 이상학

※ 결재자는 소방활동 자료조사 실시 내용이 정보카드에 수정, 반영 되었는지 여부 확인 후 결재

2023년01월17일

조사자 : 위. 정종관  
장. 이상학