

[서식 2]

설계변경자문회의(소위원회)결과(제1차)

문서번호		담당자	김동기	심의일자	2018.11.23																								
공사명	서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사(전기)																												
공사개요	공사규모	정거장 1 개소, 환기구 3개소(930S1, E1, E2), 수배전반 29면, 변압기 9대(4,100 kVA), 분저반 48면, MCC 14SET																											
	공사기간	2010. 02. 19. ~ 2018. 12. 31																											
	감리사	(주)서영엔지니어링 외 2개사																											
	설계사	동산엔지니어링(주)																											
	시공사	SK건설(주) 외 4개사																											
자문요청 사유	1)부서(담당별)간 조정·통합이 필요한 경우 2)5,000만원 이상 변경사항																												
<p>설계변경 사유(요약)</p> <p>1. 터널비상콘센트 변경 2. 변압기 2차측 간선변경 3. 승강장 축소 전기설비 변경 4. 자전거주차장 전기설비 삭제 5. UPS 용량 및 조명회로 개선 6. 환기팬 기동장치 보완 7. 수익시설 추가 8. 시선유도등 삭제 9. 이동통신 설비용량 증설 10. 환기소 전기설비 변경 11. 환기소 소방설비 변경 12. 승강장 축소고간 소방설비 변경 13. 폴박스 용융아연도금 적용 14. 수배전반 내진설비 설치 15. 외부출입구 조명 설치 16. 정거장 터널구간 조명 설치</p>																													
<p>원설계자 의견 : 철도시설기술기준에 의거 변경 적정, 현장 여건을 감안하여 반영 적정</p>																													
자문결과	①원안가결	<p><u>결정사유</u></p> <p>붙임 자문위원 지적사항 보완 조건</p>																											
	②조건부가결																												
	③부결																												
자문결과 조치	자문결과에 따라 변경설계서 보완 제출																												
<p>이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">위원장 시설전기과</td> <td style="width: 15%;">과장 이덕한</td> <td style="width: 15%;">이력관</td> <td style="width: 15%;">사 시설전기과</td> <td style="width: 10%;">6급</td> <td style="width: 20%;">김동기</td> </tr> <tr> <td>위원 서울메트로(주)서영엔지니어링(주)</td> <td>처장 강희관</td> <td>가</td> <td>위원 은세기(주) 대표이사</td> <td></td> <td>박병수</td> </tr> <tr> <td>위원 벽산과워</td> <td>전무 이재석</td> <td>우</td> <td>위원 시설전기과</td> <td>6급</td> <td>이병환</td> </tr> <tr> <td>위원 신호과</td> <td>김현수</td> <td>김현수</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						위원장 시설전기과	과장 이덕한	이력관	사 시설전기과	6급	김동기	위원 서울메트로(주)서영엔지니어링(주)	처장 강희관	가	위원 은세기(주) 대표이사		박병수	위원 벽산과워	전무 이재석	우	위원 시설전기과	6급	이병환	위원 신호과	김현수	김현수			
위원장 시설전기과	과장 이덕한	이력관	사 시설전기과	6급	김동기																								
위원 서울메트로(주)서영엔지니어링(주)	처장 강희관	가	위원 은세기(주) 대표이사		박병수																								
위원 벽산과워	전무 이재석	우	위원 시설전기과	6급	이병환																								
위원 신호과	김현수	김현수																											