

문서번호	정수시설과-2291
결재일자	2014.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호	

시 민		
주무관	정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
김종수	윤종민	09/02 김동기
협 조		
	정수과장	정종기

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

「2014년 추석 대비」
취·정수장 시설물 안전점검 실시 결과 보고



2014. 9

뚝도아리수정수센터
(정수시설과)

「2014년 추석 대비」
취·정수 시설물 안전점검 실시 결과 보고

우리민족 고유의 명절인 추석을 맞아 취·정수 시설물에 대한 시설물 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

※ 관련근거 : '14년 추석대비 취·정수장 안전점검실시 계획(생산관리과 8970호, '14. 8. 22)

□ **점검대상**

시설물명	시 설 용 량	준공년도	위 치	비 고
뚝도정수장	Q = 50만 m ³ /일	1992년	성동구 왕십리로 27	
자양취수장	Q = 110만 m ³ /일	1986년	광진구 강변북로 292	





□ **점검개요**

- **점검기간** : 2014. 8. 25(월) ~ 8. 29(금), 5일간
 ※ 추석연휴 : 2014. 9. 6(토) ~ 9. 10(수), 5일간
- **점검방법** : **본부 합동 및 분야별 자체 점검반 편성 점검**
 - 본부 및 정수센터 합동 점검 : '14. 8. 27(수) 14:00~17:00
 ※ 본부 인원(4명) : 생산관리과(이규현), 수질과(김영돈), 기전설비과(서기종), 기술진단과(정종영)
 - 분야별 자체 점검반 편성

분 야 별	점검반장	점 검 반 원	
취수장 정수장	총괄	윤 종 민 (정수시설과장)	
	건축,토목	변 병 수	김진수, 김종수, 장현순
	전기	곽 희 영	윤양호, 송용배, 유태원
	기계	최 양 교	정인영, 이상록, 정춘영
	수질,운영	이 금 재	이근보, 김갑환, 이승제
	가스	김 유 선	박준호

점검결과

○ **분야별 지적사항(본부 합동점검) 및 조치계획**

분 야 별		지적사항	조치계획	비고	
취수장 · 정수장	건축 · 토목	1. 송수펌프동 뒤 배수로가 없어 집중호우시 침수 우려		정비 중(9. 5한 정비) - 배수로 신설 L=50m	
		2. 2정수지 유출밸브실 상부 슬라브 균열 및 침하		정비 중(9. 5한 정비) - 유출 밸브실 정비	
	전기	전기분야 점검 결과 “박물관 주변 경계휀스 전기 배선 선로 늘어짐”		9. 3한 정비예정	
	기계	1. 약품저장실내 가성소다 펌프실 배관 누액		정비 중(9. 5한 정비)	
	수질 · 운영	수질운영분야 점검 결과 “이상 없음”	특이사항 없음	-	
	가스	가스분야 점검결과 “이상 없음”	특이사항 없음	-	

행정사항

- 점검결과 지적사항 및 조치결과 본부 보고 : 9. 1
- 미 조치사항에 대하여 조치 완료시까지 중점 점검 및 관리

붙임 : 시설물 점검표. 끝.