


가스용기관리

[별지 제22호 서식]

검사증번호 2006-11-02936 호

검사대상기기 설치검사증


① 성명 (대표자)	서장	② 주민등록번호	
③ 상호 또는 명칭	중부소방서	④ 사업명	
⑤ 사무소			
⑥ 사업소	중구 무학동 43		
⑦ 설치장소소재지	중구 무학동 43		
⑧ 구조검사증번호	2005-31-02204	⑨ 설치검사일자	2006.09.21
⑩ 기기명세	기기	용량	1.50t/h
	최고사용압	1.00 MPa (10.00) kg/cm ²	상용압력

안 전				안 원 전 성 능 진			
유효기간	검사원	확인	비고	유효기간	검사원	확인	비고
2006.09.22부터 2007.09.21까지	임수영			2015.9.21까지	김정민		
2007.9.22부터 2008.9.21까지	김정민			2015.9.22부터 2017.9.21까지	고재권		개방
2008.9.22부터 2009.9.21까지	유진걸		사용중	2016.8.20부터 2017.8.19까지	이재경		개방
2009.9.22부터 2010.9.21까지	김조호		개방	2018.8.19부터	김현정		"
2010.9.22부터 2011.9.21까지	이연철		개방	2019.8.19부터	김현정		"
2012.9.21부터	이연철		사용중	2020.8.19까지	반대영		개방
2013.9.21부터	김현정		개방				
2014.9.21부터	권진권		개방				

열사용기자재관리규칙 제43조 제2항의 규정에 의하여 이를 교부합니다.

2006 년 10 월 19 일

에너지관리공단 이 사



02-862-5202