

등록번호	보건위생과-2787
등록일자	2014. 10. 17.
결재일자	2014. 10. 17.
공개구분	대시민공개

주무관	공중안전팀장	보건위생과장	보건소장	
이소라	박미숙	박정숙	10/17 이준영	
협 조	식품위생팀장 여석종 주무관 박용기			

2014년 하반기 특정관리대상시설 점검계획



서대문구
보건위생과

2014년 하반기 특정관리대상시설 점검계획

특정관리대상시설에 대한 점검을 실시하여 재난발생이 우려되는 취약시설의 체계적인 안전관리와 재난발생요인을 사전에 해소하여 국민의 재산보호와 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함

I 추진 근거

- 서울시 소방방재청 특정관리대상시설 지정·관리 지침
- 2014년 특정관리대상시설 일제조사계획(안전치수과-17848), 가을행락철 일제안전점검 실시요청(안전치수과-19374)

II 관련 법규

- 재난 및 안전관리기본법 제27조

III 추진 계획

- 점검대상 : 특정관리대상시설 (대형숙박시설, 위락·휴게시설) 17개소

시설유형	관 리 대상시설	중점관리시설			재난위험시설		비고
		A급	B급	C급	D급	E급	
합 계	17	1	13	3	-	-	
다중이용시설	대형숙박시설	1	13	-	-	-	연면적 1,000㎡~ 5,000㎡
	위락·휴게시설	-	-	3	-	-	연면적 300㎡~ 5,000㎡ (대형건축물 2개소제외)

- 점검기간 : 2014. 10. 20. ~ 11. 30.
 - 현장점검 : 2014. 10. 20. ~ 11. 21.
 - 결과입력 : 2014. 11. 24. ~ 11. 30.
- 점 검 반 : 1개반 2명 (담당직원1, 명예공중위생감시원1)
- 점검방법
 - 소유자, 관리자의 안내를 받아 특정관리대상시설 점검표에 의한 점검실시
- 주요 점검사항
 - 기계분야 : 배관의 유지관리 상태, 보일러 및 설비배관 부식여부, 엘리베이터 안전검사필증 부착여부 등
 - 전기분야 : 누전차단기 정상작동여부, 전선배선불량 및 문어발식 콘센트 사용 여부 등
 - 가스분야 : 가스차단기 및 경보기 정상작동여부, 지하실환기 및 관리상태 등
 - 유지관리분야 : 시설 및 설비기준, 영업자 준수사항, 비상연락망, 재난체계 구축 등
- 소요예산
 - 명예공중위생감시원 활동비 : 금80,000원(금팔만원)
 - 산출내역 : 40,000원 x 1명 x 2일 = 80,000원
 - 예산과목 : 식품공중위생수준향상, 공중위생업소관리, 업무추진비, 시책업무 추진비

IV 조치 사항

- 시설물의 상태 평가 및 등급 평가
- 상태등급이 변경되는 경우 재지정 및 위험 요인 조치

V 행정 사항

- 특정관리대상시설 일제조사 결과 보고 및 재난관리시스템(NDMS)상 결과 입력

- 붙 임 : 1. 2014년 특정관리대상시설 일제조사 계획 1부.
 2. 점검대상 목록 1부.
 3. 점검표 1부. 끝.