



성동구

수신자 서울특별시중구청장(도로시설과장)

(경유)

제목 시,구의원 건의 사항 조치 요청에 대한 회신(중구 구계 도로확장공사)

1. 중구청 도로시설과-8257호(2015.06.02)와 관련입니다.

2. 우리 구와 귀 구간 업무협약서에 의거 시행 중인 「중구 구계간 도로확장공사」와 관련 중구청 시,구의원 건의 및 요청사항에 대한 우리구 의견을 아래와 같이 회신합니다.

가. 중구청 건의 및 요청사항

- 신당동 삼성아파트 옹벽을 당초 레디락옹벽에서 조경석 옹벽으로 건의 및 레디락 +조경석 옹벽으로 변경 반영 요청

나. 성동구청 의견

- 당초 레디락 옹벽은 중구에서 사유지(신당 삼성아파트) 편입을 최소화 하고 암절토가 적고 시공성이 우수한 옹벽으로 요청하여 반영 되었으며【중구 도로시설과 -8592(2013.11.28)】
- 금회 건의한 조경석 옹벽은 자재 구매 완료, 사유지 추가 점용 보상 등으로 시행 곤란.
- 레디락+조경석 옹벽(하부 레디락 2m , 상부 조경석 3m)은 시공에 따른 사유지 무상 점용시 검토 가능
- 다만, 귀 구에서 추가로 점용되는 사유지 구간에 대한 시공 가능 여부를 최대한 빨리 우리구로 제출(2015.6.17이전) 되어야만 공기내 공사를 완료(우기로 인한 공사 지연, 예산 불용 등을 고려) 할 수 있음을 알려드립니다.
※ 추가로 점용 되는 사유지 구간에 대한 적절한 조치가 없으면 당초 옹벽으로 공사 진행 예정. 끝.

