

예비준공검사조서

문서번호 : 치수과-14592

수 신 : 재무과장

접수번호 :

결 재	주무관	치수팀장	치수과장	안전교통국장
	방종희	강태근	곽윤국	07/01 조흥기

공 사 명	은곡마을 주변 하수관거 정비공사												
계 약 자	삼현건설	준공예정일	2015.07.17										
구 분	지 적 사 항	시정·조치사항											
발주부서	도로경계석 마감불량 횡단빗물받이 마감구체 불량	준공전 조치예정											
관리부서	해당없음												
감 리 원	해당없음												
외부전문가 (공사10억이상)	별도 특이사항 없음												
<p>위 공사에 대해 상기와 같이 예비준공검사를 실시하고 본 조서를 제출함</p> <p style="text-align: right;">2015년 6월 29일</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: right;">검사자</td> <td style="width: 30%;">치수과 직 지방시설주사</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">성명</td> <td style="width: 20%;">강태근</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">강태근</td> </tr> <tr> <td></td> <td>치수과 직 지방시설주사보</td> <td style="text-align: right;">성명</td> <td>방종희</td> <td style="text-align: right;">방종희</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; font-weight: bold; margin-top: 10px;">서울특별시 강남구(분임)재무관 귀하</p>				검사자	치수과 직 지방시설주사	성명	강태근	강태근		치수과 직 지방시설주사보	성명	방종희	방종희
검사자	치수과 직 지방시설주사	성명	강태근	강태근									
	치수과 직 지방시설주사보	성명	방종희	방종희									

안전교통국장