

문서번호	생활체육과-100907
결재일자	2015.7.6.
공개여부	대시민공개
방침번호	

★ 주 무 관	체육시설팀장	생활체육과장	행정관리국장
구자열	최환봉	이진근	07/06 유제환
협 조	문화시설팀장	방인숙	
	주무관	이해량	
	주무관	조남연	

2015년 여름철 대비 체육시설 안전점검 결과보고

- ▣ 점검대상 : 7개소(구립체육시설, 수영장)
- ▣ 점검기간 : 2015. 6. 25 ~ 7. 1
- ▣ 점 검 자 : 5명(체육시설팀, 문화시설팀, 구민참여감사관)
- ▣ 점검방법 : 현장 방문점검
- ▣ 점검분야 : 시설물 · 소방 · 전기 분야 등
- ▣ 점검결과 : 옥상 위험시설물 적치 등 총 9건

구 분	총 계	시설물	소 방	전 기	수영장
건 수	9	3	1	2	3

▣ 결과조치

- 현장 시정 조치 1건
- 사후보완 필요사항 8건 ⇒ 해당시설에 보완조치 통보

행 정 관 리 국
생 활 체 육 과

2015년 여름철 대비 체육시설 안전점검 결과보고

여름철을 대비하여 구민 다중이 이용하는 체육시설에 대하여 안전 및 불편사항 최소화를 위한 점검을 실시하였으며, 적출된 사항에 대하여는 즉시 조치하여 구민 안전에 만전을 기하고자 함

I 점검개요

■ 점검대상 : 체육시설 7개소

구 분	대 상 시 설	비 고
구립 체육 시설	동작구민체육센터, 흑석체육센터, 사당문화회관	수영장 포함
수 영 장	서울여성플라자, 태평수영장, 오션키즈 사당센터, 오션키즈 대방센터	

■ 점검기간 : 2015. 6. 25 ~ 7. 1

■ 점 검 자 : 5명(체육시설팀 2, 문화시설팀 1, 구민참여감사관 2)

■ 점검방법 : 현장 방문 점검

■ 점검분야

- 시설물 내부 소방, 전기, 가스 안전관리
- 수영장 위생·안전 분야 적정 여부 등

■ 적출사항 : 4개 분야 총 9건

구 분	시설물	소 방	전 기	수영장
건 수	3	1	2	3
주요 지적사항	·옥상 적치물 방치 ·구조물 녹 제거 ·주차장 시설 보수	·소화기 미비치	·전기선 미정리 ·콘센트 주변 먼지 제거	·구명장비 미비치 ·구급약품 유통기한 경과 ·입장정원 미표시

II

점검결과

총 평

- 여름철을 대비하여 구립체육시설 및 수영장에 대하여 시설물의 소방·가스·전기 분야 및 수영장 위생·안전 분야 등에 대하여 안전점검을 실시한 결과
 - 시설물 분야에서는 안전관리자의 주기적인 안전점검으로 관리에 만전을 기하고 있었으나, 시설 노후 등으로 인하여 구조물 낙 발생, 주차장 시설 균열, 옥상 적치물 방치 등에 따른 시설 보수 및 정비가 필요하며,
 - 소방 분야에서는 구립체육시설의 경우 소방시설 점검업체로부터 점검을 받아 걱정 조치 하고 있었으며, 피난안내도를 적절하게 비치하는 등 안전관리 상태가 전반적으로 양호하였으나, 소화기 미비치 사례가 있어 현장 시정조치하였고,
 - 전기 분야에서는 전기선 미정리 및 콘센터 주변 청소상태 불량 사례가 있었으나, 관리상태는 전반적으로 양호하였으며,
 - 수영장 분야에서는 구명장비 미비치, 구급약품 유통기한 경과, 입장정원 미표시 등의 사례가 적발되었음
- 금번 점검에서 지적된 사항에 대해 소화전 미비치 등 현장조치 가능한 경미한 사항 1건에 대해서는 현장에서 시정조치하고, 옥상 적치물 방치 등 사후조치가 필요한 8건에 대하여는 해당시설에 통보하여 보완토록 조치하고자 하며, 점검결과는 재난관리시스템 입력을 통해 지속적으로 관리하고자 함

■ 시설별 점검결과

- 적출건수 : 5개 시설 총 9건
- 현장 시정 조치 1건
- 사후보완 필요사항 8건

시 설 명	건 수	지적사항	결과조치
동작구민체육센터	3	옥상 적치물 방치	보완조치 통보
		옥상정원 구조물 녹 제거	보완조치 통보
		소화기 미비치	현장시정
후 석 체 육 센 터	2	헬스장 전기선 정리	보완조치 통보
		수영장 탈의실 먼지 제거	보완조치 통보
사 당 문 화 회 관	1	주차장 시설 보수	보완조치 통보
태 평 수 영 장	2	수영장 비상약품 유통기한 경과	보완조치 통보
		수영장 구명튜브 미비치	보완조치 통보
오션키즈 사당센터	1	수영장 입장정원 미표시	보완조치 통보

Ⅲ 향후조치계획

- 지적사항에 대하여 시설별 보완조치 통보
- 점검결과 재난관리시스템에 입력 및 지속적 관리

[붙임]

점검결과 주요현황



- 시설명 : 동작구민체육센터
- 지적내용 : 옥상 적치물 방치



- 시설명 : 동작구민체육센터
- 지적내용 : 옥상정원 구조물 녹 제거



- 시설명 : 흑석체육센터
- 지적내용 : 수영장 탈의실 먼지 제거



- 시설명 : 사당문화회관
- 지적내용 : 주차장 시설 균열



- 시설명 : 태평수영장
- 지적내용 : 구명장비(구명튜브) 미비치



- 시설명 : 태평수영장
- 지적내용 : 구급약품 유통기간 경과