

등록번호	사회복지과-43712
등록일자	2015.12.2.
결재일자	2015.12.3.
공개구분	대시민공개

주무관	자활주거팀장	사회복지과장	복지환경국장
전은경	백영규	김화전	전결 12/03 유용렬
협 조			

2015년 겨울철 쪽방촌 시설물 안전점검 및 개·보수 계획



복지환경국
사회복지과

2015년 겨울철 쪽방촌 시설물 안전점검 및 개·보수 계획

화재 및 재난 취약지역인 쪽방지역의 전기·가스·소방시설물에 대한 안전 점검을 통해 안전 사고를 예방하고자 함

I 사업개요

- 점검기간** : 2015. 12. 4. ~ 12. 11.
- 점검대상** : 전기·가스·소방시설 전수 점검
- 점검방향**
 - 전문기관·소방재난본부(소방서)·쪽방상담소와 협의하여 실시
 - 점검 중 시설물 추가 발견시 현장에서 선 조치 후 사후 비용 청구
 - 쪽방상담소 표준 업무 매뉴얼 제작과 연계한 전수 조사표 작성
- 점검내용 및 조치사항**
 - 전기·가스 시설물 안전점검 및 노후불량 시설물에 대한 개·보수 실시
 - 소방시설물에 대한 전수 조사 실시 및 맵핑 작업 실시

II 세부추진계획

- 점검대상**
 - 전기·가스시설물 : 118개소 (계량기 설치 기준)
 - 전기 87개소, 가스 31개소
 - 소방시설물 : 소방재난본부에 점검 및 결과 통보 협조 요청

점검·개보수일정

- 점검기간 : 2015. 12. 4. ~ 12. 11.
- 전기·가스시설물 : 전문기관 및 쪽방상담소와 일정 협의
 - 전기 : 한국전기안전공사(서울지역본부)
 - ※ 소방재난본부(예방과)와 협의, 의용소방대와 합동 점검(노후 전기배선 교체 예정)
 - 가스 : 한국가스안전공사(서부지사)
- 소방시설물 : 관할 소방서 및 쪽방상담소와 일정 협의

점검·개보수내용

- 전기시설물 : 인입구 및 옥내외 배선, 누전차단기, 개폐기, 접지저항 측정 부점등, 노출데이프 접촉 상태, 배전함 파손 여부 등
- 가스시설물 : 배관·연소기·용기 상태, 가스누출 자동차단기 작동여부 습기로 인한 시설 부식 여부 등
- 소방시설물 : 화재경보시스템 및 완강기, 소화기 작동 여부 등

조치 사항

- 점검결과 부적격 시설물 : 건물주(또는 관리인)에게 시정요구(공문발송)
- 긴급조치를 필요로 하는 부적격 시설은 현장 점검 즉시 개·보수 조치

소요예산 : 3,040천원 (전기2,392, 가스648) (단위:원)

구 분	점검 시설물(개)	점검단가	소요액	비 고
계	118	48,400	3,040,400	
전 기	87	27,500	2,392,500	
가 스	31	20,900	647,900	

Ⅲ

행정사항

○ 사회복지과

- 쪽방상담소에 예산 교부
- 부적격 시설물에 대한 시정 요구 공문 발송 (건물주, 관리인)

○ 쪽방상담소

- 소방시설물 등 사전 전수 조사
- 시설물 현장 점검시 전문기관·소방서에 대한 현장 지원
- 전문기관에 대한 점검 비용 지급

○ 한국전기안전공사, 한국가스안전공사

- 점검항목별 점검 및 응급조치가 필요한 시설물에 대한 개·보수 실시

○ 소방재난본부(예방과)

- 소방시설물에 대한 작동 여부 점검
- 소화 장비 부족분 등에 대한 지원, 소방 교육 계획 수립