

등록번호	여성가족과-22154
등록일자	2016.6.9.
결재일자	2016.6.9.
공개구분	대시민공개

주무관	드림스타트팀장	여성가족과장	복지환경국장
위정임	송정자	윤혜경	전결 06/09 이우룡
협 조			

2016년 하절기 대비 아동복지시설 안전점검 계획



복 지 환 경 국
여 성 가 족 과

2016년 하절기 대비 아동복지시설 안전점검 계획

태풍, 집중호우와 같은 하절기 자연재해를 대비하고 화재 등 안전 사고발생을 예방하여 아동복지시설 아동을 보호하고자 함.

I 추진근거

- 사회복지사업법 34조의4(시설의 안전점검 등)
- 아동복지법 제30조(아동복지시설에 대한 조사 등)
- 2016년 하절기 대비 아동복지시설 안전점검 실시 계획 (보건복지부)

II 점검개요

- 점검기간 : 2016. 6. 10(금) ~ 6. 30(목)
※ 세부일정은 추후 통보 예정
- 점검대상 : 아동복지시설 2개소(남산원, 리라그룹홈)
- 점검사항 : 하절기 사회복지시설 안전점검표 의거 분야별 안전점검
- 점검반 : 아동청소년팀장 및 담당

III 세부점검계획

- 점검대상 : 2개소

	구 분	시설명	소재지	정원/현원(명)	규모(㎡)	비고
1	아동양육시설	남산원	소파로2길 31	60/53	1,204	
2	공동생활가정	리라그룹홈	소파로2길 7	6/5	337.16	

□ 점검 방법 및 보고

- 1차 : 시설 자체점검(하절기 사회복지시설 안전점검표에 의거 실시)
→ 시설 자체점검 실시 후 시설정보시스템을 이용하여 즉시 구에 보고
- 2차 : 점검반 현장 방문 점검(시설 자체점검 결과 확인 및 지적사항 보완)
→ 안전점검 결과 시 제출 : 2016. 7. 6.(수)

□ 중점 점검사항

- 배상책임보험 사망 시 보장한도 및 가스안전점검 수행 여부 중점 점검
- 시설 안전관리계획 수립, 종사자·이용자 교육·훈련 실시 여부
- 소화기, 자동화재탐지설비, 피난유도등, 피난기구 등 소방 안전설비 설치 관리 및 전기·가스 안전관리 상태
- 태풍, 집중호우 등 하절기 풍수해에 대한 대비 상태 등
- 건의사항 및 제도개선 요청사항 적극 발굴

□ 점검결과 조치

- 현장에서 시정 가능한 사항은 즉시 시정조치
- 단기간 내에 조치가 필요하거나 가능한 미흡 사항은 자체 가용 재원이나 예비비 등을 활용하여 빠른 시일(1~3개월) 내에 조치
- 단기간 내에 조치가 필요 없거나, 비용 등의 문제로 조치가 어려운 경우 중·장기 조치(3개월 이상)
- 점검결과 개선비용을 추산해서 보고 하되, 우선적으로 시설자체 예산이 활용될 수 있도록 지도

- 붙임 1. 하절기 사회복지시설 안전점검표 1부.
2. 하절기 사회복지시설 안전점검표 설명서 1부.
3. 점검결과 제출 서식 1부. 끝.