

# 고압가스 저장소 점검표

○ 일반현황

업소명	구의아리수정수센터	취급가스	염소	저장능력	18톤
소재지	서울시 광진구 광나루로 571			가스용도	소독제
대표자	이달영	전화번호	02)3146-5400	공급거래처	(주)홍인화학

※ 허가일 : 2014.07.04

○ 점검내용

점검분야	점 검 사 항				점검결과	비 고
법정검사	구 분	최종검사일		검사결과	이상없음	
	정기검사	2020.03.05		적합		
	자율검사	2019.10.23		적합		
	저장탱크검사	-				
보험가입	○ 보험회사명 : 현대해상화재보험 ○ 계약기간 : 2020.06.20. ~ 2021.06.20				이상없음	
안전관리자	구분	성 명	자격명	상주여부	이상없음	
	책임자	김관우 장수길 이득환 박중훈 김유찬	가스산업기사 일반시설안전관리자 일반시설안전관리자 일반시설안전관리자 일반시설안전관리자	상주		
종업원 교육사항	○ 교육내용 및 기록유지 상태 ○ 교육회수 : 1회/월				이상없음	
안전관리	○ 안전관리규정 비치 및 활용상태 ○ 위해발생시 수습대책 적정여부 ○ 안전관리 조직 구성 및 운영적정여부 ○ 기타 안전유지에 관한 사항				비치 및 활용 적정함 적정함 이상없음	

점검분야	점 검 사 항	점검결과	비 고
자체시설 안전점검	○ 주요 점검대상 및 점검내용 적합 여부 ○ 자체점검 회수 : 2 회/일	적합 적합	
가스누설경보 차단장치	가스누설경보 차단장치의 설치 및 작동상태	적합, 작동양호	
시설자체 경계 및 방호태세	○ 출입자 통제실시 여부 ○ 유관기관과 비상연락망 체계 ○ 자체 방재단 편성여부 ○ 소화장비 및 안전보호구 등 보유상태 ○ 저장탱크 및 용기 설치(보관) 여부 확인 ○ 경계표지 적정설치 여부 ○ 경보기 작동상태 및 설치위치 ○ 안전밸브 설치위치 및 작동압력 적합여부 ○ 가스저장탱크·용기보관실 등 가스시설의 지반침하 및 손상여부	실시 적합 편성 적정함 적합 적합 적합 적합 적합 이상없음	
기 타	○기타 - 안전관리자 근무철저 교육실시 - 가스시설 응급조치 교육실시 - 유관기관과 비상연락망 숙지여부	적합 적합 적합	

위와 같이 점검하였음을 확인합니다.

2020년 6월 30 일

점검자 : 소속 정수과 직 고압가스전문경력관

성명 김 관우



# 고압가스 저장소 점검표

○ 일반현황

업소명	구의아리수정수센터	취급가스	산소	저장능력	40톤
소재지	서울시 광진구 광나루로 571			가스용도	소독제
대표자	이달영	전화번호	02)3146-5400	공급거래처	에어코리아㈜

※ 허가일 : 2014.09.16

○ 점검내용

점검분야	점 검 사 항				점검결과	비 고
법정검사	구 분	최종검사일		검사결과	이상없음	
	정기검사	2019.10.23		적합		
	자율검사	2020.03.05		적합		
	저장탱크검사	-				
보험가입	○ 보험회사명 : 현대해상화재보험 ○ 계약기간 : 2020.06.20. ~ 2021.06.20				이상없음	
안전관리자	구분	성 명	자격명	상주여부	이상없음	
	책임자	김관우	가스산업기사	상주		
	안전관리원	김동선	일반시설안전관리자	상주		
종업원 교육사항	○ 교육내용 및 기록유지 상태 ○ 교육회수 : 1회/월					
안전관리	○ 안전관리규정 비치 및 활용상태 ○ 위해발생시 수습대책 적정여부 ○ 안전관리 조직 구성 및 운영적정여부 ○ 기타 안전유지에 관한 사항				비치 및 활용 적정함 적정함 이상없음	

점검분야	점 검 사 항	점검결과	비 고
자체시설 안전점검	○ 주요 점검대상 및 점검내용 적합 여부 ○ 자체점검 회수 : 2 회/일	적합 적합	
가스누설경보 차단장치	가스누설경보 차단장치의 설치 및 작동상태	-	
시설자체 경계 및 방호태세	○ 출입자 통제실시 여부 ○ 유관기관과 비상연락망 체계 ○ 자체 방재단 편성여부 ○ 소화장비 및 안전보호구 등 보유상태 ○ 저장탱크 및 용기 설치(보관) 여부 확인 ○ 경계표지 적정설치 여부 ○ 경보기 작동상태 및 설치위치 ○ 안전밸브 설치위치 및 작동압력 적합여부 ○ 가스저장탱크·용기보관실 등 가스시설의 지반침하 및 손상여부	실시 적합 편성 적정함 적합 적합 - 적합 이상없음	
기 타	○기타 - 안전관리자 근무철저 교육실시 - 가스시설 응급조치 교육실시 - 유관기관과 비상연락망 숙지여부	적합 적합 적합	

위와 같이 점검하였음을 확인합니다.

2020년 6월 30 일

점검자 : 소속 정수과 직 고압가스전문경력관

성명 김 관우



# 고압가스 저장소 점검표

○ 일반현황

업소명	구의아리수정수센터	취급가스	산소	저장능력	40톤
소재지	서울시 광진구 광나루로 571			가스용도	ph조절제
대표자	이달영	전화번호	02)3146-5400	공급거래처	(주)삼흥에너지

※ 허가일 : 2013.12.27

○ 점검내용

점검분야	점 검 사 항				점검결과	비 고
법정검사	구 분	최종검사일		검사결과	이상없음	
	정기검사	2019.10.23		적합		
	자율검사	2020.03.05		적합		
	저장탱크검사	-				
보험가입	○ 보험회사명 : 현대해상화재보험 ○ 계약기간 : 2020.06.20. ~ 2021.06.20				이상없음	
안전관리자	구분	성 명	자격명	상주여부	이상없음	
	책임자	유병생	가스기능장	상주		
	안전관리원	차재구	일반시설안전관리자	상주		
종업원 교육사항	○ 교육내용 및 기록유지 상태 ○ 교육회수 : 1회/월				이상없음	
안전관리	○ 안전관리규정 비치 및 활용상태 ○ 위해발생시 수습대책 적정여부 ○ 안전관리 조직 구성 및 운영적정여부 ○ 기타 안전유지에 관한 사항				비치 및 활용 적정함 적정함 이상없음	

점검분야	점 검 사 항	점검결과	비 고
자체시설 안전점검	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주요 점검대상 및 점검내용 적합 여부</li> <li>○ 자체점검 회수 : 2 회/일</li> </ul>	적합 적합	
가스누설경보 차단장치	가스누설경보 차단장치의 설치 및 작동상태	-	
시설자체 경계 및 방호태세	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 출입자 통제실시 여부</li> <li>○ 유관기관과 비상연락망 체계</li> <li>○ 자체 방재단 편성여부</li> <li>○ 소화장비 및 안전보호구 등 보유상태</li> <li>○ 저장탱크 및 용기 설치(보관) 여부 확인</li> <li>○ 경계표지 적정설치 여부</li> <li>○ 경보기 작동상태 및 설치위치</li> <li>○ 안전밸브 설치위치 및 작동압력 적합여부</li> <li>○ 가스저장탱크·용기보관실 등 가스시설의 지반침하 및 손상여부</li> </ul>	실시 적합 편성 적정함 적합 적합 - 적합 이상없음	
기 타	<ul style="list-style-type: none"> <li>○기타 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 안전관리자 근무철저 교육실시</li> <li>- 가스시설 응급조치 교육실시</li> <li>- 유관기관과 비상연락망 숙지여부</li> </ul> </li> </ul>	적합 적합 적합	

위와 같이 점검하였음을 확인합니다.

2020년 6월 30 일

점검자 : 소속 정수과 직 고압가스전문경력관

성명

유 병생 (인)

