

고장용수 기본대장 (현재)

관할서 : 구로소방서 독산119안전센터

용수구분 : 소화전

고장일자 : 2000년01월01일 - 2019년10월08일

출력일자 : 2019년10월08일

NO	전산번호	용수번호	설치주소	용수구분	공.사구분	설치일자	고장일자	고장번호	고장부분	비고	보수결과	최종결과
			새주소(도로명)									
1	110060768	000290	서울특별시 금천구 독산동 194-3 태현빌딩	소화전	공설	1988-12-01	2015-03-04	1067	//			고장(사용가)
			서울특별시 금천구 가산로 3-0 태현빌딩									
2	110047013	002393	서울특별시 금천구 독산동 1033-37	소화전	공설	1998-07-13	2017-10-13	1069	소화전(지하식)/기타/	소화전 뚜껑이 너무 뚜껑틀과 너무 꼭 끼어서 열수 없음		고장(사용불)
			서울특별시 금천구 시흥대로104길 29-25									
3	110060797	000301	서울특별시 금천구 독산동 992-0 리치힐아파트	소화전	공설	1989-04-01	2018-03-15	1068	소화전(지하식)/기타/	배수불량		고장(사용가)
			서울특별시 금천구 독산로92길 16-0 리치힐아파트									
4	110067372	002128	서울특별시 금천구 독산동 998-6	소화전	공설	1997-08-01	2018-10-10	1059	//			도로공사
			서울특별시 금천구 두산로 10-0									
5	110067355	002136	서울특별시 금천구 독산동 335-22	소화전	공설	1997-09-01	2018-10-10	1062	//			도로공사
			서울특별시 금천구 두산로3길 4-0									
6	110067373	002129	서울특별시 금천구 독산동 999-0 럭키자동차서비스	소화전	공설	1997-08-01	2018-10-12	1059	소화전(지상식)/기타/	도로공사로 인하여 출수 불능		도로공사
			서울특별시 금천구 뚝방로 172-0 럭키자동차서비스									
7	110067374	002130	서울특별시 금천구 독산동 336-5 sh시흥모터서비스	소화전	공설	1997-09-01	2018-10-12	1061	소화전(지상식)/기타/	도로공사중으로 인해 출가		도로공사
			서울특별시 금천구 두산로 9-0 sh시흥모터서비스									
8	110048320	2914	서울특별시 금천구 독산동 887-2 동은노보빌아파트	소화전	공설	2009-09-15	2018-10-19	1021	소화전(지상식)/몸통/			고장(사용불)
			서울특별시 금천구 문성로 10-0 동은노보빌아파트									
9	110064836	001490	서울특별시 금천구 독산동 194-7	소화전	공설	1996-01-01	2018-10-26	1067	소화전(지상식)/몸통/	몸통 스프링들 고장(헛똥)		고장(사용가)
			서울특별시 금천구 독산로 261-0									
10	110064818	001471	서울특별시 금천구 독산동 952-33	소화전	공설	1995-09-01	2019-03-20	1070	//			고장(사용불)
			서울특별시 금천구 남부순환로 1364-0									
11	110063486	001088	서울특별시 금천구 독산동 952-1	소화전	공설	1993-10-01	2019-03-20	1066	소화전(지하식)/몸통/			고장(사용가)
			서울특별시 금천구 남부순환로 1354-0									
12	110059253	2818	서울특별시 금천구 독산동 958-34	소화전	공설	2005-11-23	2019-03-20	1068	소화전(지하식)/몸통/			고장(사용가)
			서울특별시 금천구 남부순환로120길 17-19									
13	110064830	001484	서울특별시 금천구 독산동 884-1 금천열령교회	소화전	공설	1996-01-01	2019-03-21	1069	//			고장(사용가)
			서울특별시 금천구 문성로5길 22-0 금천열령교회									