

## 공릉동신원아파트 관리사무소장

수 신 : 노원소방서  
참 조 : 최용범 주임님  
제 목 : 옥내소화전 동파누수로 인한 소화전펌프 수동 조치 보고 건.

1. 귀 소의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 2018년 2월 1일 새벽 2시 경 당 아파트 101동 201호 측벽 옥내소화전 동파로 인한 누수로 세대 및 복도에 물이 넘치는 지경에 이르러
3. 일단 소화전펌프를 수동으로 조치하고 소화배관에 물을 드레인 시켜 누수가 계속되는걸 중단시킨 상태입니다.
4. 긴급공사로 빠른시일내에 소화배관 누수공사를 진행할 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

공릉동신원아파트 관리사무소장



시행 공신관 제2018-02호 (2018. 02. 01.)

우 139-801 서울시 노원구 동일로 192나길 26 / T. 02-971-6118 F. 02-971-6102