

수 신 서울특별시 도시기반시설본부장

(참조) 건축부장

경 유

선결			지시	
정주·발생	일시	자간	제재·포방	
	번호			
처리과				
담당자				

제 목 관급자재 검사조서 제출의 건

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 관련근거 :
 - 도시기반시설본부-20-15968호(2020.12.29) 관급자재 검사검수 요청
3. 귀 본부에서 관급자재 검사(수) 요청 한 사항에 대하여 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제3장 8절 88조 10(사용자재의 검수관리)에 따라 아래와 같이 보고합니다.

- 아 래 -

○ 검수내역(레미콘)

계약번호	물품명	단위	단가 (원)	계약수량	전회누계	금회 검사 (수)량	잔량	검수요청
	규격명							
	식별번호							
12201006000 (한일시멘트)	레미콘	m3	72,400	2569	1608	18	943	총무부 25628
	25-27-150							
	10063106							

- 붙임: 1. 물품검사(수)조서 및 내역서 1부.
 2. 주요자재 수불부 1부.
 3. 관급자재 반입 확인서 1부.
 4. 검수요청서 1부. 끝.

시립마포 실버케어 건립공사 건설사업관리단

책임 건설사업 관리 기술자 김진모 (인)



작성 자 임동환

협조 자

지시 사항


문서 번호 유탑(마실) 제21-002호(2021.01.04)

접 수 ()

광주사무소 (우) 61946 광주시 서구 시청로 92 유탑윙블레스 트윈시티 2층 / 전화(062) 530-8700 / 전송(062) 228-8558

현 장 (우) 11814 서울시 마포구 공덕동 370-4번지 / 전화(02) 3275-1911 / 전송(02) 3275-1912

물품검사(수)조서

① 계약건명	시립마포 실버케어센터 건립공사(서울창업허브단지 조경공사 포함)_레이콘 구매			
납품자	② 상호	한일시멘트 주식회사	③ 성명	전근식
④ 계약금액	금 189,089,720원 (금 일억팔천구백팔만구천칠백이십원정)			
금회납품액	금 1,303,200원 (금 일백삼십삼만삼천이백원정)			
납품요구일	2020년 04월 29일	계약번호	12201006000	
⑤ 계약체결년월일	2020년 03월 27일			
⑥ 납품기한	2020년 12월 31일			
⑦ 납품년월일	2020년 12월 28일			
⑧ 검사(수)년월일	2021년 01월 04일			
⑨ 검사(수)장소	시립마포 실버케어센터 건립공사 현장 내			
검수자의견 ※ 4개항목 모두체크	① 수량은 일치하는가?		예(O), 아니오()	
	② 계약규격과 외형은 일치하는가?		예(O), 아니오()	
	③ 특허 등 특수기능은 있는가?		예(O), 아니오()	
	④ 구성품은 부착되어 있는가?		예(O), 아니오()	
⑩ 물품관리시스템 등록대상구분	비대상(O), 대상(등록 <input type="checkbox"/> , 미등록 <input type="checkbox"/>)		물품 출납부 재	
위와 같이 검사(수) 하였음			물품 출납원	
			⑪ 2021년 01월 04일	
⑫ 검수자 혁신공영㈜	현장대리인	성명 : 김충원 (인)	본인물품 출납원	
검수자 ㈜유탐엔지니어링건축사사무소	책임기술자	성명 : 김진모 (인)		



관급자재(레미콘)반입확인서

공사명	시립마포 실버케어센터 건립공사(서울창업허브단지 조경공사 포함)		
수요기관	서울특별시 도시기반시설본부		
납품업체	한일시멘트 주식회사		
계약수량	레미콘	25-18-120	2,569 M3
납품요구번호	12-20-1-33583-00		
납품요구일자	2020-03-27		
납품기한	2020-12-31		

물품명	규격명	계약수량	반입수량		누계수량	잔여수량	비고
			전회까지	금회검수			
레미콘	25-27-150	2569	1,608	18	1,626	943	

2021년 01월 04일

확인자 : 혁성공영(주)

현장대리인

김충원



확인자 : (주)유탐엔지니어링건축사사무소

책임건설사업관리기술자

김진모



주요자재 검사 및 수불부

공사명 : 시립마포 실버케어센터 건립공사

품 명 : 레미콘 (한양) 12-20-1-33583-60

설계량	단위	규격	반입일	반입량	합격량		불합격		출고일	출고량	잔량	검수자	서명
					금회 누계		불합격량	사 유					
2,569	m³	25-27-150	2020 05.08	48	48 48				2020 05.08	48	2,521	박영진 임동환	박영진 임동환
			2020 05.20	138	138 186				2020 05.20	138	2,383	박영진 임동환	박영진 임동환
			2020 05.22	108	108 294				2020 05.22	108	2,275	박영진 임동환	박영진 임동환
			2020 06.03	138	138 432				2020 06.03	138	2,137	박영진 임동환	박영진 임동환
			2020 06.04	66	66 498				2020 06.04	66	2,071	박영진 임동환	박영진 임동환
			2020 06.18	126	126 624				2020 06.18	126	1,945	박영진 임동환	박영진 임동환
			2020 06.23	90	90 714				2020 06.23	90	1,855	박영진 임동환	박영진 임동환
			2020 06.26	42	42 756				2020 06.26	42	1,813	박영진 임동환	박영진 임동환
			2020 07.10	66	66 822				2020 07.10	66	1,747	박영진 임동환	박영진 임동환
			2020 08.21	84	84 906				2020 08.21	84	1,663	박영진 임동환	박영진 임동환
			2020 08.31	36	36 942				2020 08.31	36	1,627	박영진 임동환	박영진 임동환
			2020 09.09	180	180 1122				2020 09.09	180	1447	박영진 임동환	박영진 임동환
			2020 10.06	108	108 1230				2020 10.06	108	1339	박영진 임동환	박영진 임동환
			2020 11.12	198	198 1428				2020 11.12	198	1141	박영진 임동환	박영진 임동환
			2020 11.27	180	180 1608				2020 11.27	180	961	박영진 임동환	박영진 임동환
			2020 12.21	18	18 1626				2020 12.21	18	943	박영진 임동환	박영진 임동환

ISO 9001/14001 인증기업

레디믹스트 콘크리트 납품서

(구입자용)

KS F 4009

인증번호 제 2431호
인증기관 한국표준협회

No. 18-1

보통, 포장, 고강도
콘크리트



2020년 12월 21일

한일시멘트주식회사 **분천** 공장

관)시립마포 실버케어 생활공사

납품장소 010-5335-4754

운반차번호 14-5377(0320)

납품시각 출발 12시 07분
도착 13시 07분

납품용적 6 m³

호칭 방법	콘크리트의 종류에 따른 구분	유연골재의 최대 치수에 따른 구분 (mm)	호칭강도 (MPa)	슬럼프 또는 슬럼프플로 (mm)	시멘트종류에 따른 구분
	보통콘크리트	25	27	150	보통포틀랜드(1종)

시방 배합표 (kg/m ³)															
시멘트	시멘트	물	회수수	잔골재	잔골재	잔골재	굵은 골재 ①	굵은 골재 ②	굵은 골재 ③	혼화재 ①	혼화재 ②	혼화재 ③	혼화재 ④	혼화재 ⑤	혼화재 ⑥
①	②			①	②	③				①	②	③	④	⑤	⑥
295	0	168	0	433	432	0	911	0	0	37	37	0	2.95	0	0
물-결합재비 45.6										잔골재율 48.8 %					

자청사항 고성능AE감수제(표준)234, 플라이애시(2중) 10%, 고로슬래그마분말(3중) 10%

비고 타설완료시간: 13:15

*유의사항 및 경고표지 부착할 것 확인

(인)

인수자 확인 *김영민* (인)

출하계 확인 *김영민* (인)

전인홍 표시사항 확인
책임자 품질관리팀장 오춘영 (인)

본사 (02) 531-7287~9 성남공장 (031) 743-2681~3 청주공장 (043) 262-3630~4 서대구공장 (053) 634-8400
 새종공장 (041) 852-6660~1 서인천공장 (032) 573-7111~4 대전공장 (042) 622-7701~3 부산공장 (051) 305-9160~5
 부천공장 (032) 671-3816~8 화성공장 (031) 366-4890~1 대구공장 (053) 961-0394~8 김해공장 (055) 313-3751~4

고객 상담실 080-552-999 홈페이지 주소 www.hanilcement.com

ISO 9001/14001 인증기업

레디믹스트 콘크리트 납품서

(구입자용)

KS F 4009

인증번호 제 2431호

보통포장고강도
콘크리트



인증기관 한국표준협회

No. 18-3

2020년 12월 21일

관)시립마포실버케어전원공사

한일시멘트주식회사 부치 공장

납품처 (장소) 010-5335-4754

운반차번호 - 0810 (0810)

납품시각 출발 12시 37분
도착 13시 X30분

납품용적 18 m³

호칭	콘크리트의 종류에 따른 구분	굵은골재의 최대 치수에 따른 구분 (mm)	포칭강도 (MPa)	슬럼프 또는 슬럼프플로 (mm)	시멘트종류에 따른 구분
방법	보통콘크리트	25	27	150	보통포틀랜드(1종)

시방배합표 (kg/m³)

시멘트	시멘트	물	회수수	잔골재	잔골재	잔골재	굵은골재	굵은골재	굵은골재	혼화재	혼화재	혼화재	혼화재	혼화재	혼화재
①	②			①	②	③	①	②	③	①	②	③	①	②	③
295	0	168	0	433	432	0	911	0	0	37	37	0	2.95	0	0
물-결합재비				45.6 %			잔골재율				48.8 %				

지정사항 고성능AE감수제(표준)234, 플라이애시(2종) 10%, 고로올레크머분말(3종) 10%

비고 * 유의사항 및 경고표지는 뒷면 참조
 타설완료시간: 13:40
 사업관리자 확인
 임영환 (인)

인수자 확인 출하계 확인
 전인홍 표시사항 확인
 책임자 품질관리팀장 오춘영

본사 (02) 531-7287~9 성남공장 (031) 743-2681~3 청주공장 (043) 262-3630~4 서대구공장 (053) 634-8400
 새중공장 (041) 852-6560~1 서인천공장 (032) 578-7111~4 대전공장 (042) 622-7701~3 부산공장 (051) 305-9160~5
 부천공장 (032) 671-3816~8 화성공장 (031) 366-4890~1 대구공장 (053) 961-0394~8 김해공장 (055) 313-3751~4
 고객상담실 080-552-9996 홈페이지 주소 www.hanilcement.com

사 진 대 지

공사명 : 시립마포 실버케어센터 건립공사



내 용	슬럼프, 공기량, 염화물 시험		
위 치	콘크리트 타설 전경	일 자	2020. 12. 21



내 용	슬럼프, 공기량, 염화물 시험		
위 치	지상2층 대형프로그램실 바닥	일 자	2020. 12. 21.

사 진 대 지

공사명 : 시립마포 실버케어센터 건립공사



내 용 콘크리트 타설 전경

위 치 지상2층 대형프로그램실 바닥

일 자 2020. 12. 21.



내 용 콘크리트 타설 전경

위 치 지상2층 대형프로그램실 바닥

일 자 2020. 12. 21.

청 구 및 출 금 증

수 신:
 발 신:

① 청 구 번 호:
 ② 출금증빙서번호:

③ 아래와 같이 청구함 2021년 01월 일								부 장 (인) 분임물품출납원		
④ 일련 번호	⑤ 물품 식별 번호	⑥ 품명	⑦ 규 격	⑧ 단 위	⑨ 청구량	⑩ 용도	⑪ 단가	⑫ 취득금액	⑬ 출금량	⑭ 비고
2	23776 698	레미콘	25-27 -150	m³	18	공사용	72,400	1,303,200	18	
⑮ 위 물품의 출금을 승인함							물 품 관 리 관 (인)			
2021년 01월 일							물 품 출 납 원 (인)			
위 물품의 출금을 승인함							분임물품출납원 (인)			
2021년 01월 일							확 인 관 (인)			
위 물품의 출금을 승인함							2021년 01월 일			



시행	총무부-25628
시행일자	2020. 12. 28.
접수번호	건축부-22179
수신자	건축부장

결재	주무관	재무예산과장		

검사원 지정요구[시립마포 실버케어센터 건립공사 레미콘
구매]189,089,720

납품요구번호 : 122013358300
 사업명 : 시립마포 실버케어센터 건립공사 레미콘 구매
 품명 및 수량 : *세부내역 별첨
 계약금액 : 금189,089,720원
 금회 납품액 : 금1,303,200원
 검수 요청일 : 2020/12/28
 검사 요청일 : 2020/12/28

계약자 주소 : 서울특별시 서초구 효령로275(서초동)
 상호 : 한일시멘트 주식회사
 성명 : 전근식

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제66조 및 「서울특별시 재무회계규칙」 제111조에 의거 검사원 지정을 요청하니 소속 공무원을 검사(검수)원으로 지정하고, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제64조에 의거 계약이행 완료 통지일로부터 14일 이내 검사하여 완료 즉시 검사조서를 총무부로 제출하여 주시기 바랍니다.

2020. 12. 28.

총무부장

검 사 검 수 요 청 서

※ 나라장터 전자문서 출력물

[공공기관]

기 관 명 : 서울특별시 도시기반시설본부

기 관 코 드 : 6112262

우 편 번 호 : 4520

주 소 : 서울특별시 중구 형계천로8 (무교동 96번지) 프리미어플레이스빌딩 11층

담 당 전 화 : 02-3708-2373

담 당 팩 스 : 02-3708-2329

[납품업체]

업 체 명 : 한일시멘트 주식회사

대 표 자 : 전근식

사업자등록번호 : 463-87-01012

우 편 번 호 : 6654

주 소 : 서울특별시 서초구 효령로275(서초동)

납 품 담 당 자 : 유석규

담 당 전 화 : 02-531-7268

담 당 팩 스 : 02-539-7116

[실제납품업체]

업 체 명 :

대 표 자 :

검사검수요청번호 : 9020171803600

계 약 건 명 : 시립마포 실버케어센터 건립공사 레미콘 구매

계 약 금 액 : (납품요구금액) 금 일억팔천구백팔만구천칠백이십원 원정(W 189,089,720)

지 급 요 청 액 : 1,303,200 품 대 : 1,303,200

계 약 번 호 : 12201006000 계 약 구 분 : 제3자단가

납 품 요 구 번 호 : 122013358300 납 품 요 청 번 호 :

주 문 번 호 : 출 고 요 청 번 호 :

검 사 요 청 일 자 : 2020년 12월 28일 검 수 요 청 일 자 : 2020년 12월 28일

검 사 기 관 : 서울특별시 도시기반시설본부 검 수 기 관 : 서울특별시 도시기반시설본부

소요량 통보서
접 수 일 자 :

번 호	물품분류번호	물품식별번호	품 명		규 격
	수	량	단 위	단 가	금 액
1	30111505	23801527	18.000	m ³	레미콘, 한일시멘트, 25-27-150. 25-27-150 72,400.000 1,303,200
2	30111505	23801506	0.000	m ³	레미콘, 한일시멘트, 25-18-80, 25-18-80 60,300.000 0
3	30111505	23801514	0.000	m ³	레미콘, 한일시멘트, 25-21-120. 25-21-120 65,000.000 0

위와 같이 납품하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2020.12.28

작성일자 : 2020년 12월 28일

업 체 명 : 한일시멘트 주식회사

대 표 자 : 전근식