

CHUNIL 주식회사 천 일

수 신 방재시설부장 귀하

(경 유)

제 목 관급자재 물품검사(수)조서 제출(레미콘(홍국))

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 도시기반시설본부-19-10460호(2019.09.06.) 및 엘림중량 제19-158호(2019.09.19.)와 관련입니다.
3. 「중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역」 업무 수행 중 위 호와 관련하여, 현장에 반입된 관급자재(레미콘(홍국))에 대한 물품검사(수) 조서를 붙임과 같이 제출하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

- 붙임 : 1. 물품검사(수)조서 1부.
2. 시공사 관련문서 1부. 끝.

중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업
책임건설사업관리기술자 신복민 (인)



담당 분야별기술자 박명규

책임건설사업관리기술자 신복민

시행 중량감 제19-333호(2019.09.19.)

접수: (2019. .)

부서 (04809) 서울특별시 성동구 자동차3길 64 (건설사업관리단)

직통 070-4281-0105

팩스 : 02-2212-7918

메일 parp1008@hanmail.net

물 품 검 사 (수) 조 서

계 약 건 명	중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 레미콘 구매			
납 품 자	상 호	서울경인 레미콘(홍국) 공업협동조합	성 명	김영석
	계 약 금 액			금 996,153,990원(금 구역구천육백일십오만삼천구백구십원)
금회검수금액		금 33,362,160원(금 삼천삼백삼십육만이천일백육십원)		
계약체결년월일		2017년 11월 28일		
납 품 기 한		2019년 12월 31일		
납 품 년 월 일		2019년 6월 26일 ~ 2019년 8월 31일		
검사(수)년월일		2019년 6월 26일 ~ 2019년 8월 31일		
검사(수) 장 소		공사 현장 내		
검 수 자 의 견 ※4개항목 모두체크	① 수량은 일치 하는가	예(O), 아니오 ()		
	② 계약규격과 외형은 일치 하는가	예(O), 아니오 ()		
	③ 특히 등 특수기능은 있는가	예() , 해당없음(O)		
	④ 구성품은 부착되어 있는가	예(O), 아니오 ()		
물품관리시스템 등록대상구분		비대상 (), 대상(등록, 미등록)		물품출납부 등재
위와 같이 검사(수) 하였음				물 품 출 납 원
2019년 9월 19일				분 임 물 품 출 납 원
검수자	중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 건설사업관리단	책임건설사업기술자	성 명	신복민 (인)
검수자	중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 건설사업관리단	토목분야 건설사업기술자	성 명	박명규 (인)

주요(지급)자재 수불부

공 사 명 : 중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

착공일 : 2017 . 10 . 20 .

품 명 : 레미콘 규 격 : 25-30-150

준공일 : 2019 . 11 . 12 .

년/월/일	설 계 량	인 수 량	출 고 량	잔 량	비 고
2019/1/11	13,467	144	144	13,323	정 선
2019/1/18		72	216	13,251	건 설
2019/1/18		198	414	13,053	정 선
2019/1/21		132	546	12,921	우 림
2019/1/21		132	678	12,789	정 선
2019/1/25		60	738	12,729	정 선
2019/1/31		90	828	12,639	정 선
2019/1/31		30	858	12,609	건 설
2019/2/14		108	966	12,501	건 설
2019/2/26		156	1,122	12,345	장 원
2019/2/26		120	1,242	12,225	우 림
2019/2/26		120	1,362	12,105	정 선
2019/2/26		96	1,458	12,009	건 설
2019/3/7		168	1,626	11,841	장 원
2019/3/7		120	1,746	11,721	우 림
2019/3/8		108	1,854	11,613	장 원
2019/3/8		102	1,956	11,511	우 림
2019/3/8		72	2,028	11,439	정 선
2019/3/28		150	2,178	11,289	장 원
2019/3/28		72	2,250	11,217	건 설
2019/4/4		171	2,412	11,046	장 원
2019/4/9		198	2,619	10,848	장 원
2019/4/15		89	2,708	10,759	건 설
2019/4/29		90	2,798	10,669	정 선
2019/4/29		60	2,858	10,609	건 설
2019/4/29		54	2,912	10,555	우 림
2019/5/9		122	3,034	10,433	우 림
2019/5/9		84	3,118	10,349	흥 국
2019/5/22		258	3,376	10,091	우 림
2019/5/22		240	3,616	9,851	장 원
2019/5/22		234	3,850	9,617	건 설
2019/6/11		96	3,946	9,521	우 림
2019/6/13		150	4,096	9,371	정 선
2019/6/13	126	4,222	9,245	건 설	
2019/6/13	36	4,258	9,209	우 림	

□ 검수사진



검수1

관급자재(레미콘) 검수



검수2

관급자재(레미콘) 검수

□ 검수사진



검수3

관급자재(레미콘) 검수



검수4

관급자재(레미콘) 검수

자료실 : 관급 레미콘 단가표

조달청 명 : 조회할 년도 :

규격	1분류(서대문, 은평, 고양, 파주, 양주, 연천, 동두)	3분류(서울일부, 경기일부)
25-16-80	56,840	57,420
25-16-120	57,360	56,760
25-18-80	61,300	60,470
25-18-120	61,550	62,110
25-18-150	61,400	61,730
25-18-210	63,170	61,030
25-21-80	64,500	64,100
25-21-120	65,030	66,470
25-21-150	65,720	66,170
25-24-80	65,430	67,620
25-24-120	67,520	68,990
25-24-150	68,000	69,840
25-27-80	69,150	68,450
25-27-120	75,020	71,930
25-27-150	71,770	72,740
25-30-80	70,770	70,770
25-30-120	74,090	75,000
25-30-150	75,600	75,140
25-30-180	77,290	79,040
25-35-80	76,610	75,100
25-35-120	81,150	78,330
25-35-150	79,610	78,850
25-40-120	92,580	87,490
25-40-150	92,800	93,150
25-45-150	92,830	91,100

조달청 (서울지방조달청)



후원번호인용QR코드

국기차	서울지방조달청	연락처	전화번호	FAX 번호
서울-서초구 반포대로 217 (반포동 529-3)		주요직선	02-3700-2072	02-3700-2328
전화	070-4066-8628	4920	서울특별시 용구 회계천로 8 (우곡동 96번지) 8 211여흥레이스빌딩 11층	
FAX	1505-400-1525	담당	주원철	
담당	전정수	공발일시	02-538-2951	02-538-2955
		6172	서울특별시 강남구 논현로 507 (영지하이츠 3-601) (역삼동)	

<참조사항> <30대 직분번호>

분할납품요구및통지

발주처명 : 서울지방조달청
 발주처주번 : 12-18-1-38848-00
 주발자명 : 서울특별시 도시개발사업부
 주요사업명 : 2018000000
 예산장부번호 : 4112202
 사업장번호 : 2018000000
 통지번호 : 2018000000
 서울지방조달청(대동과 같이)로부터의 분할납품요구
 통지사항은 다음과 같습니다. (별첨 파일 참조)

의뢰처명 : 경기연구원
 납품요구일시 : 2018/12/10
 계약자명 : 서울,경인,충청,강원,전남,제주
 대입자명 : 조달청
 통지번호 :
 사업장번호 : 2018000000
 통지번호 : 02-538-2951
 계약번호 : 1217110500
 통지사항은 다음과 같습니다. (별첨 파일 참조)

품목명	수량	단가	합계	납품일시	납품처	납품처명
000,153,000	5,110,000	1,000,294,290	기타		서울특별시 도시개발사업부	서울특별시 도시개발사업부

공시명 : 서울지방조달청 3차(총인)차리시설 설치사업-레이저 구매

순번	입찰번호	입찰금액	입찰일시	분할		납품일시	납품처	납품처명	납품일시	납품금액
				구분	금액					
1	20111506	19052115	5/11/18	기타	73,870.0	13467	2018/12/31	서울특별시 도시개발사업부	000,153,000	
				분할	000,153,000	13467	2018/12/31	서울특별시 도시개발사업부	000,153,000	

<총합계> 13467 총합계금액 000,153,000

엘림토건주식회사

우 06170 서울특별시 강남구 봉은사로108길 21(현우빌딩5층) TEL : (02) 566-0191 / FAX (02) 566-0291

문서번호 : 엘림중량 제 2019 - 158 호

시행일자 : 2019. 09. 19.

수 신 : 중량물재생센터 3차(총인)처리시설
설치사업 책임건설사업관리기술자

참 조 :

제 목 : 관급자재(레미콘(흥국)) 검수조서 제출의 건

선결		지시	
접수	일자 시간	결재·공람	
	번호		
처리과			
담당자			

1. 귀 사업관리단의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 중량감 제19- 324호(2019. 9. 10.)와 관련입니다.
3. 당사와 서울시와 계약체결한(2017. 09. 12.) “중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업”과 관련하여 관급자재(레미콘(흥국))에 대한 검수 결과를 붙임과 같이 제출합니다.

붙 임 : 물품검사(수) 조서 1부. 끝.

중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

엘림토건주식회사

현장대리인 김 봉



물 품 검 사 (수) 조 서

계 약 건 명	중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 레미콘 구매			
납 품 자	상 호	서울,경인레미콘공업협동조합(홍국)	성 명	김영석
계 약 금 액	금 996,153,990원(금 구역구천육백일십오만삼천구백구십원)			
금회검수금액	금 33,362,160원(금 삼천삼백삼십육만이천일백육십원)			
계약체결년월일	2017년 11월 28일			
납 품 기 한	2019년 12월 31일			
납 품 년 월 일	2019년 6월 26일 ~ 2019년 8월 31일			
검사(수)년월일	2019년 6월 26일 ~ 2019년 8월 31일			
검사(수) 장 소	공사현장 내			
검 수 자 의 견 ※4개항목 모두 체크	① 수량은 일치 하는가? 예(O), 아니오() ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예(O), 아니오() ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예(), 해당없음(O) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예(), 아니오()			
물품관리시스템 등록대상구분	비대상 (), 대상(등록 , 미등록)		물 품 출 납 부 등 계	
위와 같이 검사(수) 하였음			물 품 출 납 원	
2019년 9월 19일			분 입 물 품 출 납 원	
검수자	엘림토건 현장대리인 김 봉 준 (인)			



(건설공사 감독자 업무지침 별지 제4호)

주요(지급)자재 수불부

공 사 명 : 중앙물재생센터 3차(중인)처리시설 설치사업 착공일 : 2017. 10. 20.

품 명 : 레미콘 규 격 : 25-30-150 준공일 : 2019. 11. 12.

발 일	설 계 량	인 수 량	출 고 량	잔 량	비 고
2019/5/22	13,467	234	3850	9,617	건설
2019/6/11		96	3946	9,521	우림
2019/6/13		150	4096	9,371	정선
2019/6/13		126	4222	9,245	건설
2019/6/13		36	4258	9,209	우림
2019/6/26		180	4438	9,029	장원
2019/6/26		240	4678	8,789	우림
2019/6/26		108	4786	8,681	흥국
2019/6/26		180	4966	8,501	건설
2019/6/26		180	5146	8,321	정선
2019/6/27		78	5224	8,243	정선
2019/6/27		90	5314	8,153	건설
2019/7/9		66	5380	8,087	우림
2019/7/9		72	5452	8,015	정선
2019/7/23		228	5680	7,787	흥국

(건설공사 감독자 업무지침 별지 제4호)

주요(지급)자재 수불부

공 사 명 : 중랑물재생센터 3차(중인)처리시설 설치사업 착공일 : 2017. 10. 20.

종 목 : 레미콘 규 격 : 25-30-150 준공일 : 2019. 11. 12.

월 일	설 계 량	인 수 량	출 고 량	잔 량	비 고	
2019/7/24	13,467	12	5692	7,775	흥국	
2019/8/1		150	5842	7,625	장원	
2019/8/31		96	5938	7,529	흥국	
2019/8/31		120	6058	7,409	우림	

□ 검수사진



검수1

관급자재(레미콘) 검수



검수2

관급자재(레미콘) 검수

□ 검수사진



검수3

관급자재(레미콘) 검수



검수4

관급자재(레미콘) 검수

자료실 : 관급 레미콘 단가표

조달청 명 : 조회할 년도 :

규격	1분류(서대문,은평,고양,파주,양주,연천,동두)	3분류(서울일부,경기일부)
25-16-80	56,840	57,420
25-16-120	57,360	56,760
25-18-80	61,300	60,470
25-18-120	61,550	62,110
25-18-150	61,400	61,730
25-18-210	63,170	61,030
25-21-80	64,500	64,100
25-21-120	65,030	66,470
25-21-150	65,720	66,170
25-24-80	65,430	67,620
25-24-120	67,520	68,990
25-24-150	68,000	69,840
25-27-80	69,150	68,450
25-27-120	75,020	71,930
25-27-150	71,770	72,740
25-30-80	70,770	70,770
25-30-120	74,000	75,000
25-30-150	75,600	75,140
25-30-180	77,290	79,040
25-35-80	76,610	75,100
25-35-120	81,150	78,330
25-35-150	79,610	78,850
25-40-120	92,580	87,490
25-40-150	92,800	93,150
25-45-150	92,830	91,100



조달청 (서울지방조달청)



*원본확인용QR코드

송신처 : 서울지방조달청 서울 서초구 반포대로 217 (반포동 520-3) 전화 : 070-4096-8529 FAX : 0695-480-1525 담당 : 권경수	연락처 : 4520 주요기관 : 02-3708-2373 담당 : 조영남 0132	전화번호 : 02-3708-2373 서울특별시 송구 회계천로 8 (무교동 96번지) 프 리미어빌리티스빌딩 11층 담당 : 조영남 02-539-2651 서울특별시 강남구 논현로 507, (성지하이츠 3-601) (역삼동)	FAX 번호 : 02-3708-2329
---	---	--	-----------------------

<투입수 > <EDX 요충분 >

분할납품요구및통지

신고지 번호 : 납품요구 번호 : 12-18-1-38849-00 주요기관 : 서울특별시 도시개발사업본부 주요기관 번호 : 2038030918 나라장등록번호 : 36112262 사업등록번호 : 2038030918 문서번호 : 방재시설부-5807 취급방법 : 계약기간연장, 단, 한국투자주택공사와 지방공사 등에서 공	지급방법 : 현금 납품요구 일자 : 2018/05/10 계약자 : 서울,경인지역공급협동조합 대리자명 : 조조희 등록번호 : 사업자등록번호 : 2208200293 전화번호 : 02-539-2651 계약번호 : 1217118530 호로 계약체결한 아래 물품을 계약조건에 따라 납품하시기 바랍니다.
---	---

품목명	수량	단가금액	분할납부	검사	납부
896,153,990	5,110,260	1,001,264,250	가능	서울특별시 도시개발 사업본부	서울특별시 도시개발 사업본부

공 사 명 : 중앙물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업_레이온 구매

순번	품명 및 단위	수량	단가	총액	납부 일	납부 일	납부 일	납부 일	납부 일	납부 일
1	레이온	301톤, 25+30+150	73,870.0	995,153,990	2018/12/31	N	Y			

수량합계 : 13467 합인전금액합계 : 996,153,990

레디믹스트 콘크리트 납품서(납품서)

010-4704-5337

인증기관: 한국표준협회
 표준번호: KS F 4009
 인증번호: 제 1798호
 종류등급: 보통콘크리트
 포장콘크리트
 고강도콘크리트



NO. 019-0001

2019년 06월 26일

서울시도시기반시설본부

귀하



홍국산업주식회사

납 품 장 소		중량물재생센터3차(총인)처리시설설치사업 -평2.														
운 반 차 번 호		(373) 경기14로8231		김정환												
납품시각	출 발	08 시 04 분														
	도 착	8 시 50 분		타설완료	8 시 55 분											
납 품 용 적		6.00 m³		누 계		6.00 m³										
호 칭	콘크리트의 종류에 따른 구분	굵은 골재의 최대치수에 따른 구분 (mm)	호칭 강도 (MPa)	슬럼프 또는 슬럼프 홀로 (mm)	시멘트 종류에 따른 구분											
방 법	보통콘크리트	25	30	150	포틀랜드시멘트1종											
시 방 배 합 표 (kg/m³)																
시멘트 ①	시멘트 ②	물	외수수	잔골재 ①	잔골재 ②	잔골재 ③	굵은 골재 ①	굵은 골재 ②	굵은 골재 ③	혼화제 ①	혼화제 ②	혼화제 ③	혼화제 ④	혼화제 ⑤	혼화제 ⑥	
234		116	50	601			943			98	59			2.74		
물-결합재비		42.5 %		잔골재율		46.4 %										
지정사항		고로슬래그미분말 3종: 25% 플라이애시 2종: 15%														
비 고		■ 현장에 도착한 레미콘에 물을 가수하거나 다른 물질을 첨가한 경우와 소홀하게 양생을 관리하신 경우에는 레미콘 품질을 보증할 수 없습니다. ■ 상기 누계수량은 현재까지의 누계수량임을 확인합니다. 고성능AE감수제 표준형 공기량 : 4.5±1.5 % 염화물함량 : 0.30 kg/m³ 이하														
인수자확인		이성우				출하계확인		유민우								
연 락 처		대표전화 1899-8001				영업담당 : 김가영										
		출 하 실 (02)427-2970				Fax (02)427-2960										

0312 0311 0356
0329 0346 0348

레디믹스트 콘크리트 납품서(납품서)
010-4704-5337

인증기관: 한국표준협회
표준번호: KSF 4009
인증번호: 제 1798 호
종류등급: 보통콘크리트
포장콘크리트
고강도콘크리트



NO. 019-0018

2019 년 06 월 26 일

서울시도시기반시설본부 귀하 **홍국산업주식회사**

납 품 장 소		중량물재생센터3차(총인)처리시설설치사업 - 펌2.				
운 반 차 번 호		(366) 서울14다6269		홍용곤		
납품시각	출 발	14 시 32 분				
	도 착	15 시 20 분	타설완료	15 시 45 분		
납 품 용 적		6.00 m ³	누 계		108.00 m ³	
호 칭	콘크리트의 종류에 따른 구분	굵은 골재의 최대치수에 따른 구분 (mm)	호칭 강도 (MPa)	슬럼프 또는 슬럼프 할로 (mm)	시멘트 종류에 따른 구분	
방 법	보통콘크리트	25	30	150	포틀랜드시멘트 1종	
시 방 배 합 표 (kg/m ³)						
시멘트 (1)	시멘트 (2)	물	회수수	잔골재 (1)	잔골재 (2)	잔골재 (3)
				굵은 골재 (1)	굵은 골재 (2)	굵은 골재 (3)
				혼화제 (1)	혼화제 (2)	혼화제 (3)
				혼화제 (4)	혼화제 (5)	혼화제 (6)
234		116	50	401		943
						98
						59
						2.74
물-결합재비		42.5 %		잔골재율		46.4 %
지정사항		고로슬래그미분말 3종: 25% 플라이애시 2종: 15%				
비 고		<ul style="list-style-type: none"> 현장에 도착한 레미콘에 물을 가수하거나 다른 물질을 첨가한 경우와 소홀하게 양생을 관리하신 경우에는 레미콘 품질을 보증할 수 없습니다. 상기 누계수량은 현재까지의 누계수량임을 확인합니다. 고성능AE감수제 표준형 공기량 : 4.5±1.5 % 염화물함량 : 0.30 kg/m ³ 이하				
인수자확인		이삼득		출하계확인		유민우
연 락 처		대표전화 1899-8001 출 하 실 (02)427-2970		영업담당 : 김가영 Fax (02)427-2960		

레디믹스트 콘크리트 납품서 (납품서)
010-4704-5337

인증기관: 한국표준협회
표준번호: KSF 4009
인증번호: 제 1798 호
종류등급: 보통콘크리트
포장콘크리트
고강도콘크리트



NO. 026-0001

2019 년 07 월 23 일

서울시도시기반시설본부

귀하



홍국산업주식회사



납 품 장 소		중량물재생센터3차(총인)처리시설설치사업 - 단도												
운 반 차 번 호		(304) 서울14다6949					강정훈							
납품시각	출 발	08		시 14 분										
	도 착	8 시 50 분			타설완료		8 시 55 분							
납 품 용 적		6.00 m³		누 계		6.00 m³								
호 칭 방 법	콘크리트의 종류에 따른 구분	굵은 골재의 최대치수에 따른 구분 (mm)		호칭 강도 (MPa)		슬럼프 또는 슬럼프 플로 (mm)		시멘트 종류에 따른 구분						
	보통콘크리트	25		30		150		포틀랜드시멘트 1종						
시 방 배 합 표 (kg/m³)														
시멘트 ①	시멘트 ②	물	회수수	잔골재 ①	잔골재 ②	잔골재 ③	굵은 골재 ①	굵은 골재 ②	굵은 골재 ③	혼화재 ①	혼화재 ②	혼화재 ③	혼화재 ④	혼화재 ⑤
234		116	50	801			943			98	59		2.74	
물-결합재비		42.5 %				잔골재율		46.4 %						
지정사항		로슬래그미분말 3종: 25% 플라이애시 2종: 15%												
비 고		<p>■ 현장에 도착한 레미콘에 물을 가수하거나 다른 물질을 첨가한 경우와 소홀하게 양생을 관리하신 경우에는 레미콘 품질을 보증할 수 없습니다.</p> <p>■ 상기 누계수량은 현재까지의 누계수량임을 확인합니다.</p> <p>고성능AE감수제 표준형 용기량 : 4.5±1.5 % 열화물함량 : 0.30 kg/m³ 이하</p>												
인수자확인		[인수자 서명]					출하계확인		유민우 [인수자 서명]					
연 락 처		대표전화 1899-8001					출 하 실 (02)427-2970		영업담당 : 김기영 Fax (02)427-2960					

0378 0382 0352
0336 0363 0312

레디믹스트 콘크리트 납품서 (납품서)
010-4704-5337

인증기관: 한국표준협회
표준번호: KSF 4009
인증번호: 제 1798호
종류등급: 보통콘크리트
포장콘크리트
고강도콘크리트



NO. 026-0038

2019년 07월 23일

서울시도시기반시설본부

귀하



홍국산업주식회사



납 품 장 소		중량물재생센터3차(총인)처리시설설치사업										단독				
운 반 차 번 호		(134) 34														
납품시각	출 발	16		시 40 분												
	도 착	17 시 40분		타설완료		18 시 20분										
납 품 용 적		6.00 m³		누 계				228.00 m³								
호 칭 방 법	콘크리트의 종류에 따른 구분	굵은 골재의 최대치수에 따른 구분 (mm)		호칭 강도 (MPa)		슬럼프 또는 슬럼프율 (mm)		시멘트 종류에 따른 구분								
	보통콘크리트	25		30		150		포틀랜드시멘트 1종								
시 방 배 합 표 (kg/m³)																
시멘트 ①	시멘트 ②	물	회수수	잔골재 ①	잔골재 ②	잔골재 ③	굵은 골재 ①	굵은 골재 ②	굵은 골재 ③	혼화제 ①	혼화제 ②	혼화제 ③	혼화제 ④	혼화제 ⑤	혼화제 ⑥	혼화제 ⑦
234		116	50	801			943			98	59				2.74	
물-결합재비		42.5 %		잔골재율				46.4 %								
지정사항		로슬래그미분말 3종: 25% 플라이애시 2종: 15%														
비 고		<ul style="list-style-type: none"> 현장에 도착한 레미콘에 물을 가수하거나 다른 물질을 첨가한 경우와 소홀하게 양생을 관리하신 경우에는 레미콘 품질을 보증할 수 없습니다. 상기 누계수량은 현재까지의 누계수량임을 확인합니다. 성능시험수준에 따른 표준편차 : 4.5±1.5 % 염화물함량 : 0.30 kg/m³ 이하 														
인수자확인		이성득				출하계확인				유민우						
연 락 처		대표전화 1899-8001				출 하 실 (02)427-2970				영역담당 : 김가영 Fax (02)427-2960						

레디믹스트 콘크리트 납품서 (납품서)

010-4704-5337

인증기관 : 한국표준협회
 표준번호 : KS F 4009
 인증번호 : 제 1798 호
 종류등급 : 보통콘크리트
 포장콘크리트
 고강도콘크리트



NO. 044-0001

2019 년 07 월 24 일

서울시도시기반시설본부 귀하

흥국산업주식회사

납 품 장 소		중량물재생센터3차(총인)처리시설설치사업														
운 반 차 번 호		(386) 서울14다8143			백경채											
납품시각	출 발	08 시 04 분														
	도 착	8 시 10 분		타설완료		9 시 00 분										
납 품 용 적		6.00 m³		누 계		6.00 m³										
호 칭 방법	콘크리트의 종류에 따른 구분	굵은 골재의 최대치수에 따른 구분 (mm)	호칭 강도 (MPa)	슬럼프 또는 슬럼프 플로우 (mm)	시멘트 종류에 따른 구분											
	보통콘크리트	25	30	150	푸틀랜드시멘트 1종											
시 방 배 합 표 (kg/m³)																
시멘트 ①	시멘트 ②	물	회수수	잔골재 ①	잔골재 ②	잔골재 ③	굵은 골재 ①	굵은 골재 ②	굵은 골재 ③	혼화제 ①	혼화제 ②	혼화제 ③	혼화제 ④	혼화제 ⑤	혼화제 ⑥	
234		116	50	801			943			98	59				2.74	
물-결합제비		42.5 %			잔골재율			46.4 %								
지정사항		고로슬래그미분말 3종 : 25% 플라이애시 2종 : 15%														
비 고		■ 현장에 도착한 레미콘에 물을 가수하거나 다른 물질을 첨가한 경우와 소홀하게 양생을 관리하신 경우에는 레미콘 품질을 보증할 수 없습니다. ■ 상기 누계수량은 현재까지의 누계수량임을 확인합니다. 고성능AE감수제 표준형 첨가량 : 4.5 ± 1.5 % 염화물함량 : 0.30 kg/m³ 이하														
인수자확인		이상득					출하계확인					유민우				
연 락 처		대표전화 1899-8001					출 하 실 (02)427-2970					영업담당 : 김가영 Fax (02)427-2960				

0386

레디믹스트 콘크리트 납품서(납품서)
010-4704-5337

인증기관 : 한국표준협회
표준번호 : KSF4009
인증번호 : 제 1798호
종류등급 : 보통콘크리트
포장콘크리트
고강도콘크리트



NO. 044-0002

2019년 07월 24일

서울시도시기반시설본부 귀하 **홍국산업주식회사**

납 품 장 소		증량물재생센터3차(총인)처리시설설치사업													
운 반 차 번 호		(301) 경기14노8590					김병진								
납품시각	출 발	08		시 21 분											
	도 착	9 시 10 분			타설완료			9 시 20 분							
납 품 용 적		6.00 m³		누 계				12.00 m³							
호 칭 방 법	콘크리트의 종류에 따른 구분	작은 골재의 최대치수에 따른 구분 (mm)		호칭 강도 (MPa)	슬럼프 또는 슬럼프 플로 (mm)		시멘트 종류에 따른 구분								
	보통콘크리트	25		30	150		포틀랜드시멘트1종								
시 방 배 합 표 (kg/m³)															
시멘트 ①	시멘트 ②	물	회수수	잔골재 ①	잔골재 ②	잔골재 ③	굵은 골재 ①	굵은 골재 ②	굵은 골재 ③	혼화제 ①	혼화제 ②	혼화제 ③	혼화제 ④	혼화제 ⑤	혼화제 ⑥
234		116	50	801			943			98	59			2.74	
물-결합재비		42.5 %			잔골재율			46.4 %							
지정사항		고슬래그미분말 3종 : 25% 플라이애시 2종 : 15%													
비 고		<ul style="list-style-type: none"> 현장에 도착한 레미콘에 물을 가수하거나 다른 물질을 첨가한 경우와 소홀하게 양생을 관리하신 경우에는 레미콘 품질을 보증할 수 없습니다. 상기 누계수량은 현재까지의 누계수량임을 확인합니다. 고성능AE감수제 표준형 공기량 : 4.5±1.5% 염화물함량 : 0.30 kg/m³ 이하													
인수자확인		이승민					출하계확인		유민우						
연락처		대표전화 1899-8001					영업담당 : 김가영								
		출하실 (02)427-2970					Fax (02)427-2960								

레디믹스트 콘크리트 납품서(납품서)

010-4704-5337

인증기관: 한국표준협회
 표준번호: KS F 4009
 인증번호: 제 1798호
 종류등급: 보통콘크리트
 포장콘크리트
 고강도콘크리트



NO. 018-0001

2019년 08월 31일

서울시도시기반시설본부 귀하



홍국산업주식회사



납 품 장 소		중량물재생센터3차(총인)처리시설설치사업 - 펌 1.												
운 반 차 번 호		(315) 서울14다5855					이상헌							
납품시각	출 발	08		시 01분										
	도 착	8 시 40분		타설완료			9 시 5분							
납 품 용 적		6.00 m³		누 계			6.00 m³							
호 칭 방 법	콘크리트의 종류에 따른 구분	같은 골재의 최대치수에 따른 구분 (mm)		호칭 강도 (MPa)		슬럼프 또는 슬럼프 플로 (mm)		시멘트 종류에 따른 구분						
	보통콘크리트	25		30		150		포틀랜드시멘트 1종						
시 방 배 합 표 (kg/m³)														
시멘트 ①	시멘트 ②	핀	회수수	잔골재 ①	잔골재 ②	잔골재 ③	굵은 골재 ①	굵은 골재 ②	굵은 골재 ③	혼화제 ①	혼화제 ②	혼화제 ③	혼화제 ④	혼화제 ⑤
234		116	50	801			943			98	59		2.74	
물-결합재비		42.5 %			잔골재율			46.4 %						
지정사항		고로슬래그미분말 3종: 25% 플라이애시 2종: 15%												
비 고		■ 현장에 도착한 레미콘에 물을 가수하거나 다른 물질을 첨가한 경우와 소홀하게 양생을 관리하신 경우에는 레미콘 품질을 보증할 수 없습니다. ■ 상기 누계수량은 현재까지의 누계수량임을 확인합니다. 고성능AE감수제 표준형 공기량 : 4.5±1.5% 염화물함량 : 0.30 kg/m³ 이하												
인수자확인							출하게확인			유민우				
연 락 처		대표전화 1899-8001					출 하 실 (02)427-2970 Fax (02)427-2960 영업담당 : 김가영							

0102 0330 0353
0103 0360 0354

레디믹스트 콘크리트 납품서(납품서)

010-4704-5337

인증기관 : 한국표준협회
표준번호 : KSF4009
인증번호 : 제 1798 호
종류등급 : 보통콘크리트
포장콘크리트
고강도콘크리트



NO. 018-0016

2019년 08월 31일

서울시도시기반시설본부 귀하



홍국산업주식회사

납 품 장 소		중량물재생센터3차(총인)처리시설설치사업 - 품 1.													
운 반 차 번 호		(104) 6712					강병태								
납품시각	출 발	14 시 22 분													
	도 착	15시10분			타설완료		14시20분								
납 품 용 적		6.00 m³		누 계			96.00 m³								
호 칭 방 법	콘크리트의 종류에 따른 구분	굵은 골재의 최대치수에 따른 구분 (mm)		호칭 강도 (MPa)		슬럼프 또는 플로우 (mm)		시멘트 종류에 따른 구분							
	보통콘크리트	25		30		150		포틀랜드시멘트1종							
시 방 배 합 표 (kg/m³)															
시멘트 ①	시멘트 ②	물	회수수	잔골재 ①	잔골재 ②	잔골재 ③	굵은 골재 ①	굵은 골재 ②	굵은 골재 ③	혼화제 ①	혼화제 ②	혼화제 ③	혼화제 ④	혼화제 ⑤	혼화제 ⑥
234		116	50	801			943			98	59		2.74		
물-결합재비		42.5 %			잔골재율			46.4 %							
지 정 사 항		고로슬래그미분말 3종 : 25% 플라이애시 2종 : 15%													
비 고		<ul style="list-style-type: none"> 현장에 도착한 레미콘에 물을 가수하거나 다른 물질을 첨가한 경우와 소홀하게 양생을 관리하신 경우에는 레미콘 품질을 보증할 수 없습니다. 상기 누계수량은 현재까지의 누계수량임을 확인합니다. <p>고성능AE감수제 표준형 공기량 : 4.5±1.5 % 염화물함량 : 0.30 kg/m³ 이하</p>													
인수자확인		이승우					출하게확인			유민우					
연 락 처		대표전화 1899-8001					영업담당 : 김가영								
		출 하 실 (02)427-2970					Fax (02)427-2960								