

# 기성검사 사진대지

	
<p>내용   갱생 연장 확인(#4~5번, 245m)</p>	<p>내용   용접부 도장 폭 확인(90cm)</p>
	
<p>내용   도막두께 확인(좌측-782<math>\mu</math>m)</p>	<p>내용   도막두께 확인(상단-608<math>\mu</math>m)</p>
	
<p>내용   환호 테스트 확인</p>	<p>내용   환호 테스트 확인</p>