

시 민

문서번호	기전설비과-3604
결재일자	2014.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	기전설비과장	생산부장	상수도사업본부본부장	
함진각	서대훈	박용철	05/28 정득모	
협 조	시설안전부장 시설관리과장			代강신재 한명석

기전설비 관리 담당과장(팀장) 회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과	

기전설비 관리 담당과장(팀장) 회의 결과보고

정수센터, 배수지, 가압장의 기전설비 돌발사고시 긴급복구 대응능력을 강화하여 안정적인 수도물 생산 및 공급과 전기안전사고 방지를 위한 관련 담당과장(팀장) 회의결과 보고임.

1 회의 개요

- 일 시 : '14. 5. 20(화), (16:00~18:00)
- 장 소 : 본부 4층 회의실
- 참 석 자 : 부분부장, 생산부장, 기전설비과장, 시설관리과장, 정수센터 (정수시설과장), 수도사업소 (기전팀장), 본부 담당 주무관
- 회의내용
 - 기전설비 안전점검 추진현황 및 시설현황과 돌발사고 발생시 긴급복구계획, 긴급복구업체 활용방안으로 주제발표 및 토론

2 회의결과

- 부분부장 지시사항
 - 저압측 가압장 등 정전시 비상발전기 설치 방안 검토
 - 복구업체와 간담회 추진 및 핸드폰 (유관단체, 복구업체) 연락처 입력
 - 이동식 제어반 및 인버터 비상용으로 보유할 것
 - 배전(분전)반에 개폐시 통전여부 확인토록 활선경보장치 시설할 것
 - 정전시 수충격 초래로 문제발생되니 수충격대비 시설물 점검
예) 가압장 역지변 유압기능 상실여부 확인
 - 사업소 기전팀장은 전기도면과 실제 수배전반으로 전원공급계통 숙지

- 비정상적인 가동 상황발생시 필히 현장에 인력배치 할 것
- 펌프가동여부 CCTV로 확인 가능토록 표시할 것

● 생산부장

- 가압장, 배수지 정전 등 중요 데이터 이상 발생시 SMS통보 (팀장, 과장)
- 사고시 기전설비과장 및 생산부장에게도 비상연락 바람
- 긴급복구업체 출동시 경비지급 검토
- 긴급복구자재 사업소 간 보유현황 공유 검토
- 사업소 기전설비 관리 담당과장(팀장) 회의 정기개최 (2회/년)



돌발사고시 긴급복구 조치 발표



지시사항 전달

3 향후계획

- 회의결과에 대하여 사업소(14개)에 추진계획을 수립하여 시행토록 업무지시. 끝.