

○施設計劃課長 金瑾燮 盤浦에 水害에 대비해서 下水, 雨水排除펌프場을 決定하려고 드립니다. 盤浦路인데요 梨泰院입니다.

○金錫浩委員 水防施設이죠?

○委員長代理 金禹仲 議案番號 401番 龍山區 東水庫洞 98-1號 一帶 都市計劃施設防水設備 決定에 대해 意見이 있으시면 發言하여 주시기 바랍니다.

(「없습니다」하는 委員 있음)

市長이 提出한 原案대로 議決코자 하는데 異議없습니까?

(「없습니다」하는 委員 있음)

可決되었음을 宣布합니다.

(議事棒 3打)

(參 照)

都市計劃施設(防水設備)決定에 대한 議會意見 聽取의 件

提出年月日: '92. 5. 9

提出者: 서울特別市長

1. 概要

- 位置: 龍山區 東水庫洞 98-1號 一帶
- 規模: 402㎡
- 決定內容: 防水設備 決定
- 都市計劃事項: 一般居住地域, 3종미관지구

2. 上程事由

- 東水庫洞 一帶 低地帶에 內수로 인한 상승浸水 防止를 위해 우수배제펌프場을 설치코자 함.

* 펌프장 建設計劃

- 수혜가구: 249세대(面積 1.34ha)
- 펌프容量: 150HP×2대
- 事業費: 3.3億원
- 事業期間: 92.5-93.12

3. 參考事項

- 供覽公告時 住民意見: 4件(미반영)
- 東水庫洞 入口에 펌프장 設置는 부 적당하므로 位置선정 재고 要請

