

물 품 검 수 조 서

물품분류 번 호	물 품 영	단위	단 가 (원)	계약상 의 수 량	전회까지 의 납품 수량	금 회 검사(수)량	누 계	사용 부서
	규 격 명							
30111505	레디믹스트 콘크리트	m ³	91,100	130	-	-	-	
	25-45-150							
30111505	레디믹스트 콘크리트	m ³	75,140	721	-	-	-	
	25-30-150							
30111505	레디믹스트 콘크리트	m ³	72,740	6,896	5,289	9	5,298	
	25-27-150							
30111505	레디믹스트 콘크리트	m ³	69,840	681	614	-	614	
	25-24-150							
30111505	레디믹스트 콘크리트	m ³	66,170	276	42	-	42	
	25-21-150							
30111505	레디믹스트 콘크리트	m ³	61,730	2,353	1048	113	1161	
	25-18-150							
30111505	레디믹스트 콘크리트	m ³	64,100	195	14	-	14	
	25-21-080							

청 구 및 출 금 증

(특별회계 관서용)

수 신 :

①청 구 번 호 :

발 신 :

②출급증빙서번호 :

③아래와 같이 청구함 2020년 02월 일							결 재	부 장		인
								분임물품출납원		인
④ 일련 번호	⑤ 물 품 식별번호	⑥ 품 명	⑦ 규 격	⑧ 단위	⑨ 청구량	⑩ 용 도	⑪ 단 가	⑫ 취 득 금 액	⑬ 출급량	⑭ 비고
1	10063106	레디믹스트 콘크리트	25-27-150	m'	9	공사용	72,740	18,766,920	9	
2	10063092	레디믹스트 콘크리트	25-18-150	m'	113	공사용	61,730	6,975,490	113	
			- 이	하	여	백	-			
⑮ 위 물품의 출급을 승인함. 2020년 02월 일							물 품 관 리 관		인	
							물 품 출 납 원		인	
⑯ 위 물품을 정히 영수함. 2020년 02월 일							분임물품출납원		인	
⑰ 장부기입을 승인함. 2020년 02월 일							확 인 관		인	



레디믹스트 콘크리트 반 입 확인서

수 요 처 : 서울시도시기반시설본부
 납 품 처 : (주)우림
 지 시 번 호 :
 현 장 명 : 하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사

규 격	25 - 27 - 150
납 품 일 자	수 량
2019. 10. 09	9.0m'
	- 이 하 여 백 -
계	9.0m'

규 격	25 - 18 - 150
납 품 일 자	수 량
2019. 10. 09	3.0m'
2019. 10. 12	8.0m'
2019. 10. 16	102.0m'
	- 이 하 여 백 -
계	113.0m'


규 격	지시량	기 검 수 량	금 회 검 수 량	잔 량
25-45-150	130	-	-	130
25-30-150	721	-	-	721
25-27-150	6,896	5,289	9	1,598
25-24-150	681	614	-	67
25-21-150	276	42	-	234
25-18-150	2,353	1,048	113	1,192
25-21-080	195	14	-	181
계	11,252	7,007	122	4,123

上記와 같이 납품되었음을 확인합니다.

2020 年 02 月 20 日

인수자 현 장 대 리 인 최 필 호

감독관 책임건설사업관리기술자 홍 춘 선



레디믹스트 콘크리트 납품서

(납품서)

	표 준 명: 레디믹스트콘크리트 표 준 번 호: KS F 4009 인 증 번 호: 제4645호 인 증 기 관: 한국표준협회 종 류 · 등 급: 보통콘크리트, 포장콘크리트, 고강도콘크리트	NO. _____	 우림콘크리트공업(주) 사업자등록번호: 201-81-13413 경기도 하남시 초광산단로 8, (초이동) 대표자: 문재경, 문현우, 서철 전 화: (02)742-6181 출하실: (02)743-2091												
2019 년 10 월 09 일															
도시기반시설본부		귀하													
납 품 장 소		하남선1-1공구(6차)-002 생태터널통과													
운 반 차 번 호		0720 서울14나-8194 신양호													
납품 시각	출 발	12 시 55 분	타설완료시각 13 시 30 분												
	도 착	12 시 15 분													
납 품 용 적		3.00 m ³	누 계 9.00 m³												
호 칭 방 법	콘크리트의 종류에 따른 구분	굵은골재의 최대 치수에 따른 구분 mm	호칭강도 MPa												
	보통콘크리트	25	27												
		슬럼프 또는 슬럼프 플로 mm	시멘트 종류에 따른 구분												
		150	포틀랜드 시멘트(1종)												
시방배합표 (kg/m ³)															
시멘트	시멘트	물	회수수	잔골재	잔골재	잔골재	굵은 골재	굵은 골재	굵은 골재	혼화재	혼화재	혼화재	혼화재	혼화재	혼화재
①	②			①	②	③	①	②	③	①	②	③	①	②	③
287		156		263	619		920				72		2.87		
물-결합재비		43.4 %		잔골재율		49.5 %									
지 정 사 항	플라이애시2종20%사용														
$\text{치원율(\%)} = \frac{\text{혼화재}}{\text{시멘트} + \text{혼화재}} \times 100$															
비 고	염화물량: 0.3 kg/m'이하. 공기량: 4.5 ± 1.5%														
※ 현장에서 加水, 소출된 양생관리 및 화학약품 임의첨가시 품질을 보증할 수 없습니다.															
인수자 확인	한애영			이현영			표시사항 확인			출하담당 확인			박영근/박경준 (서명)		




C-202-2(1) 0761 우림콘크리트공업(주) B - 0710 B5(182×257mm)

C-202-2(1) 첫차 우림콘크리트공업(주) B - 0760 B5(182×257mm)

정기검정기관

레디믹스트 콘크리트 납품서

(납품서)

	표준명: 레디믹스트콘크리트 표준번호: KS F 4009 인증번호: 제4645호 인증기관: 한국표준협회 종류·등급: 보통콘크리트, 포장콘크리트, 고강도콘크리트	NO. _____ 우림콘크리트공업(주) 사업자등록번호: 201-81-13413 경기도 하남시 초광산단로 8, (초이동) 대표자: 문재경, 문현우, 서철 전화: (02)742-6181 출하실: (02)743-2091													
	2019년 10월 16일 도시기반시설본부	귀하													
납품장소: 하남선1-1공구(6차)-002															
운반차번호: 0768 서울14다-6143		최종무													
납품 시각	출발: 15 시 19 분	타설완료시각: 16 시 00 분													
	도착: 15 시 39 분														
납품용적: 2.00 m³		누계: 8.00 m³													
호칭 방법	콘크리트의 종류에 따른 구분	굵은골재의 최대 치수에 따른 구분 mm	호칭강도 MPa	슬럼프 또는 슬럼프 플로 mm	시멘트 종류에 따른 구분										
	보통콘크리트	25	18	150	포틀랜드 시멘트(1종)										
시방배합표 (kg/m³)															
시멘트	시멘트	물	회수수	잔골재	잔골재	잔골재	굵은골재	굵은골재	굵은골재	혼화재	혼화재	혼화재	혼화재	혼화재	혼화재
①	②			①	②	③	①	②	③	①	②	③	①	②	③
237		173		276	650		909			42			1.95		
물-결합재비: 62.0 %				잔골재율: 51.0 %											
지정사항	플라이애시 2종 15% 사용					$\text{치환율(\%)} = \frac{\text{혼화재}}{\text{시멘트} + \text{혼화재}} \times 100$									
비고	염화물량: 0.3 kg/m³ 이하. 공기량: 4.5 ± 1.5%					0 km									
※ 현장에서 加水, 소출한 양생관리 및 화학약품 임의첨가시 품질을 보증할 수 없습니다.															
인수자 확인: 		출하담당 확인: 		표시사항 확인: 박영근/박경준 (서명)											

C-202-2(1) 0779 우림콘크리트공업(주) A - 0763 B5(182×257mm)

C-202-2(1) 첫차 우림콘크리트공업(주) A - 0761 B5(182×257mm)

레디믹스트 콘크리트 납품서

(납품서)



표준명: 레디믹스트콘크리트
 표준번호: KS F 4009
 인증번호: 제4645호
 인증기관: 한국표준협회
 종류·등급: 보통콘크리트, 포장콘크리트, 고강도콘크리트

NO. _____



우림콘크리트공업(주)

사업자등록번호: 201-81-13413
 경기도 하남시 초광산단로 8, (초이동)
 대표자: 문재경, 문현우, 서철
 전화: (02)742-6181
 출하실: (02)743-2091



2019년 10월 22일

도시기반시설본부

귀하

납품장소		하남선1-1공구(6차)-017				생태터널앞우측									
운반차번호		0702 서울14나-5133				남동학									
납품 시각	출발	15시 29분		타설완료시각	16시 40분										
	도착	15시 49분													
납품용적		6.00 m³		누계	102.00 m³										
호칭 방법	콘크리트의 종류에 따른 구분	굵은골재의 최대 치수에 따른 구분 mm		호칭강도 MPa	슬럼프 또는 슬럼프 플로 mm		시멘트 종류에 따른 구분								
	보통콘크리트	25		18	150		포틀랜드 시멘트(1종)								
시방배합표 (kg/m³)															
시멘트	시멘트	물	회수수	잔골재	잔골재	잔골재	굵은 골재	굵은 골재	굵은 골재	혼화재	혼화재	혼화재	혼화재	혼화재	혼화재
①	②			①	②	③	①	②	③	①	②	③	①	②	③
237		173		276	650		909				42			1.95	
물-결합재비		62.0 %				잔골재율		51.0 %							
지정 사항	플라이애시2종15%사용														
비고	염화물량: 0.3 kg/m³이하. 공기량: 4.5 ± 1.5%														
	※ 현장에서 加水, 소홀한 양생관리 및 화학약품 임의첨가시 품질을 보증할 수 없습니다.														
인수자 확인	[인수자 서명]			[인수자 서명]			표시사항 확인	[표시사항 확인]			출하담당 확인	박영근/박경준 (서명)			

C-202-2(1)

0739, 0780, 0787

우림콘크리트공업(주)


A - 0814

B5(182×257mm)

사 진 대 지



위 치	H1정거장	날 짜	2019. 10. 09.
내 용	시점부 B/F 장비 반입구 #1 슬라브 (슬럼프, 공기량, 염화물함유량, 온도)		



위 치	H1정거장	날 짜	2019. 10. 22
내 용	외부출입구 #3,#4 토류벽, 외부출입구#4옹벽버림 (슬럼프, 공기량, 염화물함유량, 온도)		

