


(분관) 전시영상장비(수시)점검 일일업무보고

결 재	점검자	관리감독
	김광원	
2018/01/30		


점검일 : 2018년 01월 30일 (화요일)

1. 급일점검사항					
· 각 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
2. 업무현황					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 내 용	비 고	
1	경교장	· 전시실(지하1층~지상2층) 전시영상장비 및 운영시스템 점검	정상작동		
2	청계천박물관	· 상설전시실(1~4존), 기획전시실, 교육실 전시영상장비 및 통합 전원제어 시스템 점검	- '문화행사' 디지털 액자 오작동으로 점검 완료	하단 3번 참고	
3	동대문역사관	· 전시영상장비 및 운영시스템 점검	- '나도 고고학자1' 터치 오작동으로 점검중 - '토총탐험' 모니터 미작동으로 점검 완료	하단 3번 참고	
4	동대문운동장 기념관	· 전시영상장비 및 운영시스템 점검	정상작동		
5	한양도성박물관	· 전시실(1~3전시실), 기획전시실, 학습실 전시영상 및 통합제어 시스템 점검	정상작동		
6	백인제가옥	· 영상실(1,2) 전시영상장비 및 운영시스템 점검	정상작동		
3. 장비점검·수리·교체 현황					
① 청계천박물관 '문화행사' 디지털 액자 오작동으로 재부팅하여 정상작동 ② 동대문역사관 '나도 고고학자1' 터치 오작동으로 점검중(01/30 조치예정) ③ 동대문역사관 '토총탐험' 모니터 접촉 불량으로 아답터 교체하여 정상작동 ④ 한양도성박물관 '디지털 순성' 영상 미표출로 소프트웨어 점검하여 정상 작동					
(급일)유지보수건수		(주간)유지보수건수(1월 5째주 현재)		분관 총누계(1월 5째주 현재)	
점검 : 6건 보수 : 2건 교체 : 1건	총 : 9건	점검 : 6건 보수 : 2건 교체 : 1건	총 : 9건	점검 : 174건 보수 : 12건 교체 : 4건	총 :190

4. 기타

분관 점검자 : 김 광 원

(분관) 전시영상장비(수시)점검 일일업무보고

결 재	점검자	관리감독
	김광원	
	2018/01/31	

점검일 : 2018년 01월 31일 (수요일)

1. 금일점검사항

- 각 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수

2. 업무현황

순번	장 소	업 무 내 용	점 검 내 용	비 고
1	경교장	· 전시실(지하1층~지상2층) 전시영상장비 및 운영시스템 점검	정상작동	
2	청계천박물관	· 상설전시실(1~4존), 기획전시실, 교육실 전시영상장비 및 통합 전원제어 시스템 점검	정상작동	
3	동대문역사관	· 전시영상장비 및 운영시스템 점검	- '나도 고고학자1' 터치 오작동으로 점검중	하단 3번 참고
4	동대문운동장 기념관	· 전시영상장비 및 운영시스템 점검	정상작동	
5	한양도성박물관	· 전시실(1~3전시실), 기획전시실, 학습실 전시영상 및 통합제어 시스템 점검	정상작동	
6	백인제가옥	· 영상실(1,2) 전시영상장비 및 운영시스템 점검	정상작동	

3. 장비점검·수리·교체 현황

- ① 동대문역사관 '나도 고고학자1' 터치 오작동으로 점검중(01/30 조치예정)

(금일)유지보수건수		(주간)유지보수건수(1월 5째주 현재)		분관 총누계(1월 5째주 현재)	
점검 : 6건 보수 : 0건 교체 : 0건	총 : 6건	점검 : 6건 보수 : 2건 교체 : 1건	총 : 9건	점검 : 180건 보수 : 12건 교체 : 4건	총 : 196

4. 기타

분관 점검자 : 김 광 원

(분관) 전시영상장비(수시)점검 일일업무보고

결 재	점검자	관리감독
	김광원	
2018/02/01		

점검일 : 2018년 02월 01일 (목요일)

1. 금일 점검사항					
· 각 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
2. 업무현황					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 내 용	비 고	
1	경교장	· 전시실(지하1층~지상2층) 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
2	청계천박물관	· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검 전시 영상장비 및 통합 전원 제어 시스템 점검	정상작동		
3	동대문역사관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동	하단 4번 참고	
4	동대문운동장 기념관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
5	한양도성박물관	· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검 전시 영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
6	백인제가옥	· 1층 '대문간체 영상실' 빔 프로젝터 점검 2층 '사랑채 손님방 영상실' 빔 프로젝터 점검 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
3. 장비 보수 및 교체 현황					
(금일)유지보수건수		(주간)유지보수건수(2월 1째주 현재)		분관 총누계(2월 1째주 현재)	
점검 : 6 건 보수 : 0 건 교체 : 0 건	총 : 6 건	점검 : 18 건 보수 : 2 건 교체 : 1 건	총 : 21 건	점검 : 186 건 보수 : 12 건 교체 : 4 건	총 : 202

4. 참고 사항 및 특이 사항

- 동대문역사관 '나도 고고학자' 1번 키오스크 터치 오작동으로 계속 점검

(분관) 전시영상장비(수시)점검 일일업무보고

결 재	점검자	관리감독
	김광원	
	2018/02/02	

점검일 : 2018년 02월 02일 (금요일)

1. 일일 점검사항

· 각 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수

2. 업무현황

순번	장소	업무내용	점검내용	비고
1	영리강	· 전시실(지하1층~지상2층) 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동	
2	경계전박물관	· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검 전시 영상장비 및 통합 전원 제어 시스템 점검	정상작동	하단 4번 참고
3	동대문역사관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동	하단 4번 참고
4	동대문역사관 기념관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동	
5	한양도상박물관	· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검 전시 영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동	
6	백인제가옥	· 1층 '대문간체 영상실' 빔 프로젝터 점검 2층 '사랑채 손님방 영상실' 빔 프로젝터 점검 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동	


3. 장비 보수 및 교체 현황

(금일)유지보수건수		(주간)유지보수건수(2월 1째주 현재)		분관 총누계(2월 1째주 현재)	
점검 : 6건	총 : 6건	점검 : 24건	총 : 27건	점검 : 192건	총 :208
보수 : 0건		보수 : 2건		보수 : 12건	
교체 : 0건		교체 : 1건		교체 : 4건	

4. 참고사항 및 특이사항

- 상설 전시실(4존) 경사로 위치 '문화행사' 콘텐츠 디지털 액자 오작동으로 작동 정지 상태(02/05 조치 예정)
- 동대문역사관 '나도 고고학자' 1번 키오스크 터치 오작동으로 계속 점검

(분관) 전시영상장비(수시)점검 일일업무보고

결 재	점검자	관리감독
	김광원	
	2018/02/03	

점검일 : 2018년 02월 03일 (토요일)

1. 금일 점검사항

· 각 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수

2. 업무현황

순번	장 소	업 무 내 용	점 검 내 용	비 고
1	경교장	· 전시실(지하1층~지상2층) 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동	
2	청계전박물관	· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검 전시 영상장비 및 통합 전원 제어 시스템 점검	정상작동	하단 4번 참고
3	동대문역사관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동	하단 4번 참고
4	동대문운동장 기념관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동	하단 4번 참고
5	한양도성박물관	· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검 전시 영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동	
6	백인제가옥	· 1층 '대문간채 영상실' 빔 프로젝터 점검 2층 '사랑채 손님방 영상실' 빔 프로젝터 점검 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동	


3. 장비 보수 및 교체 현황

(금일)유지보수건수		(주간)유지보수건수(2월 1째주 현재)		분관 총누계(2월 1째주 현재)	
점검 : 6 건	총 : 6 건	점검 : 30 건	총 : 33 건	점검 : 198 건	총 :214
보수 : 0 건		보수 : 2 건		보수 : 12 건	
교체 : 0 건		교체 : 1 건		교체 : 4 건	

4. 참고사항 및 특이사항

- 상설 전시실(4존) 경사로 위치 '문화행사' 콘텐츠 디지털 액자 오작동으로 작동 정지 상태(02/05 조치 예정)
- 동대문역사관 '나도 고고학자' 1번 키오스크 터치 오작동으로 계속 점검
- 동대문운동장기념관 '운동장 옆 사람들' 키오스크 RGB 케이블 이상으로 화면 미표출 점검중(02/05 조치 예정)

(분관) 전시영상장비(수시)점검 일일업무보고

결 재	점검자	관리감독
	김광원	
	2018/02/04	

점검일 : 2018년 02월 04일 (일요일)

1. 금일 점검사항					
· 각 분관별 영상장비 작동상태 점검 및 보수					
2. 업무현황					
순번	장 소	업 무 내 용	점 검 내 용	비 고	
1	경교장	· 전시실(지하1층~지상2층) 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
2	정계천박물관	· 상설 전시실(1~4존), 기획 전시실, 교육실 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검 전시 영상장비 및 통합 전원 제어 시스템 점검	정상작동	하단 4번 참고	
3	동대문역사관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동	하단 4번 참고	
4	동대문운동장 기념관	· 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동	하단 4번 참고	
5	한양도성박물관	· 전시실(1~3전시실), 기획 전시실, 학습실 빔 프로젝터, 키오스크, 디지털 액자 작동 점검 전시 영상 및 통합제어시스템 점검	정상작동		
6	백인제가옥	· 1층 '대문간체 영상실' 빔 프로젝터 점검 2층 '사랑채 손님방 영상실' 빔 프로젝터 점검 전시 영상장비 및 운영 시스템 점검	정상작동		
3. 장비 보수 및 교체 현황					
(금일)유지보수건수		(주간)유지보수건수(2월 1째주 현재)		분관 총누계(2월 1째주 현재)	
점검 : 6 건 보수 : 0 건 교체 : 0 건	총 : 6 건	점검 : 36 건 보수 : 2 건 교체 : 1 건	총 : 39 건	점검 : 104 건 보수 : 12 건 교체 : 4 건	총 : 220

4. 참고사항 및 특이사항

- ① 상설 전시실(4존) 경사로 위치 '문화행사' 콘텐츠 디지털 액자 오작동으로 작동 정지 상태(02/05 조치 예정)
- ② 동대문역사관 '나도 고고학자' 1번 키오스크 터치 오작동으로 계속 점검
- ③ 동대문운동장기념관 '운동장 앞 사람들' 키오스크 RGB 케이블 이상으로 화면 미표출 점검중(02/05 조치 예정)