

저수조 청소결과 통보

(20 년도 상/하반기)

1. 시설내역

건물명	소 재 지		전담관리인	
대표자 (관리소장)	전화번호 (핸드폰)			
아파트	건물동수	동	지상/지하	층/ 층
	세 대 수	세대	연면적	m ²
저수조 규모	지하	m ³ (톤)× 개=	m ³ (톤)	재질 :
		m ³ (톤)× 개=	m ³ (톤)	재질 :
		m ³ (톤)× 개=	m ³ (톤)	재질 :
	고가	m ³ (톤)× 개=	m ³ (톤)	재질 :
		m ³ (톤)× 개=	m ³ (톤)	재질 :

※건물 준공년도 : 년 월 일

2. 관리의무사항

의 무 사 항	준 수 사 항		비 고
저수조 청소이행여부	청 소 일 시	20 . . .	
	청 소 업체명		
저수조 위생점검 실시 여부	실시	미실시	잠금장치 : 설치 미설치
청소이행관계 서류 보관여부	보관	미보관	
교육이수여부(환경보전협회)	· 이수자 : (이수일 년 월 일)		
소독약품 사용여부	약품명:	사용량:	
전담관리인 임명여부	임명:	미임명:	
부식억제제 사용여부	사용 :	미사용:	· 사용할 시 5ppm이하 사용
	사용처:냉수,온수,냉·온수	제품명:	
청소 후 먹는물의 수질기준 충족 여부	잔류염소		· 청소 후 저수조에 물을 채운 다음 점검 실시
	수소이온농도(pH)		
	탁도		
저수조 개선사항			

※ 사업소에 제출시 입회인 또는 청소사진 미제출시, 저수조청소 시행확인을 위해 현장점검할 예정이며, 점검하여 청소미시행 확인시 허위보고로 수도법 제83조에 의해 고발조치합니다.

- 붙임 1) 저수조 위생관리(청소) 주민 입회서 1부
 2) 저수조 위생점검 기준표 1부
 3) 저수조 청소장면 사진부착 용지 1부.

저수조 위생관리(청소) 주민 입회서

1. 건물명 :

2. 소재지 : 서울특별시 00구

3. 저수조 청소기간 : 20 . . . ~ 20 . . . (일간)

4.청소방법 - 용역시행(: 업체명 -)
- 자가시행()

5. 입회인 명단(2인이상)

연번	성명	확인(서명)	주소	전화 번호
1				반드시 기입
2				
3				
4				
5				

※ 입회인자격(·아파트 : 부녀회원, 입주자 ·빌딩 : 입주자, 학교개인건물 : 관리(사무)실 직원)
개인정보 수집/활용/제공동의를 별도로 받아야 합니다.

저수조위생점검기준(제6조제1항관련)

건축물의 명칭	
소유자(관리자)	
소재지	서울특별시
건축물의 용도	공동주택·사무실·상가·학교·공장·병원·여관·기타
위생점검실시일	

조사사항		점검기준	적부 (○×)
1	저수조 주위의 상태	청결하며 쓰레기·오물등이 놓여 있지 않을 것	
		저수조 주위에 고인물·용수등이 없을 것	
2	저수조 본체의 상태	균열 또는 누수되는 부분이 없을 것	
		출입구나 접합부의 틈으로 빗물 등이 들어가지 아니할 것 유출관·배수관등의 접합부분은 고정되고 방수밀폐되어 있을 것	
3	저수조 윗부분의 상태	저수조의 윗부분에는 물을 오염시킬 우려가 있는 설비나 기기등이 놓여 있지 아니할 것	
		저수조의 상부는 물이 고이지 아니하여야 하고 먼지 등의 위생에 유해한 것이 쌓이지 아니할 것	
4	저수조안의 상태	오물, 볏짚 등의 침식물, 저수조 내벽 및 내부구조물의 오염 또는 도장의 떨어짐 등이 없을 것	
		수증 및 수면에 부유물질이 없을 것	
		외벽도장이 벗겨져 빛이 투과하는 상태로 되어있지 아니할 것	
5	맨홀의 상태	뚜껑을 통하여 먼지 기타 위생에 유해한 부유물질이 들어갈 수 없는 구조일 것	
		점검을 하는 자외의 자가 용이하게 개폐할 수 없도록 잠금장치가 안전할 것	
6	월류관·통기관 상태	관의 끝부분으로부터 먼지 기타 위생에 유해한 물질이 들어갈 수 없을 것	
		관 끝부분의 방충망은 훼손되지 아니하고 망눈의 크기는 작은 동물등의 침입을 막을 수 있을 것	
7	냄새	물에 불쾌한 냄새가 나지 아니할 것	
8	맛	물에 이상한 맛이 인지되지 아니할 것	
9	색도	물에 이상한 색이 나타나지 아니할 것	
10	탁도	물에 이상한 탁함이 나타나지 아니할 것	

저수조 위생관리 장면(전,중,후)

청소 전	
청소 중	
청소 후	
교육이수 필증	
잠금장치	

※ 소형 보드판등에 일시, 주소가 명시한 사진을 찍고 동일위치를 촬영한 전·중·후사진이어야 합니다.

※ 위 사항을 미이행시 사진 미제출로 간주처리합니다.