

민방위 시설장비 운영관리점검 및 정비 결과 보고

2015. 12.

○○동

민방위 시설장비 운영관리점검 및 정비 결과 보고

□ 총 평

○ 대피시설/비상급수시설/민방위장비/화생방 장비/확충사업 별로 작성

- 비상대피시설 :
- 비상급수시설
- 민방위 장비 :
- 화생방 장비 :
- 확충사업(해당 주민센터) :

□ 현장점검(현장조치) 사항

○ 대피시설/비상급수시설/민방위장비/화생방 장비/확충사업 별로 작성

- 비상대피시설 :
- 비상급수시설
- 민방위 장비 :
- 화생방 장비 :
- 확충사업(해당 주민센터) :

현장 사진	현장 사진
[비상 대피시설 점검]	[비상 급수시설 점검]
현장 사진	현장 사진
[민방위장비 점검]	[화생방 장비 점검]

시설장비 분야별 점검결과

□ 주민대피시설

※ 15.11.30 기준 작성

점검사항	점검결과
• 주민대피시설 확보실태	새울행정시스템과 실제 현황 일치 여부 확인
- 인구대비 적정 공간(100%) 확보	시군구 확보율 : %
- 시군구/읍면동별 인구밀도/유동인구 고려 시설 설치 및 확보	100%확보 : 개 (동) 중 개소 * 최고확보 %, 최저확보 %
- 각 시설별 운영책임자 지정	대피시설 총 개소(개소) 지정(개소), 미지정(개소)
- 대피시설 지정시 지상 시설 지정여부 * 건축물 지하층, 지하상가, 지하주차장이 아닌 시설	대피시설 총 개소(개소) 지하 시설(개소), 지상시설(개소)
• 시설 운영	
- 안내 및 유도표지판 설치	대피시설 총 개소(개소) 안내표지판 : 설치(개소), 미설치(개소) 유도표지판 : 설치(개소), 미설치(개소)
- 안내 및 유도표지판 현황 적절 여부 * 설치 위치 적정성 및 유실부분 보수 및 새것 교체 필요여부 * 용도폐지 또는 지정해제분 미제거여부	대피시설 총 개소(개소) 적절(개소), 부적절(개소) * 부적절사유 : 후미진 장소 부착() 파손 등 식별곤란(), 미제거표지판()
- 부적합 시설(시설노후, 안전문제, 적정활용 불가 등)	대피시설 총 개소(개소) 부적합 시설 개소()개소 지정해제 예정 개소()개소 * 예 : 주간 미개방시설(지하다방, 유흥주점) 노후 건물 등
- 평시 주민 개방·활용 여부	개방(개소), 미개방(개소)
- 시설현황 새울행정시스템 입력여부	입력(O,X), 미입력(O,X) * 누락시설수 : 개소
- 시설위치 및 사용요령 등 홍보 * 홈페이지, 시설내 안내문 비치 등	홍보(개소), 미홍보(개소)
• 시설 관리실태	
- 시설내부 관리실태 * 주기적 환기 실시여부, 물건적치여부, 정리불량 등	양호(개소), 불량(개소) * 불량 이유 환기불량(), 물건적치(), 정리불량()
- 대피시설 내부 방송 청취 가능 시설 보유 현황 (예: 지하주차장 스피커 / 건물 통합 스피커 / 비상용 라디오 보유 여부) ※ 미보유 시설 지정해제 추진 및 대체시설 지정 등 차구 계획 확인 예정	대피시설 총 개소(개소) 방송시설 보유(개소) 방송시설 미보유(개소)
- 시설 정기점검 여부 * 읍·면·동 월 1회, 시·군·구 분기 1회 * 공공용시설은 소유주에게 지속적인 관리 계도 여부	실시(개소), 미실시(개소)
- 시설별 관리카드(비상연락처, 점검일지) 등 작성	작성(개소), 미작성(개소)

□ 비상급수시설

※ 15.11.30 기준 작성

점검사항	점검결과
• 비상급수계획 수립실태	새울행정시스템과 실제 현황 일치 여부 확인
- 인구대비 적정량(100%) 확보 * 음용수 확보율 저조시 대책방안 수립 여부	시군구 확보율 : % * 음용수 %, 생활용수 % * 수립, 미수립, 수립중
- 시군구/읍면동별 인구비례 시설 확보	100%확보 : 읍면동중 개 * 최고확보 %, 최저확보 %
- 물 관리부서 비상급수계획과 연계수립	수립, 미수립
- 비상시 각 시설별 운영책임자 지정	지정(개소), 미지정(개소)
• 시설 관리실태	
- 정기점검 실시여부 * 월1회, 관리일지 확인	실시(개소), 미실시(개소)
- 비상발전기 가동상태 및 연료 확보실태 * 배터리 상태 : 1~2회 가동시 양호, 3회이상 불량 * 발전기 미보유 및 작동불능 시 대책방안 수립 여부	가동대수(), 미가동대수() * 미가동 사유 : 배터리 불량(), 시동모터불량(), 연료부족(), 기타() * 수립, 미수립, 수립중
- 급수배관, 저수조, 수중모터 교체·정비 필요여부	필요(개소), 불필요(개소) * 급수배관(), 저수조(), 수중모터()
- 동절기 대비 조치 여부 * 급수배관 열선 및 보온재 처리, 저수조 이중 보온재처리, 미개방시설은 물 빼기로 동파방지	실시(개소), 미실시(개소)
- 수질검사 실시여부 * 전 항목(연1회), 일반세균, 대장균 검출 여부(분기1회)	실시(개소), 미실시(개소)
- 수원고갈 및 수질오염* 여부 * 수질검사 결과 주기적(3회이상) 불합격 등 * 모터펌프 월 1회 이상 최소 15분간 작동 여부	해당(개소), 해당없음(개소)
- 주기적 환경 정비 여부 * 저수조(물탱크) 주기적 소독 실시 여부,	실시(개소), 미실시(개소)
전 산 - 시설현황 새울 행정시스템 입력여부	입력/미입력 * 입력누락 : 개 개소
• 시설활용 및 홍보	
- 비상급수시설 안내판 설치	설치(개소), 미설치(개소)
- 수질검사 결과 게시	게시(개소), 미게시(개소)
- 공공개방 여부	개방(개소), 미개방(개소)

□ 민방위장비

※ 15.11.30 기준 작성

점 검 사 항	점검 결과
• 민방위 장비	서울행정시스템과 실제 현황 일치 여부 확인
• 기준에 맞게 적정장비 확보 여부 * 전자메가폰, 지휘용엠프, 응급처치세트, 환자용 들것, 휴대용조명등, 교통신호봉	양호(개소)/미흡(개소) * 확보율 %
• 보관장소 현황 및 관리 여부 * 화생방장비와 구분할 것, 장비종류별 분리 보관 * 장비현황관 부착 및 기록관리 여부 * 관리책임자 지정으로 상태 점검 및 일치 기록여부	양호(개소)/미흡(개소) 양호(개소)/미흡(개소) 양호(개소)/미흡(개소)
• 장비 노후여부 확인 * 내구연한 및 부식여부 점검	양호(개소)/미흡(개소)
• 재난부서 공동 활용 현황관리 여부	양호(개소)/미흡(개소)
• 서울행정시스템에 현황입력 여부	입력관리/미관리

□ 화생방 장비

※ 15.11.30 기준 작성

점 검 사 항	점검 결과
• 방독면	서울행정시스템과 실제 현황 일치 여부 확인
• 보급목표 대비 확보수량 확인 * 지역민방위(80%), 직장대(전체)	양호/미흡 * 확보율 %
• 방독면 보관관리 상태 * 전용창고 확보 및 읍면동 주민센터 등 통합 보관 * 박스 4단 이상 적재 금지, 밀봉 포장 유지 등 * 현황관(종류, 수량, 생산년도, 배부계획 등) 기록 관리	적정/부적정 * 부적정 대상지
• 성능부적합(14년 폐기대상) 폐기 완료 여부	양호/미흡 * 미흡 대상지
• 분대장비	
• 확보기준 대비 보유수량 확인	적정/부적정 * 부족장비 내용 기재
• 분대장비 보관관리 상태 * 습기 및 직사광선이 없는 통풍이 잘되는 곳에 보관	적정/부적정
• 유효기간 경과시 폐기 * 용액이 누출되는 등 사용불가능한 경우 생산년도 관계없이 폐기	적정/부적정
• 해독제 내용물 및 제독용액 지정폐기물 처리	적정/부적정

□ 시설장비 확충사업

※ 15.11.30 기준 작성

점 검 사 항	점검 결과
• 시설장비 확충사업	해당 자치구의 경우 작성
• 공사 추진현황 및 연도내 준공가능 여부	공사 추진 현황 () 개소 준공 가능 여부 : (가능 / 불가능)
• 민방위 시설장비 운영지침 내 시설기준 준수 * 주민대피시설 : 방폭문(방폭벨브류), 통신시설 등 * 비상급수시설 : 수질 및 취수량 충족 방폭장비설치등 * 화생방장비 : 국가인증제품 구입여부	준수/미준수 준수/미준수 준수/미준수 * 미준수 사항 기재