

(사용권) 검사 실시 확인서

발행번호	923460123	고객번호	01429A
대표자성명	이항수	검사일자	2018.6.8.
회사명 또는 상호	서부원사한(주) (주)서부원사한	검사결과	정상
주소	서울시 강남구 테헤란로 141-10	검사자	김상준
검사대상 전기설비	발전설비 = 200kva	신청인	서부원사한 (주)
		새 검사시간 입시사용기간	20 까지

통지내용(불합격 □, 부분합격 □, 임시사용 □) **조치방법 및 관련근거**

<참고사항>

검사실시 전 회의 내용	검사실시 후 회의 내용
<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기설비 검사목적 및 내용, 절차 등 설명 ○ 임회자 검사협조 및 개폐기 조작 등 안전작업수칙 준수 ○ 검사 전 엘리베이터, 전산·통신·보안장비 등 사전 안전 조치 안내 ○ 비상용 예비발전기 가동 시 과전압 보호에 대한 안내 ○ 전기설비 시험 및 조작 시 고장기기의 부동작 가능성 안내 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 검사결과에 대한 자세한 설명과 개·보수 사항 안내 ○ 전기설비 원상복구 등 이상 유·무 확인 ○ 검사관정 결과에 대한 리콜(Recall)제도 안내 ○ 검사실시 후 인터넷통신, 엘리베이터, 전산 및 보안장비 등의 전원 공급(복전)시장이 발생할수 있으니, 관련업체에 연락하여 필요한 조치를 받도록 안내

개인정보 수집·이용 및 위탁에 따른 업무협조 안내
 한국전기안전공사는 전기설비 검사업무 및 사후관리업무를 위해 최소한의 개인정보를 수집·이용 및 위탁하고 있습니다.
 개인정보 수집·이용 및 위탁에 동의할 경우 각종 시후관리 안내와 검사정보를 받지 못할 수 있음을 알려드립니다.

임회자소속(상호)	직책	성명	전화번호(Mobile)	E-mail
서부원사한	정대표	박근배	010-2041-1331	
서부원사한	의사	박기원	010-8741-3691	ngm369@hanmail.net
(주)라운테크	사원	이준우	010-8532-2302	zms2195@naver.com

개인정보 수집·이용 동의 (필수) <개인정보보호법 제15조>
 목적 : 전기설비 검사업무 및 사후관리업무
 수집항목 : 임회자소속(상호), 직책, 성명, 전화번호(Mobile), E-mail
 보유 및 이용기간 : 준영구

개인정보 위탁 동의 (선택) <개인정보보호법 제17조>
 수탁자 : 한국전기안전공사 홈페이지 개인정보처리방침에 게시
 위탁업무 : 콜센터를 통한 사후관리업무
 위탁기간 : 콜센터 계약기간 동안 위탁 (홈페이지 개인정보처리방침에 게시)

수집·이용	성명	성명	위탁 제공	성명	시험
동의함 <input checked="" type="checkbox"/>	박근배	박근배	동의함 <input checked="" type="checkbox"/>	박근배	시험
동의함 <input checked="" type="checkbox"/>	박기원	박기원	동의하지 않음 <input type="checkbox"/>	박기원	Lee
동의함 <input checked="" type="checkbox"/>	이준우	이준우	동의하지 않음 <input type="checkbox"/>	이준우	Lee

* 1. 한국전력공사에 전기공급 요청시는 본 확인서를 제시하여 주시기 바랍니다.
 2. 한국전기안전공사는 검사와 관련하여 금품수수 및 향응제공 등 부조리 행위는 일체 배격하고 있으니 협조하여 주시기 바라며, 감사과정에서의 예외사항 및 불편한 점에 대해서는 연락주시면 최선을 다해 도와 드리겠습니다. (본사 감사실 : 063-716-2724)
 3. 검사확인증은 우리공사 e-Safety민원처리시스템(http://cyber.kesco.or.kr)에서 고객번호로 출력 가능하며, 검사증정자료를 요청하는 경우 사본을 제공하여 드립니다.
 (전화 : 전국대표 1588-7500, 서울 지역본부 02-16-8700)



