

(주) 서남환경



수신자 수신자 참조

(경 유)

제 목 분뇨처리시설 입차측 스프링쿨러 파손에 대한 하자처리 요청

1. 귀 청(본부, 사)의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 분뇨처리시설 입차측 스프링쿨러 파손이 발생하여 아래와 같이 알려드립니다.

가. 발생일시 : 2018년 01월 31일

나. 발생개소 : 입차측 1개소

다. 임시조치 : 스프링쿨러 파손 발견 후 지하1층 스프링쿨러 공급 배관 용수 부분차단(알람밸브 단속)

3. 스프링쿨러는 화재를 조기 진압하는 중요 설비이므로 화재예방에 만전을 기할 수 있도록 조속한 조치를 하여 주시기 바랍니다.

첨 부 : 사진대지 1부. 끝.

(주)서남환경 대표이사



수신자 서울특별시(물재생시설과장), 도시기반시설본부(설비부 환경설비과장), 대림산업(주)(토목SQ 진단팀장)

과장	윤두영	02.05	환경관 리부장	박용호	02.06	운영2실 장	윤선현	02.06	대표이 사	정중근	02.06
----	-----	-------	------------	-----	-------	-----------	-----	-------	----------	-----	-------

협조자

시행 서남운영2-2018-0086 (2018.02.06) 접수 ()
우 07520 주소 서울시 강서구 양천로 201(마곡동) / 홈페이지 www.seonam.seoul.kr
전화 / 전송 / doosoo68@seonam.seoul.kr / 공개