

소방공사감리 결과보고(통보)서

접수번호	접수일자	처리기간	3일
특정소방 대상물	상호(명칭)홍릉바이오 의료R&D 앵커조성사업(신관동) 리모델링공사		주요 용도 : 교육연구시설
	소재지 동대문구 회기동 109-140번지 (舊 한국농촌경제연구원) (전화번호: 02-969-9925)		
	구 조 철근콘크리트구조 및 가설건축물 등 신관동 : 지하1층/지상5층, 3,216.36㎡, 리모델링		
	대지면적	4,800㎡	연면적 6,328.97㎡ (별관면적 포함 3112.26㎡)
건축면적	1,149.96㎡		
소유자	성명(기관 또는 법인명)	서울특별시 도시기반시설본부 (인)	생년월일 (외국인등록번호)
	주소	서울특별시 중구 청계천로 8 (전화번호: 02-3708-8650)	
소방시설 공사업자	(주)우현이앤지 경일전기소방(주)	제 동작2001-20호 경기분당제2013-1호	대표자 조기남 (서명또는인) 이종희 (서명또는인)
	소재지 : 서울특별시 강남구 도산대로8길 12. 2층(논현동) (전화번호 : 02 2678-0442) 경기도 성남시 분당구 판교로 610번길18 (전화번호 : 031-743-0088)		
시공 소방시설	소방기계 : 소화기구, 옥내소화전설비, 완강기, 연결살수설비 소방전기 : 자동화재탐지설비, 비상조명설비, 시각경보기, 유도등설비, 통로유도등설비		
소방시설 도급인 (발주자)	성명(기관 또는 법인명) 서울특별시 도시기반시설본부 서울특별시 중구 청계천로 8 (전화번호: 02-3708-8650)		
착공일	2018.04	소방시설완공일	2019. 1. 특정소방대상물완공예정일 2019. 1.

「소방시설공사업법」 제20조 및 같은 법 시행규칙 제19조에 따라 소방공사감리 결과(통보)보고서를 제출합니다.

2019년 1월 1일

소방공사감리업체 동양건설컨설팅주식회사 등록번호 제2008-19호

대표자 김태용 (서명 또는 인)

책임감리원 현영철 (서명 또는 인)

보조감리원 (서명 또는 인)





소방본부장/소방서장 귀하

관계인/도급인/건축사

[별지 제13호서식]

소 방 공 사 감 리 일 지						
업 체 명	상 호 (기관명)	동양건설턴트(주)	등록번호	제2016-03-00028호	대표자	김 태 용 인
	업 종	전문소방공사 감리업(기계전기)	소재지	서울특별시 영등포구 당산로41길11, E동812호 (전화 : 02-2686-8851~2)		
책임감리원	성 명	현 영 철	기술인력 등 급	전기 : 특급	배치 기간	2018년 04월 11일
				기계 : 특급		2019년 월 일
특정소방 대상물	상호(명칭)	서울 바이오 의료R&D 조성공사(2단계)		주요용도	교육연구시설	
	소 재 지	동대문구 회기동 109-140번지 (전화번호:02-969-9925)				
	구 조	철근콘크리트구조 및 가설건축물 등 지하 1층 지상 5층, 신관동 : 지하1층/지상5층, 3,216.36㎡, 리모델링				
관계인 또는 도급인	성 명(기관 또는 법인명)	서울특별시 도시기반시설본부 (인)				
	주 소	주소 서울특별시 중구 청계천로 8 (전화번호: 02-3708-8650)				
소방시설 설계업자	상호(명칭)	(주)차림설계기술 은세기술(주)	등록 번호	경기군포제2015-4호 서울E-2-340호	대표자	김 종 환 박 병 수
	소 재 지	경기도 군포시 당정동 산본로 48번길 18 4층 (전화 031-689-5744) 서울 용산구 한강대로 297-301 (전화 02-3272-8383)				
소방시설 공사업자	상호(명칭)	(주)우현이앤지 경일전기소방(주)	등록 번호	제동작2001-20호 경기분당제2013-1호	대표자	조 기 남 (서명인) 이 종 희 (서명인)
	소 재 지	서울특별시 강남구 도산대로8길 12. 2층(논현동) (전화번호 : 02 2678-0412) 경기도 성남시 분당구 판교로 610번길18 (전화번호 : 031-743-0088)				
소방공사 감리기간	2018년 04월 일부터 2019년 1월 일까지					
소방시설 개요	소방기계 : 소화기구, 옥내소화전설비, 완강기, 연결살수설비 소방전기 : 자동화재탐지설비, 비상조명설비, 시각경보기, 유도등설비, 통로유도등설비					
소방공사 감리사항						
일자별	감 리 사 항					비고
	을지 참조					
※ 상세내역은 별지 작성						

공 사 감 리 사 항

일자별	감 리 사 항	비 고
	<p><u>준공도면 및 성능시험결과 확인</u></p> <p>상기와 같이 “ 서울특별시 동대문구 회기동 109-140번지”에 소재한 “홍릉바이오 의료 R&D앵커조성사업(신관동)리모델링공사”에 대한 각종 소방시설의 작동 및 성능시험 결과 정상 작동하므로 “소방시설 공사업법 시행규칙 제 19 조에 의거하여 감리 결과 보고서를 제출합니다</p> <p>건축주: 서울특별시 도시기반시설본부 (인)</p> <p>시공사: (주)우현이앤지 대표자: 조 기 남 (서명 또는인) </p> <p>시공사: 경일전기소방(주) 대표자: 이 종 희(서명 또는인) </p> <p>감리사: 동양건설턴트(주) 대표자: 김 태 용 (인) </p> <p>* 본 건물은 화재안전기준에 의하여 작동기능점검을 실시한바 이상없으므로 본 일지를 기능점검표와 함께 제출합니다.</p> <p>책임감리원 (기계/전기) 현 영 철(인) </p>	