

소방용수시설 현장 확인

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)	사용 가부	발견일자
150011	강서구 강서로12길 10 (화곡동 342-33) 홍주청과 앞	지하식소화전 뚜껑 안 닫힘 (설치일자 1988.05.01.) 2016.03.29. 최초 고장발생보고 행인이 보행시 사고우려됨	현재 사용 가	2018. 3. 23.

