

# 소방용수 관리카드

## ■ 일반사항

출력일자 : 2020년02월 19일

|           |                              |         |            |        |            |        |     |          |    |
|-----------|------------------------------|---------|------------|--------|------------|--------|-----|----------|----|
| 관 할 서     | 영등포소방서                       | 관할센터    | 여의도119안전센터 | 설치일자   | 2013-12-31 | 이전 설치일 |     | 폐기일자     |    |
| 전산번호      | 110063250                    | 용수번호    | 762261     | 용수구분   | 소화전        | 공사설 구분 | 공설  | 설치지역     |    |
| 배관규격      |                              | 수 압     |            | 설치도로구분 | 인도         | 사업구분   |     | 사업소 구분   | 남부 |
| 설치위치(법정동) | 서울특별시 영등포구 여의도동 27-3 대한투자증권  |         |            |        |            | 사용가부   | 양호  | 관리자수(의용) |    |
| 설치위치(도로명) | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82-0 대한투자증권 |         |            |        |            |        |     |          |    |
| 건물 전산번호   | 11000000080123               | 설치지점건물명 | 하나대투증권     | 쪽      | 우측         |        | 300 | 관리자수(기타) |    |

## ■ 소화전 항목

|      |    |      |    |     |   |          |  |          |  |
|------|----|------|----|-----|---|----------|--|----------|--|
| 철개형식 | 기타 | 관구형식 | 미식 | 심 도 | 1 | 철개크기(원형) |  | 철개크기(각형) |  |
|------|----|------|----|-----|---|----------|--|----------|--|

## ■ 저수전 항목

|     |  |     |  |         |  |         |  |         |  |
|-----|--|-----|--|---------|--|---------|--|---------|--|
| 저수량 |  | 저수위 |  | 규격 (가로) |  | 규격 (세로) |  | 규격 (높이) |  |
|-----|--|-----|--|---------|--|---------|--|---------|--|

## ■ 급수탑 항목

|        |  |     |  |     |  |     |  |         |  |
|--------|--|-----|--|-----|--|-----|--|---------|--|
| 급수구 높이 |  | 탑구경 |  | 급수량 |  | 형 식 |  | 중간밸브 유무 |  |
|--------|--|-----|--|-----|--|-----|--|---------|--|

## ■ 제수변 항목

|        |   |      |         |      |    |         |    |         |  |
|--------|---|------|---------|------|----|---------|----|---------|--|
| 제수변 유무 | 유 | 설치위치 | 동 130 M | 철개형식 | 원형 | 규격 (원형) | 25 | 규격 (각형) |  |
|--------|---|------|---------|------|----|---------|----|---------|--|

## ■ 배수변 항목

|        |  |      |  |      |  |         |  |         |  |
|--------|--|------|--|------|--|---------|--|---------|--|
| 배수변 유무 |  | 설치위치 |  | 철개형식 |  | 규격 (원형) |  | 규격 (각형) |  |
|--------|--|------|--|------|--|---------|--|---------|--|

전산번호 110063250  
용수번호 762261



■ 용수조사 1

| 순서 | 조사구분 | 조사일        | 조사자 성명 |       | 조사 항목 |      |     |     |     |        | 고장일 | 고장코드 | 최종결과 |
|----|------|------------|--------|-------|-------|------|-----|-----|-----|--------|-----|------|------|
|    |      |            | 조사자 1  | 조사자 2 | 스핀들   | 수 압  | 배 수 | 관 구 | 뚜 꺽 | 기타     |     |      |      |
| 1  | 정기조사 | 2014-05-18 | 전부준    | 이선용   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  | 주변청소   |     | -    | 양호   |
| 2  | 정기조사 | 2014-06-29 | 전부준    | 이정만   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  | 주변청소   |     | -    | 양호   |
| 3  | 정기조사 | 2014-07-20 | 전부준    | 이정만   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  | 주변청소   |     | -    | 양호   |
| 4  | 정기조사 | 2014-08-22 | 임양배    | 황정선   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  |        |     | -    | 양호   |
| 5  | 정기조사 | 2014-09-30 | 전부준    | 황정선   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  | 주변청소   |     | -    | 양호   |
| 6  | 일제조사 | 2014-10-24 | 이정만    | 박광식   | 양호    | 양호   | 양호  | 양호  | 양호  | 주변청소   |     | -    | 양호   |
| 7  | 정기조사 | 2014-11-23 | 전부준    | 이정만   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  | 주변청소   |     | -    | 양호   |
| 8  | 정기조사 | 2014-12-14 | 전부준    | 황정선   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  | 주변청소   |     | -    | 양호   |
| 9  | 정기조사 | 2015-02-23 | 전부준    | 박종수   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  | 주변청소   |     | -    | 양호   |
| 10 | 일제조사 | 2015-03-12 | 정진화    | 김성수   | 양호    | 양호   | 양호  | 양호  | 양호  |        |     | -    | 양호   |
| 11 | 정기조사 | 2015-04-20 | 김성수    | 손호준   | 양호    | 양호   | 양호  | 양호  | 양호  | 주변청소   |     | -    | 양호   |
| 12 | 정기조사 | 2015-05-24 | 임양배    | 김성수   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  |        |     | -    | 양호   |
| 13 | 정기조사 | 2015-06-14 | 임양배    | 김성수   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  |        |     | -    | 양호   |
| 14 | 정기조사 | 2015-07-26 | 박성철    | 임정식   | 양호    | 양호   | 양호  | 양호  | 양호  |        |     | -    | 양호   |
| 15 | 정기조사 | 2015-08-16 | 임정식    | 임양배   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  |        |     | -    | 양호   |
| 16 | 정기조사 | 2015-01-25 | 전부준    | 이정만   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  | 주변청소   |     | -    | 양호   |
| 17 | 정기조사 | 2014-04-27 | 전부준    | 이선용   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  | 주변청소 등 |     | -    | 양호   |
| 18 | 정기조사 | 2014-01-23 | 전부준    | 이선용   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  | 주변청소   |     | -    | 양호   |
| 19 | 정기조사 | 2014-03-21 | 임양배    | 정진화   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  | 주변청소   |     | -    | 양호   |

■ 용수조사 1

| 순서 | 조사구분 | 조사일        | 조사자 성명 |       | 조사 항목 |      |     |     |     |      | 고장일 | 고장코드 | 최종결과 |
|----|------|------------|--------|-------|-------|------|-----|-----|-----|------|-----|------|------|
|    |      |            | 조사자 1  | 조사자 2 | 스핀들   | 수 압  | 배 수 | 관 구 | 뚜 꺽 | 기타   |     |      |      |
| 20 | 정기조사 | 2015-09-27 | 임정식    | 임양배   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  |      |     | -    | 양호   |
| 21 | 일제조사 | 2015-10-22 | 박준혁    | 정규종   | 양호    | 양호   | 양호  | 양호  | 양호  |      |     | -    | 양호   |
| 22 | 정기조사 | 2015-11-11 | 정규종    | 박창일   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  |      |     | -    | 양호   |
| 23 | 정기조사 | 2015-12-03 | 정규종    | 박창일   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  |      |     | -    | 양호   |
| 24 | 정기조사 | 2016-01-13 | 유한석    | 박명복   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  |      |     | -    | 양호   |
| 25 | 정기조사 | 2016-02-24 | 조현재    | 박명복   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  |      |     | -    | 양호   |
| 26 | 일제조사 | 2016-03-10 | 범기원    | 전부준   | 양호    | 양호   | 양호  | 양호  | 양호  | 주변청소 |     | -    | 양호   |
| 27 | 정기조사 | 2016-04-20 | 전부준    | 유한석   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  | 주변청소 |     | -    | 양호   |
| 28 | 정기조사 | 2016-05-11 | 전부준    | 유한석   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  | 주변청소 |     | -    | 양호   |
| 29 | 정기조사 | 2016-06-22 | 전부준    | 유한석   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  | 주변청소 |     | -    | 양호   |
| 30 | 정기조사 | 2016-07-13 | 임양배    | 유한석   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  | 주변청소 |     | -    | 양호   |
| 31 | 정기조사 | 2016-08-03 | 유한석    | 이기종   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  | 주변청소 |     | -    | 양호   |
| 32 | 정기조사 | 2016-09-14 | 손영기    | 유한석   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  | 주변청소 |     | -    | 양호   |
| 33 | 일제조사 | 2016-10-12 | 이보람    | 임정식   | 양호    | 양호   | 양호  | 양호  | 양호  | 주변청소 |     | -    | 양호   |
| 34 | 정기조사 | 2016-11-16 | 정진화    | 박상호   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  | 주변청소 |     | -    | 양호   |
| 35 | 정기조사 | 2016-12-07 | 손영기    | 유한석   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  | 주변청소 |     | -    | 양호   |
| 36 | 정기조사 | 2017-01-19 | 손영기    | 유한석   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  | 주변청소 |     | -    | 양호   |
| 37 | 정기조사 | 2017-02-08 | 손영기    | 유한석   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  | 주변청소 |     | -    | 양호   |
| 38 | 일제조사 | 2017-03-22 | 김기준    | 홍필식   | 양호    | 양호   | 양호  | 양호  | 양호  | 주변청소 |     | -    | 양호   |

■ 용수조사 1

| 순서 | 조사구분 | 조사일        | 조사자 성명 |       | 조사 항목 |      |     |     |     |    | 고장일                     | 고장코드 | 최종결과 |
|----|------|------------|--------|-------|-------|------|-----|-----|-----|----|-------------------------|------|------|
|    |      |            | 조사자 1  | 조사자 2 | 스핀들   | 수 압  | 배 수 | 관 구 | 뚜 꺽 | 기타 |                         |      |      |
| 39 | 정기조사 | 2017-04-19 | 홍필식    | 박명복   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  | 양호 | 주변청소                    | -    | 양호   |
| 40 | 정기조사 | 2017-05-10 | 홍필식    | 박명복   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  | 양호 | 주변청소                    | -    | 양호   |
| 41 | 정기조사 | 2017-06-21 | 홍필식    | 박명복   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  | 양호 | 주변청소                    | -    | 양호   |
| 42 | 정기조사 | 2017-07-12 | 홍필식    | 이기종   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  | 양호 | 주변청소                    | -    | 양호   |
| 43 | 정기조사 | 2017-08-03 | 임정식    | 홍필식   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  | 양호 | 주변청소                    | -    | 양호   |
| 44 | 정기조사 | 2017-09-13 | 홍필식    | 박원준   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  | 양호 | 주변청소                    | -    | 양호   |
| 45 | 일제조사 | 2017-10-25 | 김기준    | 강정희   | 양호    | 양호   | 양호  | 양호  | 양호  | 양호 | 주변청소                    | -    | 양호   |
| 46 | 정기조사 | 2017-11-10 | 박상호    | 강만갑   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  | 양호 | 주변청소                    | -    | 양호   |
| 47 | 정기조사 | 2017-12-20 | 손영기    | 강만갑   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  | 양호 | 주변청소                    | -    | 양호   |
| 48 | 정기조사 | 2018-01-10 | 강만갑    | 진광옥   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  | 양호 | 주변청소                    | -    | 양호   |
| 49 | 정기조사 | 2018-02-21 | 강만갑    | 진광옥   | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  | 양호 | 주변청소                    | -    | 양호   |
| 50 | 일제조사 | 2018-03-16 | 김중원    | 강정희   | 양호    | 양호   | 양호  | 양호  | 양호  | 양호 | 주변청소                    | -    | 양호   |
| 51 | 정기조사 | 2018-04-18 | 정규중    |       | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  | 양호 |                         | -    | 양호   |
| 52 | 정기조사 | 2018-05-10 | 임정식    |       | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  | 양호 |                         | -    | 양호   |
| 53 | 정기조사 | 2018-06-20 | 정규중    |       | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  | 양호 |                         | -    | 양호   |
| 54 | 정기조사 | 2018-07-11 | 이남근    |       | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  | 양호 |                         | -    | 양호   |
| 55 | 정기조사 | 2018-08-22 | 이남근    |       | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  | 양호 |                         | -    | 양호   |
| 56 | 정기조사 | 2018-09-12 | 이남근    |       | 양호    | 검사제외 | 양호  | 양호  | 양호  | 양호 |                         | -    | 양호   |
| 57 | 일제조사 | 2018-10-09 | 고태호    | 임지태   | 양호    | 양호   | 양호  | 양호  | 양호  | 양호 | 몸통 스펀들 크기 불량(몸기로 열어야 됨) | -    | 양호   |

■ 용수조사 1

| 순서 | 조사구분 | 조사일        | 조사자 성명 |       | 조사 항목   |         |         |     |     |    | 고장일                     | 고장코드       | 최종결과 |         |
|----|------|------------|--------|-------|---------|---------|---------|-----|-----|----|-------------------------|------------|------|---------|
|    |      |            | 조사자 1  | 조사자 2 | 스핀들     | 수 압     | 배 수     | 관 구 | 뚜 꺽 | 기타 |                         |            |      |         |
| 58 | 정기조사 | 2018-11-07 | 임지태    |       | 양호      | 검사제외    | 양호      | 양호  | 양호  | 양호 | 몸통 스팀들 크기 불량(몽키로 열어야 됨) | -          | 양호   |         |
| 59 | 정기조사 | 2018-12-19 | 임지태    |       | 양호      | 검사제외    | 양호      | 양호  | 양호  | 양호 | 몸통 스팀들 크기 불량(몽키로 열어야 됨) | -          | 양호   |         |
| 60 | 정기조사 | 2019-01-09 | 임지태    |       | 양호      | 검사제외    | 양호      | 양호  | 양호  | 양호 | 몸통 스팀들 크기 불량(몽키로 열어야 됨) | -          | 양호   |         |
| 61 | 정기조사 | 2019-02-20 | 임지태    |       | 양호      | 검사제외    | 양호      | 양호  | 양호  | 양호 | 몸통 스팀들 크기 불량(몽키로 열어야 됨) | -          | 양호   |         |
| 62 | 일제조사 | 2019-03-05 | 박장언    | 김기준   | 양호      | 양호      | 양호      | 양호  | 양호  | 양호 |                         | -          | 양호   |         |
| 63 | 정기조사 | 2019-04-15 | 강형주    | 진경백   | 양호      | 검사제외    | 양호      | 양호  | 양호  | 양호 |                         | -          | 양호   |         |
| 64 | 정기조사 | 2019-05-06 | 강형주    | 진경백   | 양호      | 검사제외    | 양호      | 양호  | 양호  | 양호 |                         | -          | 양호   |         |
| 65 | 정기조사 | 2019-06-17 | 진경백    | 강만갑   | 양호      | 검사제외    | 양호      | 양호  | 양호  | 양호 |                         | -          | 양호   |         |
| 66 | 정기조사 | 2019-07-08 | 진경백    | 강만갑   | 양호      | 검사제외    | 양호      | 양호  | 양호  | 양호 |                         | -          | 양호   |         |
| 67 | 정기조사 | 2019-08-19 | 김기준    | 강형주   | 양호      | 검사제외    | 양호      | 양호  | 양호  | 양호 |                         | -          | 양호   |         |
| 68 | 정기조사 | 2019-09-09 | 진경백    | 성궤호   | 양호      | 검사제외    | 양호      | 양호  | 양호  | 양호 |                         | -          | 양호   |         |
| 69 | 정기조사 | 2019-10-21 | 강형주    | 진경백   | 양호      | 검사제외    | 양호      | 양호  | 양호  | 양호 |                         | -          | 양호   |         |
| 70 | 일제조사 | 2019-11-12 | 김기준    | 안정진   | 불량(사용불) | 불량(사용불) | 불량(사용불) | 양호  | 양호  | 양호 | 스핀들고장 출수불능, 제수변누수됨      | 2019-11-12 | 몸통-  | 고장(사용불) |
| 71 | 정기조사 | 2019-12-02 | 진경백    | 성궤호   | 불량(사용불) | 검사제외    | 불량(사용불) | 양호  | 양호  | 양호 | 스핀들고장 출수불능, 제수변누수됨      | 2019-11-12 | 몸통-  | 고장(사용불) |
| 72 | 정기조사 | 2020-01-13 | 진경백    | 윤호근   | 불량(사용불) | 검사제외    | 불량(사용불) | 양호  | 양호  | 양호 | 스핀들고장 출수불능, 제수변누수됨      | 2019-11-12 | 몸통-  | 고장(사용불) |
| 73 | 정기조사 | 2020-02-03 | 진경백    | 윤호근   | 불량(사용불) | 검사제외    | 불량(사용불) | 양호  | 양호  | 양호 | 스핀들고장 출수불능, 제수변누수됨      | 2019-11-12 | 몸통-  | 고장(사용불) |
| 74 | 수시조사 | 2020-02-19 | 고태호    | 양병희   | 양호      | 양호      | 양호      | 양호  | 양호  | 양호 | 2020.2.19일 보수 완료 확인함    | -          | 양호   |         |



■ 용수조사 2

| 순서 | 조사일        | 보수정보 |     |     |      |      | 폐전정보 |      |      | 결재   |     |
|----|------------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-----|
|    |            | 의뢰일  | 의뢰처 | 보수일 | 고장내용 | 보수결과 | 폐전일  | 고장전후 | 폐전내용 | 부감독자 | 감독자 |
| 19 | 2014-03-21 |      |     |     |      |      |      |      |      |      |     |
| 20 | 2015-09-27 |      |     |     |      |      |      |      |      | 임양배  | 원건환 |
| 21 | 2015-10-22 |      |     |     |      |      |      |      |      |      |     |
| 22 | 2015-11-11 |      |     |     |      |      |      |      |      | 정광희  | 원건환 |
| 23 | 2015-12-03 |      |     |     |      |      |      |      |      |      |     |
| 24 | 2016-01-13 |      |     |     |      |      |      |      |      | 정광희  | 원건환 |
| 25 | 2016-02-24 |      |     |     |      |      |      |      |      | 조현재  | 원건환 |
| 26 | 2016-03-10 |      |     |     |      |      |      |      |      | 전부준  | 원건환 |
| 27 | 2016-04-20 |      |     |     |      |      |      |      |      |      |     |
| 28 | 2016-05-11 |      |     |     |      |      |      |      |      |      |     |
| 29 | 2016-06-22 |      |     |     |      |      |      |      |      | 전부준  | 원건환 |
| 30 | 2016-07-13 |      |     |     |      |      |      |      |      | 임양배  | 주경일 |
| 31 | 2016-08-03 |      |     |     |      |      |      |      |      | 손영기  | 김용정 |
| 32 | 2016-09-14 |      |     |     |      |      |      |      |      | 손영기  | 김용정 |
| 33 | 2016-10-12 |      |     |     |      |      |      |      |      |      |     |
| 34 | 2016-11-16 |      |     |     |      |      |      |      |      |      |     |
| 35 | 2016-12-07 |      |     |     |      |      |      |      |      |      |     |
| 36 | 2017-01-19 |      |     |     |      |      |      |      |      | 손영기  | 정성택 |





■ 용수조사 2

| 순서 | 조사일        | 보수정보       |     |     |                               |      | 폐전정보 |      |      | 결재   |     |
|----|------------|------------|-----|-----|-------------------------------|------|------|------|------|------|-----|
|    |            | 의뢰일        | 의뢰처 | 보수일 | 고장내용                          | 보수결과 | 폐전일  | 고장전후 | 폐전내용 | 부감독자 | 감독자 |
| 55 | 2018-08-22 |            |     |     |                               |      |      |      |      |      |     |
| 56 | 2018-09-12 |            |     |     |                               |      |      |      |      | 박상호  | 김창기 |
| 57 | 2018-10-09 |            |     |     |                               |      |      |      |      | 진경백  | 김창기 |
| 58 | 2018-11-07 |            |     |     |                               |      |      |      |      |      |     |
| 59 | 2018-12-19 |            |     |     |                               |      |      |      |      | 김진우  | 김창기 |
| 60 | 2019-01-09 |            |     |     |                               |      |      |      |      |      |     |
| 61 | 2019-02-20 |            |     |     |                               |      |      |      |      | 김진우  | 김창기 |
| 62 | 2019-03-05 |            |     |     |                               |      |      |      |      | 진경백  | 김창기 |
| 63 | 2019-04-15 |            |     |     |                               |      |      |      |      |      |     |
| 64 | 2019-05-06 |            |     |     |                               |      |      |      |      |      |     |
| 65 | 2019-06-17 |            |     |     |                               |      |      |      |      |      |     |
| 66 | 2019-07-08 |            |     |     |                               |      |      |      |      |      |     |
| 67 | 2019-08-19 |            |     |     |                               |      |      |      |      |      |     |
| 68 | 2019-09-09 |            |     |     |                               |      |      |      |      |      |     |
| 69 | 2019-10-21 |            |     |     |                               |      |      |      |      |      |     |
| 70 | 2019-11-12 | 2019-11-22 |     |     | 몸통 스펀들 고장으로 흡수불능<br>및 제수변 누수됨 |      |      |      |      |      |     |
| 71 | 2019-12-02 | 2019-11-22 |     |     | 몸통 스펀들 고장으로 흡수불능<br>및 제수변 누수됨 |      |      |      |      |      |     |
| 72 | 2020-01-13 | 2019-11-22 |     |     | 몸통 스펀들 고장으로 흡수불능<br>및 제수변 누수됨 |      |      |      |      |      |     |

■ 용수조사 2

| 순서 | 조사일        | 보수정보       |     |     |                               |      | 폐전정보 |      |      | 결재   |     |
|----|------------|------------|-----|-----|-------------------------------|------|------|------|------|------|-----|
|    |            | 의뢰일        | 의뢰처 | 보수일 | 고장내용                          | 보수결과 | 폐전일  | 고장전후 | 폐전내용 | 부감독자 | 감독자 |
| 73 | 2020-02-03 | 2019-11-22 |     |     | 몸통 스피들 고장으로 출수불능<br>및 제수변 누수됨 |      |      |      |      |      |     |
| 74 | 2020-02-19 |            |     |     |                               |      |      |      |      | 양병희  | 현동욱 |

■ 용수사용량

| 순서             | 사용일 | 사용구분 | 사용건명 | 사용장소 | 사용량(톤) |
|----------------|-----|------|------|------|--------|
| 조회된 데이터가 없습니다. |     |      |      |      |        |