

소방활동 자료조사서

1. 일반현황

대상명	자유상가(자유공사)	위 치	서울특별시 중구 남대문로 36-0	전 화	02-752-8689
관계인	이문영		소 방 관리자	유재범	
상 주 인 원	14		수 용 인 원	739	
주용도	판매시설	취 약 장 소	지하2층		
건 물 구 조	양식(옥) 식	철근콘크 리트구조	(철근)콘크 리트 지붕	6/2(지상/지하) 층	1 동 건축면적 1208 m ² 연면적 9671 m ²
특 이 사 항	2018 소방활동자료조사				

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	소방시설 및 소화활동설비 등 활용 여부	연결송수구 건물 좌측 옥내소화전 각층 설치
연소확대요인	- 연소확대요인 여부	주변에 판매시설 밀집되어 급속한 연소확대 우려됨
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	위험물, 가스 등 연소물질 사용여부	*난방용 도시가스 사용
화기취급상황	- 화기취급상황 여부	지하2층 보일러실, 각 점포 전열기구

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	- 소방활동구역 등 진압여건	건물주계단 이용 특수차(고가, 굴절) 부서 가능
긴급 통행	- 소방차량 긴급통행 여건	건물주변 긴급통행 가능
피난명령 및 인명구조여건	- 화재 시 피난명령 등 인명구조 여건	건물 주계단이용 진입가능 하며 옥내계단이용 피난층 및 옥상으로 인명대피유도
비상용승강기 및 피난계획	- 비상용승강기 운용 및 피난계획 여부	승강기2대운용
소화용수시설	- 소화용수시설 운용 여부	소화전2532,3197호 사용가 능함
기타 조치사항	- 소방안전교육 등 기타 조치사항	화재예방순찰 철저 당부 및 유사시 대피요령등 지도

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결처리

조사일 : 2018년08월07일

조사자 : 구태훈