

		시 민	
문서번호	시설과-4211	주무관	시설과장
결재일자	2018.9.20.		
공개여부	대시민공개	협 조	
방침번호			

**I · SEOUL · U**

너와 나의 서울

## 소방 작동검사 지적사항 조치결과 보고



**2018. 9.**

**시설과**

## 사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘■’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)

구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토 완료	해당 없음	비 고
정책의 제형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 <b>바른 우리말</b> 을 사용하였습니까?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	◆ 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 <b>법적근거</b> 를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

# 소방 작동검사 지적사항 조치 결과 보고

2018년 자체 소방 작동검사 지적 사항을 보완 조치하여 화재로 부터 소중한 재산을 보호하고 방문하는 시민들의 안전을 지키고자 함

## 1 추진근거

- 『2018년 서울역사박물관 소방 계획』 시설과-619호(2018.2.9.)
- 『종합정밀점검 지적사항 조치 명령서』 종로소방서 예방과-15509호(2018.9.18.)

## 2 정밀점검 개요

- 점검기간 : 2018. 8. 20 ~ 8. 21
- 점검자 : (주)국제방재서비스 대표 안병윤
- 점검대상 : 서울역사박물관, 경희궁, 백인제가 소방시설
- 점검결과 : 지적사항 2건(자체 조치완료 2건)

위 치	지 적 내 용	조 치 사 항
경 교 장	- 이상없음	
경 희 궁	- 이상없음	
백인제가	- 이상없음	
박 물 관	소화기구 - 내용연수 경과 소화기 비치 1개소(2층) - 자동소화장치 배터리 불량 2개소	- 조치 완료
	스프링쿨러	- 이상없음
	유도등 설비	- 이상없음
	기타설비	- 이상없음

□ 조치 사진

내구연수 소화기 교체		
		
자동소화기 배터리 교체전(미디어실)	자동소화기 배터리 교체중(미디어실)	자동소화기 배터리 교체후(미디어실)
		
자동소화기 배터리 교체전(시청각실)	자동소화기 배터리 교체중(시청각실)	자동소화기 배터리 교체후(시청각실)
		

**3 행정 사항**

- 2018.10. : 추후 조치 명령서 접수 후 소방서에 결과 통보  
 붙임 : 1. 종로소방서 사전 통지서 공문 1부. 끝.