

# 수리 결과 보고서

1. 제 목 : 한강진별관 1층 냉난방기(GHP) 실외기 수리 결과보고
2. 수리일시 : '16. 3. 31(목) 09:30 ~ 11:30
3. 수 리 자 : (주)에스코이엔지 - 장은우외 1명
4. 수리내용

품명	규격	고장내역	수리내역	비고
냉·난방기	GHP	■ 실외기 1-2 엔진시동 불량	- 점화플러그 교체	

## 5. 수리결과

- 검 수 자 : 신호부 김경민
- 검수결과 : 합격

### ◆ 관련사진



보고자 : 신호부 대리 김경민